

**Таблица максимальной загрузки силовых трансформаторов
ПС 35кВ и выше ТОО "ЖЭС" (без учета выданных ТУ)
по итогам полугодовых замеров 21.06.23г.**

№	Наименование	Дисп №	Напряже- ние, кВ	Мощн S кВА	Тип	21.06.23г									
						Ин, А	Р	I	загр	Ин, А	Р	I	загр	сумм	
п/п	подстанции	тр-ра			тр-ра	НН	кВт	А	%	СН	кВт	А	%	загр %	
РЭС им. Т.Рыскулова															
1.	Абдезим-220	АТ-1	220/110/10	63000	АТДЦТН	3310,0	0	0,0	0,0	301,0	15960	98,7	32,8	32,8	
		T-3	110/35/10	16000	ТДТН	840,0	600	38,9	4,6	240,0	4700	91,3	38,0	33,1	
2.	Акыр-Тюбе	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	1700	110,1	21,0	150,0	5300	103,0	68,7	70,0	
3.	Кулан	T-1	35/10	6300	ТМ	331,0	2200	142,5	43					34,9	
		T-2	35/10	6300	ТМН	331,0	0	0,0	0,0					0,0	
4.	Тарты	T-1	35/10	4000	ТМ	220,0	500	32,4	14,7					14,7	
		T-2	35/10	4000	ТМ	220,0	500	32,4	14,7					14,7	
5.	Мерей	T-1	35/10	1600	ТМН	84,0	150	9,7	11,6					11,6	
6.	Кумарык	T-1	35/10	2500	ТМ	138,0	500	32,4	23,5					23,5	
7.	Кокдонен	T-1	35/10	2500	ТМН	138,0	500	32,4	23,5					23,5	
8.	Курагаты	T-1	35/10	1600	ТМН	84,0	100	6,5	7,7					7,7	
9.	Кзыл-Чарва	T-1	35/10	1600	ТМГ	84,0	450	29,1	34,7					34,7	
10.	Жана-Турмыс	T-1	35/10	2500	ТМ	138,0	300	19,4	14,1					14,1	
11.	Малдыбай	T-1	35/10	1800	ТАМ	99,0	100	6,5	6,5					6,5	
12.	Каракыстак	T-1	35/10	2500	ТМН	131,0	400	25,9	19,8					19,8	
13.	Амзе	T-1	35/10	1000	ТМ	55,0	50	3,2	5,9					5,9	
14.	Абай	T-1	35/10	1600	ТМ	84,0	500	32,4	38,6					38,6	
15.	П X Г	T-1	35/10	2500	ТМН	131,0	500	32,4	24,7					24,7	
		T-2	35/10	2500	ТМН	131,0	0	0,0	0,0					0,0	
16.	РСР	T-1	35/10	2500		131,0	100	6,5	4,9					4,9	
17.	Жуматай	T-1	35/10	1600	ТМН	84,0	600	38,9	46,3					46,3	
18	5 Бригада	T-1	35/10	6300	ТМН	331,0	150	9,7	2,9					2,9	
19	ПС ДКС	T-1	35/0,4	2500	ТС	2311,0	400	680,0	29,4					29,4	
20	ПС Реал-газ	T-1	35/0,4	400	ТМ	570,0	50	85,0	14,9					14,9	
Меркенский РЭС															
1.	Мерке	T-1	220/35/10	25000	ТДТН	1321,0	0	0,0	0,0	375,0	4250	82,6	22,0	17,0	
		АТ-2	220/110/10	32000	АТДТГН	839,0	0	0,0	0,0	153,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		T-3	110/35/10	16000	ТДТН	840,8	7700	498,7	59,3	240,0	1250,0	24,3	10,1	55,9	
2.	Меркенка	T-1	35/10	1600	ТМ	88,0		0,0	0,0					0,0	
		T-2	35/10	1600	ТМ	88,0		0,0	0,0					0,0	
3.	Н.Воскресеновка	T-1	35/10	2500	ТМН	131,0	0	0,0	0,0					0,0	
		T-2	35/10	2500	ТМ	137,5	1500	97,1	70,7					70,7	
4.	Кенес	T-1	35/10	2500	ТМН	138,0	300	19,4	14,1					14,1	
5.	Акермен	T-1	35/10	1600	ТМ	88,0	400	25,9	29,4					29,4	
6.	Т.Рыскулова	T-1	35/10	4000	ТМН	220,0	600	38,9	17,7					17,7	
7.	Татты	T-1	35/10	1600	ТМ	88,0	250	16,2	18,4					18,4	
8.	Большевик	T-1	35/10	4000	ТМН	220,0	3250	210,5	95,7					95,7	
		T-2	35/10	4000	ТМН	220,0	0	0,0	0,0					0,0	
9.	Ойтальская	T-1	35/10	1000	ТМ	55,0	650	42,1	76,5					76,5	
10.	Сарымолдаева	T-1	35/10	1800	ТМН	99,0	250	16,2	16,4					16,4	
Жуалынский РЭС															
1.	Бурное	T-1	220/35/10	20000	ТДТНГУ	1050,0	2100	136,0	13,0	300,0	1650	32,1	10,7	18,8	
		T-2	35/10	6300	ТМН	331,0	0	0,0	0,0					0,0	
2.	Тасбастау	T-1	35/10	1600	ТМН	84,0	200	13,0	15,4					15,4	
3.	Актобе	T-1	35/10	1000	ТМ	55,0	340	22,0	40,0					40,0	
4.	Куренбель	T-1	35/10	1600	ТМН	84,0	180	11,7	13,9					13,9	
5.	Колтоган	T-1	35/10	1600	ТМ	84,0	180	11,7	13,9					13,9	
6.	Кошкар-Ата	T-1	35/10	1000	ТМ	55,0	160	10,4	18,8					18,8	
7.	Шокпак-Ата	T-1	35/10	1000	ТМН	53,0	380	24,6	46,4					46,4	
8.	Терс	T-1	35/10	2500	ТМН	138,0	640	41,5	30,0					30,0	
9.	Кзыл-Арык	T-1	35/10	2500	ТМН	131,0	390	25,3	19,3					19,3	
10.	Биликоль	T-1	35/10	1600	ТМН	84,0	200	13,0	15,4					15,4	
11.	Карасаз	T-1	35/10	1000	ТМН	53,0	340	22,0	41,5					41,5	
12.	Шокпак	T-1	35/0,4	100	ТМ	144,0	60	102,0	70,8					70,8	
13.	Коныр-Тюбе	T-1	35/10	1000	ТМН	55,0	150	9,7	17,7					17,7	

№ п/п	Наименование подстанции	Дисп № тр-ра	Напряже- ние, кВ	Мощн S кВА	Тип тр-ра	21.06.23г								сумм загр %
						И _н , А	Р	I	загр	И _н , А	Р	I	загр	
						НН	кВт	А	%	СН	кВт	А	%	
Красногорский РЭС														
1.	Отар-1	T-1	110/35/10	16000	ТДТН	840,0	0	0,0	0,0	240,0	0	0,0	0,0	0,0
		T-2	110/35/10	16000	ТДТН	840,0	1100	71,2	8,5	240,0	3300,0	64,1	26,7	27,5
2.	Кордай	T-2	110/35/10	6300	ТМТН	331,0	100	6,5	2,0	94,5	0,0	0,0	0,0	1,6
3.	Новая	T-1	35/10	6300	ТМ	400,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	35/10	6300	ТМ	400,0	2260	146,4	36,6					36,6
4.	Матыбулак	T-1	35/10	1000	ТМ	55,0	20	1,3	2,4					2,4
5.	Отар-2	T-1	35/10	1000	ТМ	55,0	0	0,0	0,0					0,0
6.	Бель	T-1	35/10	630	ТМ	40,0	20	1,3	3,2					3,2
7.	Умтыл	T-1	35/10	1000	ТМН	53,0	530	34,3	64,8					64,8
		T-2	35/10	1000	ТМН	53,0	0	0,0	0,0					0,0
8.	Красногорка	T-1	35/10	1000	ТМ	55,0	470	30,4	55,3					55,3
Кордайский РЭС														
1.	Георгиевка	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	4700	304,4	58,0	150,0	0	0,0	0,0	47,0
		T-2	110/35/10	16000	ТДТНГ	840,0	0	0,0	0,0	240,0	1500,0	29,1	12,1	9,4
2.	Д С У	T-1	35/10	6300	ТМН	331,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	3900	252,6	48,1	150,0	1900	36,9	24,6	58,0
3.	Благовещенка	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	0	0,0	0,0	150,0	0	0,0	0,0	0,0
		T-2	110/35/10	10000	ТДТНГ	525,0	1100	71,2	13,6	150,0	6000,0	116,6	77,7	71,0
4.	Сарыбулак	T-1	35/10	2500	ТМ	131,0	500	32,4	24,7					24,7
		T-2	35/10	4000	ТМН	131,0	0	0,0	0,0					0,0
5.	Успенровка	T-1	35/10	4000	ТАМ	220,0	2000	129,5	58,9					58,9
		T-2	35/10	4000	ТМ	220,0	0	0,0	0,0					0,0
6.	Бериктас	T-1	35/10	1000	ТМ	55,0	350	22,7	41,2					41,2
7.	Гр.карьер	T-1	35/10	1000	ТМ	55,0	100	6,5	11,8					11,8
8.	Когадыр	T-1	35/10	2500	ТМН	131,0	50	3,2	2,5					2,5
9.	Касык	T-1	35/10	1600	ТМН	88,0	300	19,4	22,1					22,1
10.	Достык	T-1	35/10	1600	ТМ	88,0	700	45,3	51,5					51,5
11.	Монолит	T-1	35/10	2500	ТМ	131,0	200	13,0	9,9					9,9
12.	Черная речка	T-1	35/10	1600	ТМ	131,0	700	45,3	34,6					34,6
13.	Кр.партизан	T-1	35/10	4000	ТМ	220,0	1400	90,7	41,2					41,2
14.	Совхозтехникум	T-1	35/10	2500	ТМН	155,0	400	25,9	16,7					16,7
		T-2	35/10	1600	ТМН	88,0	0	0,0	0,0					0,0
15.	Трудовик	T-1	35/10	4000	ТМ	220,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	35/10	4000	ТМ	220,0	1800	116,6	53,0					53,0
16.	Масанчи	T-1	35/10	4000	ТМН	220,0	1800	116,6	53,0					53,0
17.	Алмалы	T-1	35/10	1800	ТАМ	88,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	35/10	1600	ТМ	88,0	500	32,4	36,8					36,8
18.	Сортобе	T-1	35/10	4000	ТМ	220,0	2200	142,5	64,8					64,8
19.	Шыгыс	T-1	35/10	6300	ТМН	331,0	600	38,9	11,7					11,7
Таласский РЭС														
1.	Каратау-1	T-1	110/35/6	25000	ТДТН	2187,0	1000	107,9	4,9	375,0	1000,0	19,4	5,2	8,0
		T-2	110/35/6	6300	ТДН	551,0	0	0,0	0,0	94,5	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Каратау-2	T-1	110/6	25000	ТРДН	1144,0	2800	302,2	26,4	1144	1000	107,9	9,4	15,2
		T-2	110/6	25000	ТМТН	1144,0	0	0,0	0,0	1144	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Аксай-2	T-1	110/6	6300	ТДН	575,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	110/6	6300	ТДН	575,0	2250	242,9	42,2					42,2
4.	Есбокен	T-1	110/10	2500	ТАМГ	151,0	220	14,2	9,4					8,8
5.	Уюк	T-1	110/35/10	6300	ТМТ	200,0	200	13,0	6,5	94,5	1000	19,4	20,6	19,0
6.	Коктал	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	2550	165,2	31,5	150,0	350,0	6,8	4,5	29,0
7.	Майтубе	T-1	35/10	1600	ТМН	84,0	230	14,9	17,7					17,7
8.	Тамды	T-1	35/6	1800	ТАМ	140,0	270	17,5	12,5					12,5
9.	Есей	T-1	35/10	2500	ТМ	137,0	190	12,3	9,0					9,0
10.	Карашат	T-1	35/10	1600	ТМН	84,0	160	10,4	12,3					12,3
11.	Ушарал	T-1	35/10	1000	ТМ	52,5	150	9,7	18,5					18,5
12.	Саду	T-1	35/10	1600	ТМН	84,0	150	9,7	11,6					11,6
13.	Сарыусен	T-1	35/10	1600	ТМН	88,0	550	35,6	40,5					40,5
14.	Амангельды-Газ	T-1	110/10	2500	ТМН	131,0	700	45,3	34,6					34,6
15.	Кошек	T-1	35/0,4	100	ТМ	360,0	50	89,5	24,9					24,9

№ п/п	Наименование подстанции	Дисп № тр-ра	Напряже- ние, кВ	Мощн S кВА	Тип тр-ра	21.06.23г								сумм загр %
						Ин, А	Р	І	загр	Ин, А	Р	І	загр	
						НН	кВт	А	%	СН	кВт	А	%	

Мойынкумский РЭС

1.	Марат	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	1790	115,9	22,1	150,0	160,0	3,1	2,1	19,5
		T-2	35/10	6300	ТМ	331,0	0	0,0	0,0					0,0
2.	Уланбель	T-1	110/35/10	6300	ТМТН	331,0	110	7,1	2,2	95,0	90,0	1,7	1,8	3,2
3.	Кумузек	T-2	35/10	1000	ТМ	55,0	270	17,5	31,8					31,8
4.	Сайлаубек	T-1	110/35/6	10000	ТДТНГ	875,0	600	64,8	7,4	168,0	200,0	3,9	2,3	8,0
		T-2	35/6	2500	ТМ	230,0	0	0,0	0,0					0,0
5.	Кияхты	T-2	110/35/6	10000	ТДТН	875,0	790	85,3	9,7	150,0	160,0	3,1	2,1	9,5
6.	Аксуек	T-1	35/6	2500	ТМ	230,0	100	10,8	4,7					4,7
		T-2	35/6	2500	ТМ	230,0	0	0,0	0,0					
7.	Жасулан	T-1	35/10	1000	ТМН	52,0	100	6,5	12,5					12,5
		T-2	35/10	1000	ТМН	52,0	0	0,0	0,0					0,0
8.	Айдарлы	T-1	35/6	1600	ТМН	173,0	70	4,5	2,6					2,6
9.	Хантау	T-1	110/10	16000	ТДЦП	840,0	0	0,0	0,0					0,0
10.	Дорожник	T-1	110/6	6300	ТМ	570,0	50	3,2						3,2
11.	Балхаш	T-1-4	35/0,4	4460		6438,0	90	161	2,5					2,5

Шуский РЭС

1.	Дружба	T-2	35/10	1600	ТМ	88,0	350	22,7	25,8					25,8
2.	Новый путь	T-2	35/10	4000	ТМН	220,0	3300	213,7	97,1					97,1
3.	Кок-Кайнар	T-1	35/10	1600	ТМ	88,0	1150	74,5	84,6					84,6
4.	Ташуткель	T-1	35/10	4000	ТМ	220,0	3400	220,2	100,1					100,1
5.	Новотроицкая	T-1	35/10	6300	ТМН	331,0	1600	103,6	31,3					31,3
		T-2	35/10	10000	ТМН	550,0	2000	129,5	23,6					23,6
6.	Далакайнар	T-1	35/10	1600	ТМН	84,0	150	9,7	11,6					11,6
7.	Чокпар	T-1	35/10	1000	ТМ	63,0	250	16,2	25,7					25,7
8.	Кировская	T-1	35/10	1600	ТМ	84,0	300	19,4	23,1					23,1
9.	Прудхоз	T-1	35/10	1000	ТМН	53,0	50	3,2	6,1					6,1
10.	Кызылша	T-1	35/10	10000	ТМН	550,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	35/10	10000	ТМН	550,0	1200	77,7	14,1					14,1
11.	Батыс	T-1	35/10	6300	ТМН	331,0	200	13,0	3,9					3,9
		T-2	35/10	6300	ТМН	331,0	0	0,0	0,0					0,0
12.	Ленинская	T-1	35/10	2500	ТМН	131,0	700	45,3	34,6					34,6
13.	Жидели (сезонная)	T-1	35/10	1600	ТМ	84,0	200	13,0	15,4					15,4

Шу город

1.	Шу-110	T-1	110/35/10	25000	ТДТН	1312,0	900	58,3	4,4	375,0	11700	227,3	60,6	50,4
		T-2	110/35/10	25000	ТДТН	1312,0	1600	103,6	7,9	375,0	9000	174,9	46,6	42,4
2.	Кос кудык	T-1	35/10	6300	ТМН	331,0	3000	194,3	58,7					58,7
		T-2	35/10	6300	ТМН	331,0	3000	194,3	58,7					58,7

Байзакский РЭС

1.	Политотдел	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	700	45,3	8,6	150,0	2800,0	54,4	36,3	35,0
		T-2	35/10	2500	ТМ	138,0	0	0,0	0,0					0,0
2.	Новоивановка	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	1600	103,6	19,7	178,0	3700	71,9	40,4	53,0
		T-2	110/35/10	6300	ТМТН	331,0	0	0,0	0,0	95,0	0	0,0	0,0	0,0
3.	Ровное	T-1	110/35/10	6300	ТМТН	331,0	2100	136,0	41,1	95,0	0	0,0	0,0	33,3
		T-2	35/10	4000	ТМН	210,0	0	0,0	0,0					0,0
4.	Мырзатай	T-1	35/10	4000	ТМН	210,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	35/10	4000	ТМН	210,0	800	51,8	24,7					24,7
5.	Сарыкемир	T-1	35/10	6300	ТМН	331,0	2600	168,4	50,9					50,9
		T-2	35/10	6300	ТМН	331,0	1400	90,7	27,4					27,4
6.	Трудовой пахарь	T-1	35/10	2500	ТМ	137,0	800	51,8	37,8					37,8
		T-2	35/10	2500	ТМН	131,0	0	0,0	0,0					0,0
7.	Ак-Чулак	T-1	35/10	3200	ТМН	176,0	700	45,3	25,8					25,8
8.	Свеклосовхоз	T-1	35/10	6300	ТМН	331,0	1400	90,7	27,4					27,4
9.	Уч-булак	T-1	35/10	4000	ТМН	220,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	35/10	4000	ТМН	220,0	350	22,7	10,3					10,3
10.	Чапаева	T-1	35/10	1000	ТМН	52,0	300	19,4	37,4					37,4
11.	Кок бастау	T-1	35/10	1600	ТМН	84,0	650	42,1	50,1					50,1
		T-2	35/10	1600	ТМН	84,0	800	51,8	61,7					61,7

№ п/п	Наименование подстанции	Дисп № тр-ра	Напряже- ние, кВ	Мощн S кВА	Тип тр-ра	21.06.23г								
						Ин, А	Р	І	загр	Ин, А	Р	І	загр	сумм загр %
						НН	кВт	А	%	СН	кВт	А	%	

Жамбылский РЭС

1.	Орынбасар	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	2650	171,6	32,7	150,0	3050	59,3	39,5	57,0
		T-2	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	1750	113,3	21,6	150,0	300	5,8	3,9	20,5
2.	Айша биби	T-1	35/10	6300	ТМ	331,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	35/10	6300	ТМ	331,0	3000	194,3	58,7					58,7
3.	Ерназар	T-1	35/10	1600	ТМ	88,0	300	19,4	22,1					22,1
4.	Зада	T-1	35/10	4000	ТМ	220,0	300	19,4	8,8					8,8
		T-2	35/10	4000	ТМ	220,0	0	0,0	0,0					0,0
5.	Щебзавод	T-1	35/10	1600	ТМ	88,0	50	3,2	3,7					3,7
6.	СуперФарм	T-1	35/10	4000	ТМ	220,0	0	0,0	0,0					0,0

Сарысулский РЭС

1	Шахан	T-1	110/35/6	25000	ТДТН	2187,0	0	0,0	0,0	286,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		T-2	110/35/6	16000	ТДТН	1400,0	1650	178,1	12,7	375,0	2300,0	44,7	11,9	24,7
		T-3	35/6	6300	ТМН	586,0	0	0,0	0,0					0,0
2	Коксу	T-1	35/6	6300	ТМН	577,0	900	97,1	16,8					16,8
		T-2	35/6	6300	ТМ	578,0	0	0,0	0,0					0,0
3	Байкадам	T-1	35/10	2500	ТМ	138,0	350	22,7	16,4					16,4
4	Саудакент	T-1	35/10	1600	ТМ	88,0	700	45,3	51,5					51,5
		T-2	35/10	2500	ТМ	138,0	0	0,0	0,0					0,0
5	Жайлыма	T-1	35/10	1000	ТМ	55,0	350	22,7	41,2					41,2
6	Камкалы	T-1	35/10	1000	ТМ	55,0	0	0,0	0,0					0,0
7	Жайляуколь	T-1	35/10	1000	ТМ	55,0	90	5,8	10,6					10,6
8	Токускен	T-1	35/10	1000	ТМ	53,0	150	9,7	18,3					18,3
9	Ашасай	T-1	35/6	4000	ТМ	365,0	1680	108,8	29,8					29,8
10	КСМ	T-1	35/6	6300	ТМН	585,0	0	0,0	0,0					0,0
11	Казак сода	T-1	35/10	2500	ТМ	138,0	50	5,4	3,9					3,9

Т Г Э С

1.	Южная	AT-1	220/110/6	125000	АТДУТН	3464,0	0	0,0	0,0	595,0	0	0	0,0	0,0
		T-1	110/6	10000	ТДН	875,0	600	64,8	7,4					7,4
		T-2	110/6	10000	ТДН	875,0	900	97,1	11,1					11,1
2.	Северная	T-1	110/10	6300	ТМН	331,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	2200	142,5	27,1	150,0	1600	31,1	20,7	38,0
3.	К С-5	T-1	110/35/10	25000	ТДТН	989,0	600	38,9	3,9	286,0	5100	99,1	34,6	22,8
		T-2	110/35/10	25000	ТДТН	1313,0	0	0,0	0,0	375,0	0	0,0	0,0	0,0
4.	Пригородная	T-1	110/35/10	25000	ТДТН	1314,0	4600	297,9	22,7	375,0	2100,0	40,8	10,9	26,8
		T-2	110/35/10	25000	ТДТН	1314,0	3630	235,1	17,9	375,0	1370	26,6	7,1	20,0
5.	Мелькомбинат	T-1	110/10	10000	ТМН	525,0	300	19,4	3,7					3,7
		T-2	110/10	10000	ТДН	525,0	1700	110,1	21,0					21,0
6.	К Х П	T-1	110/10	6300	ТМН	331,0	2690	174,2	52,6					52,6
		T-2	110/10	6300	ТМН	331,0	1330	86,1	26,0					26,0
7.	РК-4	T-1	110/6	10000	ТДТН	875,0	2200	237,5	27,1					27,1
		T-2	110/6	10000	ТДН	875,0	1480	159,8	18,3					18,3
8.	Ж Б И	T-1	110/35/6	25000	ТДТН	2190,0	1140	123,1	5,6	375,0	230	4,5	1,2	5,5
		T-2	110/35/6	25000	ТДТН	2190,0	4580	494,4	22,6	375,0	750,0	14,6	3,9	21,3
9.	Рыспек	T-1	110/6	25000	ТДТН	1090,0	3500	378	34,7	1090	4265,0	82,9	7,6	31,1
		T-2	110/6	25000	ТРДН	1090,0	4650	502	46,0	1090	2920,0	56,7	5,2	30,3
10.	Центральная	T-1	110/10	16000	ТДН	840,0	5900	382,1	45,5					45,5
		T-2	110/10	10000	ТДН	525,0	2500	161,9	30,8					30,8
11.	Городская	T-1	110/6	16000	ТДН	1400,0	6600	712,4	50,9					50,9
		T-2	110/6	16000	ТДН	1410,0	5900	637	45,2					45,2
		T-3	110/6	10000	ТДН	875,0	4800	518	59,2					59,2
12.	Астана	T-1	110/6/10	25000	ТРТДЦ	1313,0	160	17,3	1,3	2181,0	4750,0	92,3	4,2	19,6
		T-2	110/6/11	25000	ТДТМ	1313,0	450	48,6	3,7	2187,0	3300,0	64,1	2,9	15,0
13.	Байтерек	T-1	110/10	16000	ТДН	840,0	1950	210,5	25,1					25,1
		T-2	110/10	16000	ТДН	840,0	1600	172,7	20,6					20,6
14.	Бурыл	T-1	110/35/10	16000	ТДН	839,9	0	0,0	0,0	239,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		T-2	110/35/10	16000	ТДН	839,9	1450	156,5	18,6	239,9	0,0	0,0	0,0	9,1
15.	Барысхан	T-1	110/35/10	16000	ТДН	839,9	1050	113,3	13,5	239,9	0,0	0,0	0,0	6,6
		T-2	110/35/10	16000	ТДН	839,9	0	0,0	0,0	239,9	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	Жасуркен	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	600	38,9	7,4	150,0	650	12,6	8,4	12,5
17.	УЖД-158/2	T-1	35/10	1600	ТМ	88,0	400	25,9	29,4					29,4

№ п/п	Наименование подстанции	Дисп № тр-ра	Напряже- ние, кВ	Мощн S кВА	Тип тр-ра	21.06.23г								
						Ин, А	Р	І	загр	Ин, А	Р	І	загр	сумм
						НН	кВт	А	%	СН	кВт	А	%	загр %
18.	Сахзавод	T-1	35/6	4000	ТМН	367,0	1000	107,9	29,4					29,4
		T-2	35/6	6300	ТМН	577,0	1500	161,9	28,1					28,1
19.	Талас	T-1	35/10	4000	ТМН	210,0	1400	90,7	43,2					43,2
		T-2	35/10	4000	ТМН	210,0	1600	103,6	49,3					49,3
20.	Марина	T-1	35/6	6300	ТМН	578,0	2200	237,5	41,1					41,1
		T-2	35/6	6300	ТМ	578,0	2100	226,7	39,2					39,2
21.	Октябрь	T-1	35/10	4000	ТМН	210,0	1700	110,1	52,4					52,4
		T-2	35/10	6300	ТМН	331,0	1000	64,8	19,6					19,6
22.	М Т Ф	T-1	35/10	1600	ТМН	88,0	600	38,9	44,2					44,2
		T-2	35/10	2500	ТМ	137,0	0	0,0	0,0					0,0
23.	Горводоканал	T-1	35/10	2500	ТМН	131,0	300	19,4	14,8					14,8
		T-2	35/10	1600	ТМН	84,0	300	19,4	23,1					23,1
24.	Щебень	T-1	35/10	1000	ТМ	55,0	50	3,2	5,9					5,9

Зам начальника ЦДС ТОО "ЖЭС"

Шарипов Д.К.