

**Таблица максимальной загрузки силовых трансформаторов
ПС 35кВ и выше ТОО "ЖЭС" (без учета выданных ТУ)
по итогам полугодовых замеров 20.12.23г.**

№ п/п	Наименование подстанции	Дисп № тр-ра	Напряже- ние, кВ	Мощн S кВА	Тип тр-ра	20.12.23г								сумм загр %
						Ин, А	Р	І	загр	Ин, А	Р	І	загр	
						НН	кВт	А	%	СН	кВт	А	%	
РЭС им. Т.Рыскулова														
1.	Абдезим-220	АТ-1	220/110/10	63000	АТДЦТН	3310,0	0	0,0	0,0	301,0	10700	66,1	22,0	22,0
		Т-3	110/35/10	16000	ТДТН	840,0	700	45,3	5,4	240,0	7900	153,5	64,0	53,8
2.	Акыр-Тюбе	Т-1	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	1600	103,6	19,7	150,0	2500	48,6	32,4	41,0
3.	Кулан	Т-1	35/10	6300	ТМ	331,0	2500	161,9	49					39,7
		Т-2	35/10	6300	ТМН	331,0	0	0,0	0,0					0,0
4.	Тарты	Т-1	35/10	4000	ТМ	220,0	1000	64,8	29,4					29,4
		Т-2	35/10	4000	ТМ	220,0	1000	64,8	29,4					29,4
5.	Мерей	Т-1	35/10	1600	ТМН	84,0	150	9,7	11,6					11,6
6.	Кумарык	Т-1	35/10	2500	ТМ	138,0	500	32,4	23,5					23,5
7.	Кокдонен	Т-1	35/10	2500	ТМН	138,0	500	32,4	23,5					23,5
8.	Курагаты	Т-1	35/10	1600	ТМН	84,0	250	16,2	19,3					19,3
9.	Кзыл-Чарва	Т-1	35/10	1600	ТМГ	84,0	700	45,3	54,0					54,0
10.	Жана-Турмыс	Т-1	35/10	2500	ТМ	138,0	600	38,9	28,2					28,2
11.	Малдыбай	Т-1	35/10	1800	ТАМ	99,0	100	6,5	6,5					6,5
12.	Каракыстак	Т-1	35/10	2500	ТМН	131,0	800	51,8	39,6					39,6
13.	Амзе	Т-1	35/10	1000	ТМ	55,0	200	13,0	23,6					23,6
14.	Абай	Т-1	35/10	1600	ТМ	84,0	700	45,3	54,0					54,0
15.	П Х Г	Т-1	35/10	2500	ТМН	131,0	400	25,9	19,8					19,8
		Т-2	35/10	2500	ТМН	131,0	0	0,0	0,0					0,0
16.	РСП	Т-1	35/10	2500		131,0	300	19,4	14,8					14,8
17.	Жуматай	Т-1	35/10	1600	ТМН	84,0	500	32,4	38,6					38,6
18.	5 Бригада	Т-1	35/10	6300	ТМН	331,0	50	3,2	1,0					1,0
19.	ПС ДКС	Т-1	35/0,4	2500	ТС	2311,0	100	170,0	7,4					7,4
20.	ПС Реал-газ	Т-1	35/0,4	400	ТМ	570,0	50	85,0	14,9					14,9
Меркенский РЭС														
1.	Мерке	Т-1	220/35/10	25000	ТДТН	1321,0	0	0,0	0,0	375,0	0	0,0	0,0	0,0
		АТ-2	220/110/10	32000	АТДТГН	839,0	0	0,0	0,0	153,0	21500,0	417,7	273,0	67,2
		Т-3	110/35/10	16000	ТДТН	840,8	8100	524,6	62,4	240,0	4800,0	93,3	38,9	80,6
2.	Меркенка	Т-1	35/10	1600	ТМ	88,0		0,0	0,0					0,0
		Т-2	35/10	1600	ТМ	88,0		0,0	0,0					0,0
3.	Н.Воскресеновка	Т-1	35/10	2500	ТМН	131,0	0	0,0	0,0					0,0
		Т-2	35/10	2500	ТМ	137,5	2000	129,5	94,2					94,2
4.	Кенес	Т-1	35/10	2500	ТМН	138,0	350	22,7	16,4					16,4
5.	Акермен	Т-1	35/10	1600	ТМ	88,0	500	32,4	36,8					36,8
6.	Т.Рыскулова	Т-1	35/10	4000	ТМН	220,0	350	22,7	10,3					10,3
7.	Татты	Т-1	35/10	1600	ТМ	88,0	300	19,4	22,1					22,1
8.	Большевик	Т-1	35/10	6300	ТМН	331,0	2500	161,9	48,9					48,9
		Т-2	35/10	6300	ТМН	331,0	0	0,0	0,0					0,0
9.	Ойतालская	Т-1	35/10	1000	ТМ	55,0	400	25,9	47,1					47,1
10.	Сарымолдаева	Т-1	35/10	1800	ТМН	99,0	350	22,7	22,9					22,9
Жуалынский РЭС														
1.	Бурное	Т-1	220/35/10	20000	ТДТНГУ	1050,0	2200	142,5	13,6	300,0	2500	48,6	16,2	23,5
		Т-2	35/10	6300	ТМН	331,0	0	0,0	0,0					0,0
2.	Тасбастау	Т-1	35/10	1600	ТМН	84,0	250	16,2	19,3					19,3
3.	Актобе	Т-1	35/10	1000	ТМ	55,0	500	32,4	58,9					58,9
4.	Куренбель	Т-1	35/10	1600	ТМН	84,0	190	12,3	14,6					14,6
5.	Колтоган	Т-1	35/10	1600	ТМ	84,0	250	16,2	19,3					19,3
6.	Кошкар-Ата	Т-1	35/10	1000	ТМ	55,0	200	13,0	23,6					23,6
7.	Шокпак-Ата	Т-1	35/10	1000	ТМН	53,0	500	32,4	61,1					61,1
8.	Терс	Т-1	35/10	2500	ТМН	138,0	700	45,3	32,9					32,9
9.	Кзыл-Арык	Т-1	35/10	2500	ТМН	131,0	700	45,3	34,6					34,6
10.	Биликоль	Т-1	35/10	1600	ТМН	84,0	200	13,0	15,4					15,4
11.	Карасаз	Т-1	35/10	1000	ТМН	53,0	450	29,1	55,0					55,0
12.	Шокпак	Т-1	35/0,4	100	ТМ	144,0	60	102,0	70,8					70,8
13.	Коныр-Тюбе	Т-1	35/10	1000	ТМН	55,0	100	6,5	11,8					11,8

№ п/п	Наименование подстанции	Дисп № тр-ра	Напряже- ние, кВ	Мощн S кВА	Тип тр-ра	20.12.23г								сумм загр %
						Ин, А	Р	I	загр	Ин, А	Р	I	загр	
						НН	кВт	А	%	СН	кВт	А	%	
Красногорский РЭС														
1.	Отар-1	T-1	110/35/10	16000	ТДТН	840,0	0	0,0	0,0	240,0	0	0,0	0,0	0,0
		T-2	110/35/10	16000	ТДТН	840,0	2100	136,0	16,2	240,0	6850,0	133,1	55,5	55,9
2.	Кордай	T-2	110/35/10	6300	ТМТН	331,0	100	6,5	2,0	94,5	0,0	0,0	0,0	1,6
3.	Новая	T-1	35/10	6300	ТМ	400,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	35/10	6300	ТМ	400,0	5400	349,7	87,4					87,4
4.	Матыбулак	T-1	35/10	1000	ТМ	55,0	150	9,7	17,7					17,7
5.	Отар-2	T-1	35/10	1000	ТМ	55,0	150	9,7	17,7					17,7
6.	Бель	T-1	35/10	630	ТМ	40,0	50	3,2	8,1					8,1
7.	Умтыл	T-1	35/10	1000	ТМН	53,0	580	37,6	70,9					70,9
		T-2	35/10	1000	ТМН	53,0	0	0,0	0,0					0,0
8.	Красногорка	T-1	35/10	1000	ТМ	55,0	520	33,7	61,2					61,2
Кордайский РЭС														
1.	Георгиевка	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	5000	323,8	61,7	150,0	0	0,0	0,0	50,0
		T-2	110/35/10	16000	ТДТНГ	840,0	0	0,0	0,0	240,0	1200,0	23,3	9,7	7,5
2.	Д С У	T-1	35/10	6300	ТМН	331,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	2600	168,4	32,1	150,0	2500	48,6	32,4	51,0
3.	Благовещенка	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	0	0,0	0,0	150,0	0	0,0	0,0	0,0
		T-2	110/35/10	10000	ТДТНГ	525,0	1200	77,7	14,8	150,0	4250,0	82,6	55,1	54,5
4.	Сарыбулак	T-1	35/10	2500	ТМ	131,0	450	29,1	22,2					22,2
		T-2	35/10	4000	ТМН	131,0	0	0,0	0,0					0,0
5.	Успеновка	T-1	35/10	4000	ТАМ	220,0	2200	142,5	64,8					64,8
		T-2	35/10	4000	ТМ	220,0	0	0,0	0,0					0,0
6.	Бериктас	T-1	35/10	1000	ТМ	55,0	250	16,2	29,4					29,4
7.	Гр.карьер	T-1	35/10	1000	ТМ	55,0	100	6,5	11,8					11,8
8.	Когадыр	T-1	35/10	2500	ТМН	131,0	100	6,5	4,9					4,9
9.	Касык	T-1	35/10	1600	ТМН	88,0	900	58,3	66,2					66,2
10.	Достык	T-1	35/10	1600	ТМ	88,0	700	45,3	51,5					51,5
11.	Монолит	T-1	35/10	2500	ТМ	131,0	200	13,0	9,9					9,9
12.	Черная речка	T-1	35/10	1600	ТМ	131,0	500	32,4	24,7					24,7
13.	Кр.партизан	T-1	35/10	4000	ТМ	220,0	1800	116,6	53,0					53,0
14.	Совхозтехникум	T-1	35/10	2500	ТМН	155,0	700	45,3	29,2					29,2
		T-2	35/10	1600	ТМН	88,0	0	0,0	0,0					0,0
15.	Трудовик	T-1	35/10	4000	ТМ	220,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	35/10	4000	ТМ	220,0	2100	136,0	61,8					61,8
16.	Масанчи	T-1	35/10	4000	ТМН	220,0	2300	149,0	67,7					67,7
17.	Алмалы	T-1	35/10	1800	ТАМ	88,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	35/10	1600	ТМ	88,0	390	25,3	28,7					28,7
18.	Сортобе	T-1	35/10	4000	ТМ	220,0	2200	142,5	64,8					64,8
19.	Шыгыс	T-1	35/10	6300	ТМН	331,0	500	32,4	9,8					9,8
Таласский РЭС														
1.	Каратау-1	T-1	110/35/6	25000	ТДТН	2187,0	1400	151,1	6,9	375,0	1400,0	27,2	7,3	11,2
		T-2	110/35/6	6300	ТДН	551,0	0	0,0	0,0	94,5	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Каратау-2	T-1	110/6	25000	ТРДН	1144,0	3200	345,4	30,2	1144	2700	291,4	25,5	23,6
		T-2	110/6	25000	ТМТН	1144,0	0	0,0	0,0	1144	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Аксай-2	T-1	110/6	6300	ТДН	575,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	110/6	6300	ТДН	575,0	950	102,5	17,8					17,8
4.	Есбокен	T-1	110/10	2500	ТАМГ	151,0	400	25,9	17,2					16,0
5.	Уюк	T-1	110/35/10	6300	ТМТ	200,0	470	30,4	15,2	94,5	1550	30,1	31,9	32,1
6.	Коктал	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	4910	318,0	60,6	150,0	480,0	9,3	6,2	53,9
7.	Майтубе	T-1	35/10	1600	ТМН	84,0	250	16,2	19,3					19,3
8.	Тамды	T-1	35/6	1800	ТАМ	140,0	200	13,0	9,3					9,3
9.	Есей	T-1	35/10	2500	ТМ	137,0	260	16,8	12,3					12,3
10.	Карашат	T-1	35/10	1600	ТМН	84,0	220	14,2	17,0					17,0
11.	Ушарал	T-1	35/10	1000	ТМ	52,5	280	18,1	34,5					34,5
12.	Саду	T-1	35/10	1600	ТМН	84,0	180	11,7	13,9					13,9
13.	Сарыусен	T-1	35/10	1600	ТМН	88,0	580	37,6	42,7					42,7
14.	Амангельды-Газ	T-1	110/10	2500	ТМН	131,0	780	50,5	38,6					38,6
15.	Кошек	T-1	35/0.4	100	ТМ	360,0	50	89,5	24,9					24,9

№ п/п	Наименование подстанции	Дисп № тр-ра	Напряже- ние, кВ	Мощн S кВА	Тип тр-ра	20.12.23г								сумм загр %
						И _н , А	Р	І	загр	И _н , А	Р	І	загр	
						НН	кВт	А	%	СН	кВт	А	%	

Мойынкумский РЭС

1.	Марат	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	3600	233,2	44,4	150,0	250,0	4,9	3,2	38,5
		T-2	35/10	6300	ТМ	331,0	0	0,0	0,0					0,0
2.	Уланбель	T-1	110/35/10	6300	ТМТН	331,0	170	11,0	3,3	95,0	130,0	2,5	2,7	4,8
3.	Кумузек	T-2	35/10	1000	ТМ	55,0	250	16,2	29,4					29,4
4.	Сайлаубек	T-1	110/35/6	10000	ТДТНГ	875,0	850	91,8	10,5	168,0	350,0	6,8	4,0	12,0
		T-2	35/6	2500	ТМ	230,0	0	0,0	0,0					0,0
5.	Кияхты	T-2	110/35/6	10000	ТДТН	875,0	150	16,2	1,9	150,0	650,0	12,6	8,4	8,0
6.	Аксуек	T-1	35/6	2500	ТМ	230,0	250	27,0	11,7					11,7
		T-2	35/6	2500	ТМ	230,0	0	0,0	0,0					0,0
7.	Жасулан	T-1	35/10	1000	ТМН	52,0	350	22,7	43,6					43,6
		T-2	35/10	1000	ТМН	52,0	0	0,0	0,0					0,0
8.	Айдарлы	T-1	35/6	1600	ТМН	173,0	90	5,8	3,4					3,4
9.	Хантау	T-1	110/10	16000	ТДЦП	840,0	0	0,0	0,0					0,0
10.	Дорожник	T-1	110/6	6300	ТМ	570,0	200	13,0						13,0
11.	Балхаш	T-1-4	35/0,4	4460		6438,0	400	716	11,1					11,1

Шуский РЭС

1.	Дружба	T-2	35/10	1600	ТМ	88,0	600	38,9	44,2					44,2
2.	Новый путь	T-2	35/10	4000	ТМН	220,0	1500	97,1	44,2					44,2
3.	Кок-Кайнар	T-1	35/10	1600	ТМ	88,0	700	45,3	51,5					51,5
4.	Ташуткель	T-1	35/10	4000	ТМ	220,0	200	13,0	5,9					5,9
5.	Новотроицкая	T-1	35/10	6300	ТМН	331,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	35/10	10000	ТМН	550,0	5400	349,7	63,6					63,6
6.	Далакайнар	T-1	35/10	1600	ТМН	84,0	250	16,2	19,3					19,3
7.	Чокпар	T-1	35/10	1000	ТМ	63,0	450	29,1	46,3					46,3
8.	Кировская	T-1	35/10	1600	ТМ	84,0	500	32,4	38,6					38,6
9.	Прудхоз	T-1	35/10	1000	ТМН	53,0	130	8,4	15,9					15,9
10.	Кызылша	T-1	35/10	10000	ТМН	550,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	35/10	10000	ТМН	550,0	200	13,0	2,4					2,4
11.	Батыс	T-1	35/10	6300	ТМН	331,0	2500	161,9	48,9					48,9
		T-2	35/10	6300	ТМН	331,0	0	0,0	0,0					0,0
12.	Ленинская	T-1	35/10	2500	ТМН	131,0	980	63,5	48,5					48,5
13.	Жидели (сезонная)	T-1	35/10	1600	ТМ	84,0	200	13,0	15,4					15,4

Шу город

1.	Шу-110	T-1	110/35/10	25000	ТДТН	1312,0	1400	90,7	6,9	375,0	10000	194,3	51,8	45,6
		T-2	110/35/10	25000	ТДТН	1312,0	2100	136,0	10,4	375,0	8550	166,1	44,3	42,6
2.	Кос кудык	T-1	35/10	6300	ТМН	331,0	2880	186,5	56,4					56,4
		T-2	35/10	6300	ТМН	331,0	2820	182,6	55,2					55,2

Байзакский РЭС

1.	Политотдел	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	900	58,3	11,1	150,0	6600,0	128,2	85,5	75,0
		T-2	35/10	2500	ТМ	138,0	0	0,0	0,0					0,0
2.	Новоивановка	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	1500	97,1	18,5	178,0	4300	83,5	46,9	58,0
		T-2	110/35/10	6300	ТМТН	331,0	0	0,0	0,0	95,0	0	0,0	0,0	0,0
3.	Ровное	T-1	110/35/10	6300	ТМТН	331,0	0	0,0	0,0	95,0	0	0,0	0,0	0,0
		T-2	35/10	4000	ТМН	210,0	2500	161,9	77,1					77,1
4.	Мырзатай	T-1	35/10	4000	ТМН	210,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	35/10	4000	ТМН	210,0	900	58,3	27,8					27,8
5.	Сарыкемир	T-1	35/10	6300	ТМН	331,0	4100	265,5	80,2					80,2
		T-2	35/10	6300	ТМН	331,0	2200	142,5	43,0					43,0
6.	Трудовой пахарь	T-1	35/10	2500	ТМ	137,0	900	58,3	42,5					42,5
		T-2	35/10	2500	ТМН	131,0	0	0,0	0,0					0,0
7.	Ак-Чулак	T-1	35/10	3200	ТМН	176,0	500	32,4	18,4					18,4
8.	Свеклосовхоз	T-1	35/10	6300	ТМН	331,0	1500	97,1	29,4					29,4
9.	Уч-булак	T-1	35/10	4000	ТМН	220,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	35/10	4000	ТМН	220,0	600	38,9	17,7					17,7
10.	Чапаева	T-1	35/10	1000	ТМН	52,0	300	19,4	37,4					37,4
11.	Кок бастау	T-1	35/10	1600	ТМН	84,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	35/10	1600	ТМН	84,0	1000	64,8	77,1					77,1

№ п/п	Наименование подстанции	Дисп № тр-ра	Напряже- ние, кВ	Мощн S кВА	Тип тр-ра	20.12.23г								
						Ин, А	Р	І	загр	Ин, А	Р	І	загр	сумм
						НН	кВт	А	%	СН	кВт	А	%	загр %

Жамбылский РЭС

1.	Орынбасар	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	3600	233,2	44,4	150,0	0	0,0	0,0	36,0
		T-2	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	1900	123,1	23,4	150,0	3700	71,9	47,9	56,0
2.	Айша биби	T-1	35/10	6300	ТМ	331,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	35/10	6300	ТМ	331,0	3000	194,3	58,7					58,7
3.	Ерназар	T-1	35/10	1600	ТМ	88,0	500	32,4	36,8					36,8
4.	Зада	T-1	35/10	4000	ТМ	220,0	400	25,9	11,8					11,8
		T-2	35/10	4000	ТМ	220,0	0	0,0	0,0					0,0
5.	Щебзавод	T-1	35/10	1600	ТМ	88,0	100	6,5	7,4					7,4
6.	СуперФарм	T-1	35/10	4000	ТМ	220,0	200	13,0	5,9					5,9

Сарысуский РЭС


1	Шахан	T-1	110/35/6	25000	ТДТН	2187,0	0	0,0	0,0	286,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		T-2	110/35/6	16000	ТДТН	1400,0	2100	226,7	16,2	375,0	3750,0	72,9	19,4	36,6
		T-3	35/6	6300	ТМН	586,0	0	0,0	0,0					0,0
2	Коксу	T-1	35/6	6300	ТМН	577,0	1200	129,5	22,4					22,4
		T-2	35/6	6300	ТМ	578,0	0	0,0	0,0					0,0
3	Байкадам	T-1	35/10	2500	ТМ	138,0	650	42,1	30,5					30,5
4	Саудакент	T-1	35/10	1600	ТМ	88,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	35/10	2500	ТМ	138,0	1300	84,2	61,0					61,0
5	Жаильма	T-1	35/10	1000	ТМ	55,0	550	35,6	64,8					64,8
6	Камкалы	T-1	35/10	1000	ТМ	55,0	0	0,0	0,0					0,0
7	Жайляуколь	T-1	35/10	1000	ТМ	55,0	150	9,7	17,7					17,7
8	Тогускен	T-1	35/10	1000	ТМ	53,0	300	19,4	36,7					36,7
9	Ашасай	T-1	35/6	4000	ТМ	365,0	1400	90,7	24,8					24,8
10	КСМ	T-1	35/6	6300	ТМН	585,0	0	0,0	0,0					0,0
11	Казак сода	T-1	35/10	2500	ТМ	138,0	50	5,4	3,9					3,9

ТГЭС

1.	Южная	АТ-1	220/110/6	125000	АТДУТН	3464,0	0	0,0	0,0	595,0	0	0	0,0	0,0
		T-1	110/6	10000	ТДН	875,0	1500	161,9	18,5					18,5
		T-2	110/6	10000	ТДН	875,0	1800	194,3	22,2					22,2
2.	Северная	T-1	110/10	6300	ТМН	331,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	2500	161,9	30,8	150,0	3700	71,9	47,9	62,0
3.	К С-5	T-1	110/35/10	25000	ТДТН	989,0	600	38,9	3,9	286,0	6600	128,2	44,8	28,8
		T-2	110/35/10	25000	ТДТН	1313,0	0	0,0	0,0	375,0	0	0,0	0,0	0,0
4.	Пригородная	T-1	110/35/10	25000	ТДТН	1314,0	5600	362,7	27,6	375,0	2400,0	46,6	12,4	32,0
		T-2	110/35/10	25000	ТДТН	1314,0	4500	291,4	22,2	375,0	1900	36,9	9,8	25,6
5.	Мелькомбинат	T-1	110/10	10000	ТМН	525,0	800	51,8	9,9					9,9
		T-2	110/10	10000	ТДН	525,0	1900	123,1	23,4					23,4
6.	К Х П	T-1	110/10	6300	ТМН	331,0	2600	168,4	50,9					50,9
		T-2	110/10	6300	ТМН	331,0	1400	90,7	27,4					27,4
7.	РК-4	T-1	110/6	10000	ТДТН	875,0	3500	377,8	43,2					43,2
		T-2	110/6	10000	ТДН	875,0	3900	421,0	48,1					48,1
8.	Ж Б И	T-1	110/35/6	25000	ТДТН	2190,0	600	64,8	3,0	375,0	500	9,7	2,6	4,4
		T-2	110/35/6	25000	ТДТН	2190,0	3500	377,8	17,3	375,0	1100,0	21,4	5,7	18,4
9.	Рыспек	T-1	110/6	25000	ТДТН	1090,0	4000	432	39,6	1090	3300,0	64,1	5,9	29,2
		T-2	110/6	25000	ТРДН	1090,0	3000	324	29,7	1090	4200,0	81,6	7,5	28,8
10.	Центральная	T-1	110/10	16000	ТДН	840,0	5900	382,1	45,5					45,5
		T-2	110/10	10000	ТДН	525,0	2500	161,9	30,8					30,8
11.	Городская	T-1	110/6	16000	ТДН	1400,0	6100	658,5	47,0					47,0
		T-2	110/6	16000	ТДН	1410,0	5200	561	39,8					39,8
		T-3	110/6	10000	ТДН	875,0	3700	399	45,6					45,6
12.	Астана	T-1	110/6/10	25000	ТРТДЦ	1313,0	160	17,3	1,3	2181,0	4040,0	78,5	3,6	16,8
		T-2	110/6/11	25000	ТДТМ	1313,0	240	25,9	2,0	2187,0	2860,0	55,6	2,5	12,4
13.	Байтерек	T-1	110/10	16000	ТДН	840,0	1500	161,9	19,3					19,3
		T-2	110/10	16000	ТДН	840,0	2900	313,0	37,3					37,3
14.	Бурыл	T-1	110/35/10	16000	ТДН	839,9	0	0,0	0,0	239,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		T-2	110/35/10	16000	ТДН	839,9	2300	248,3	29,6	239,9	0,0	0,0	0,0	14,4
15.	Барысхан	T-1	110/35/10	16000	ТДН	839,9	1300	140,3	16,7	239,9	0,0	0,0	0,0	8,1
		T-2	110/35/10	16000	ТДН	839,9	0	0,0	0,0	239,9	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	Жасуркен	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	650	42,1	8,0	150,0	1150	22,3	14,9	18,0
17.	УЖД-158/2	T-1	35/10	1600	ТМ	88,0	550	35,6	40,5					40,5

№ п/п	Наименование подстанции	Дисп № тр-ра	Напряже- ние, кВ	Мощн S кВА	Тип тр-ра	21.06.23г								
						Ин, А	Р	І	загр	Ин, А	Р	І	загр	сумм
						НН	кВт	А	%	СН	кВт	А	%	загр %
18.	Сахзавод	T-1	35/6	4000	ТМН	367,0	1100	118,7	32,4					32,4
		T-2	35/6	6300	ТМН	577,0	2300	248,3	43,0					43,0
19.	Талас	T-1	35/10	4000	ТМН	210,0	1600	103,6	49,3					49,3
		T-2	35/10	4000	ТМН	210,0	1800	116,6	55,5					55,5
20.	Марина	T-1	35/6	6300	ТМН	578,0	2200	237,5	41,1					41,1
		T-2	35/6	6300	ТМ	578,0	2100	226,7	39,2					39,2
21.	Октябрь	T-1	35/10	4000	ТМН	210,0	2000	129,5	61,7					61,7
		T-2	35/10	6300	ТМН	331,0	1000	64,8	19,6					19,6
22.	М Т Ф	T-1	35/10	1600	ТМН	88,0	800	51,8	58,9					58,9
		T-2	35/10	2500	ТМ	137,0	0	0,0	0,0					0,0
23.	Горводоканал	T-1	35/10	2500	ТМН	131,0	350	22,7	17,3					17,3
		T-2	35/10	1600	ТМН	84,0	300	19,4	23,1					23,1
24.	Щебень	T-1	35/10	1000	ТМ	55,0	50	3,2	5,9					5,9

Начальник ЦДС ТОО "ЖЭС"



Табилганов С.Д.