

**ПРОТОКОЛ**  
**публичных слушаний по ежегодному отчету**  
**о деятельности ТОО «Жамбылские электрические сети» за 2014 год.**

*Тараз*

*13 апреля 2015 года.*

Объявление о предстоящем проведении слушания по ежегодному отчету опубликовано в газете «Знамя труда» от 14.03.15 г. № 29.

**Наименование субъекта** - ТОО «Жамбылские Электрические Сети»

**Местонахождение субъекта** - г. Тараз, улица Махамбет батыра, 11.

**Дата проведения** – 13 апреля 2014 года .

**Место проведения** – г. Тараз, ул Махамбет батыра 11 (конференц – зал, 3 этаж).

**Вид деятельности** – услуги по передаче и распределению электрической энергии.

**Начало слушания** - 15-00 часов

**Приглашенные** – все желающие.

Выступил Генеральный директор ТОО «ЖЭС» - Джарбулов А.Б.

Для передачи и распределения электроэнергии по Жамбылской области на балансе ТОО «ЖЭС» находится 13826 км линий электропередачи и 2783 единиц трансформаторных подстанций, суммарной мощностью 2047,3 МВА.

ТОО «ЖЭС» является субъектом естественной монополии. Приказом Управления Агентства РК по регулированию естественных монополий по Жамбылской области от 17 апреля 2007 года № 30-ОД включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Жамбылской области по виду деятельности – услуги по передаче и распределению электрической энергии.

ТОО «ЖЭС» осуществляет передачу и распределение электрической энергии 24 потребителям нашей области, в том числе крупным, таким как: ТОО «ЖЖС-2030», ТОО «Теміржолэнерго», ТОО «Алтыналмас-Энерго», Корпорация «Казахмыс» - Шатыркульский рудник, АО «ТЭЦ», ТОО «Казфосфат», ГКП «Тараз Су», ТОО «Гидроэнергокомпания» и ГКП «Таразтрансэнерго».

Приказом Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по Жамбылской области (далее ДАРЕМ по ЖО) от 22.11.2013 года №169 - ОД с 1 января 2014 года введен тариф в размере 5,10 тенге за 1 кВт.ч. без НДС.

На сегодняшний день, действующий тариф на передачу и распределение электрической энергии по сетям ТОО «ЖЭС» равен 5,32 тенге за 1 кВт.ч. без НДС (соглашение Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по Жамбылской области № 2-3 / 544 от 19.03.2015 года) с вводом в действие с 01.04.15г.

Среднесписочная численность работников предприятия составляет 1866 человек. Среднемесячная заработная плата за 2014 год - 74270 тенге.

За 2014 год ТОО «ЖЭС» приняло в сеть 1443,9 млн.кВт.ч. электроэнергии, полезный отпуск потребителям составил 1206,7 млн.кВт.ч. на общую сумму 6153,8 млн.тенге. Рост полезного отпуска по сравнению с 2013 годом равен 123,2 млн.кВт.ч.или на 17,64%

Из указанной суммы дохода за 2014 год израсходовано на:

- покупку электроэнергии для компенсации потерь в сетях - 2544,0 млн.тенге;

- ремонтное обслуживание электросетевых объектов - 465,8 млн.тенге;
- заработную плату - 1659,7 млн.тенге;
- налоги - 124,5 млн.тенге;
- вспомогательные материалы и ГСМ - 136,0 млн.тенге;
- инвестиции в новое строительство, реконструкцию электроэнергетических объектов и на приобретение основных средств - 736,3 млн.тенге;
- прочие затраты - 262,7 млн.тенге.

По основному виду деятельности за 2014 год ТОО «ЖЭС» финансовый результат равен + 245,5 млн.тенге.

По неосновному виду деятельности по итогам года предприятие имеет прибыль в сумме 191,9 млн.тенге. Таким образом по результатам работы за год ТОО «ЖЭС» получило прибыль в сумме 437,4 млн.тенге.

Одним из направлений деятельности предприятия в 2014 году являлось работа по снижению потерь.

Полностью выполнены мероприятия, разработанные для успешного прохождения осенне- зимнего максимума нагрузок и мероприятия по снижению сверхнормативных и нормативных потерь в электрических сетях. Была произведена реконструкция ТП, КТП и РП, замена ячеек КРУН, замена голого провода на самонесущий изолированный провод, выравнивание и распределение нагрузок по фазам в сетях 0,4 кВ, восстановление недостающих проводов фаз в воздушных и кабельных сетях. Проведена большая работа по выявлению потребителей, самовольно подключившихся к эл.сетям без получения или выполнения технических условий.

Утверждённый процент нормативных потерь электроэнергии на 2014год -17,84 %. Фактические потери составили 16,05 %.

В соответствии с утверждёнными графиками ремонтного обслуживания ТОО «ЖЭС» выполнило в 2014 году капитальный ремонт 1757,8 км ЛЭП всех уровней напряжения и 315 единиц силового оборудования подстанций, суммарной мощностью 189,6 мВА, что составляет соответственно 104 и 105% годовому плану.

Текущим ремонтом охвачено 8388,3 км ЛЭП и оборудование 1288 трансформаторных подстанций (пунктов), что составляет соответственно 103% и 108 % к плану. По ВЛ-35-110 кВ выполнено усиление 23-х опор с монтажом оттяжек и установкой бетонных анкерных плит на ВЛ-110кВ Л-116 Каратау-1- Коктал. Заменены 2400 фарфоровых изоляторов на стеклянные. Аналогичная работа по замене 500 изоляторов выполнена на Л-157 ГРЭС- ПС Пригородная. На линии Л- 126 ГРЭС – ПС Центральная на 14 анкерных опорах заменены фарфоровые изоляторы на полимерные.

Был произведён капитальный ремонт на подстанций 220/110/6 кВ «Южная», на ПС 220/35/10 кВ «Бурное» 2-х силовых трансформаторов, суммарной мощностью 26,3 мВА на подстанциях 220 кВ «Абдезим» заменены 8 комплектов трансформаторов тока. Кроме того, цех централизованного ремонта оборудования ТОО «ЖЭС» с начало года осуществил капитальный ремонт 212 силовых трансформаторов напряжением 6 -10 кВ.

В Таласском районе смонтирована и введена в эксплуатацию ПС 35/10 кВ «Гамды». В Байзакском районе на ПС-35кВ «Сарыкемир» установлен второй трансформатор напряжения на II-секцию шин 10 кВ. Это позволило повысить надёжность электроснабжения районного центра путём создания возможности подачи напряжения от двух питающих подстанций 110кВ – «Ровное» и «Новоивановка». На ПС «Мырзатай» установлен второй силовой трансформатор мощностью 4000 кВА. В Кордайском районе на ПС 110/35/10 кВ Георгиевка трансформатор мощностью 10000 кВА заменен на трансформатор 16000кВА. В посёлке Алгабас (Т.Рыскуловский район) и в ауле Сарымолдаева (Меркенский район) изменена трасса прохождения линий ВЛ-35 кВ Л-22 Малдыбай – Кумарык и двухцепной Л-32 и Л-89 Мерке – Татты. Аналогичная работа выполнена по Л-024 Политотдел- Сарыкемер в Байзакском районе.

По просьбе городского Акимата нами выполнены работы по электроснабжению массива Барысхан. Персоналом ТОО «ЖЭС» построена ВЛ-10 кВ, протяженностью 0,5 км, ВЛ -0,4 кВ, протяжённостью 2,52 км, установлено КТП с трансформатором 250кВА. Общая сумма работ составила порядка 20 млн.тенге.

В рамках инвестиционной программы в 2014 году было выполнено:

- произведена установка двух новых силовых трансформаторов мощностью 25000 кВА на ПС 110/6 кВ «Рысбек» и одного на ПС 110кВ «Каратау-2».

- закончены работы по реконструкции ВЛ 6-10-0,4 кВ с заменой деревянных опор на железобетонные г.Тараз.

- введена в эксплуатацию ВЛ-10кВ Ф-3 от ПС-35 кВ «Биликуль» в Жуалынском районе, протяжённостью 9,7 км.

- построена и введена в эксплуатацию ВЛ -110 кВ Акыр - Тюбе – Абдезим, что позволило обеспечить надёжное электроснабжение Т.Рыскуловского и Меркенского районов.

**В 2015 году** нами запланировано выполнить капитальный ремонт ЛЭП всех уровней напряжений 1814,5 км и 308-ми трансформаторных подстанций суммарной мощностью 108,5 мВА.

Текущим ремонтом планируется охватить 7628,85 км линий электропередачи и 1264 трансформаторные подстанции (пункты) суммарной мощностью 1569,24 мВА.

План финансирования ремонтного обслуживания на 2015 год составляет - 173,3 млн. тенге.

Кроме того на реализацию инвестиционной программы предприятие планирует направить 745,04 млн.тенге. Запланировано:

- продолжить реконструкцию воздушных и кабельных сетей в городе Тараз напряжением 6-10-0,4 кВ, общей протяжённостью 47,96 км, с заменой голого провода на самонесущий изолированный провод и деревянных опор на железобетонные;

- реконструкцию шести Тп, КТП в г.Тараз;

- замену КРУН -6 кВ на ПС 110/6 кВ «Рысбек»;

- реконструкцию ВЛ-35 кВ Берег – Жасулан в Мойынкумском районе;

- продолжить работы по внедрению АСКУЭ бытового уровня и выносу приборов учёта на фасад с заменой вводов цельным изолированным проводом у потребителей.

Помимо этого, ТОО «ЖЭС» планирует выполнение ряда мероприятий по повышению надёжности электроснабжения потребителей области. Планируется замена фарфоровых изоляторов на стеклянные по ВЛ 110 кВ Л-142 Шу-110-Кияхты и по ВЛ -35 кВ Л-018, замена фарфоровых изоляторов на полимерные на анкерных опорах ВЛ -110 кВ Л-116 Каратау -1- Коктал.

#### **По окончании доклада вопросы задают присутствующие в зале:**

Житель города Тараз 1 мкр «Акбулак» дом 33 кв.35 Шотаева Ж.Ш.: С чем связано снижение тарифа на транспортировку электроэнергии с 1апреля 2015 года ?

Ответ. Джарбулов А.Б.: Снижение тарифа на услуги по передаче и распределению электроэнергии произошло по причинам:

1) снижение стоимости электроэнергии от ТОО «Экибастузкая ГРЭС – 1»;

2) снижение тарифа на услуги по передаче электроэнергии АО «KEGOC».

**Председатель**

**Джарбулов А.Б.**

**Секретарь**

**Кожамкулова З.Т**