

**Таблица максимальной загрузки силовых трансформаторов
ПС 35кВ и выше ТОО "ЖЭС" (без учета выданных ТУ)
на 01.01.2025**

№ п/п	Наименование подстанции	Дисп №-ра тр-ра	Напряже- ние, кВ	Мощн S кВА	Тип тр-ра	01.01.25г								сумм загр %
						Ин, А	Р	І	загр	Ин, А	Р	І	загр	
						НН	кВт	А	%	СН	кВт	А	%	
РЭС им. Т.Рыскулова														
1.	Абдезим-220	АТ-1	220/110/10	63000	АТДЦТН	3310,0	0	0,0	0,0	301,0	16800	103,9	34,5	34,5
		T-3	110/35/10	16000	ТДТН	840,0	900	58,3	6,9	240,0	7700	149,6	62,3	53,8
2.	Акыр-Тюбе	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	1600	103,6	19,7	150,0	2900	56,3	37,6	45,0
		T-2	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	0	0,0	0,0	150,0	0	0,0	0,0	0,0
3.	Нурдос	T-1	35/10	6300	ТМ	331,0	1000	64,8	20					15,9
		T-2	35/10	6300	ТМН	331,0	1400	90,7	27,4					27,4
4.	Тарты	T-1	35/10	4000	ТМ	220,0	1740	112,7	51,2					51,2
		T-2	35/10	4000	ТМ	220,0	0	0,0	0,0					0,0
5.	Мерей	T-1	35/10	1600	ТМН	84,0	200	13,0	15,4					15,4
6.	Кумарык	T-1	35/10	2500	ТМ	138,0	900	58,3	42,2					42,2
7.	Кокдонен	T-1	35/10	2500	ТМН	138,0	300	19,4	14,1					14,1
8.	Курагаты	T-1	35/10	1600	ТМН	84,0	200	13,0	15,4					15,4
9.	Кзыл-Чарва	T-1	35/10	1600	ТМГ	84,0	900	58,3	69,4					69,4
10.	Жана-Турмыс	T-1	35/10	2500	ТМ	138,0	500	32,4	23,5					23,5
11.	Малдыбай	T-1	35/10	1800	ТАМ	99,0	250	16,2	16,4					16,4
12.	Каракыстак	T-1	35/10	2500	ТМН	131,0	700	45,3	34,6					34,6
13.	Амзе	T-1	35/10	1000	ТМ	55,0	180	11,7	21,2					21,2
14.	Абай	T-1	35/10	1600	ТМ	84,0	700	45,3	54,0					54,0
15.	П Х Г	T-1	35/10	2500	ТМН	131,0	130	8,4	6,4					6,4
		T-2	35/10	2500	ТМН	131,0	120	7,8	5,9					5,9
16.	РСР	T-1	35/10	2500		131,0	500	32,4	24,7					24,7
17.	Жуматай	T-1	35/10	1600	ТМН	84,0	600	38,9	46,3					46,3
18.	5 Бригада	T-1	35/10	6300	ТМН	331,0	70	4,5	1,4					1,4
19.	ПС ДКС	T-1	35/0,4	2500	ТС	2311,0	150	255,0	11,0					11,0
20.	ПС Реал-газ	T-1	35/0,4	400	ТМ	570,0	50	85,0	14,9					14,9
Меркенский РЭС														
1.	Мерке	T-1	220/35/10	25000	ТДТН	1321,0	0	0,0	0,0	375,0	6000	116,6	31,1	24,0
		АТ-2	220/110/10	32000	АТДТГН	839,0		0,0	0,0	153,0	16200,0	100,2	65,5	50,6
		T-3	110/35/10	25000	ТДТН	1314,0	7600	492,2	37,5	375,0	0,0	0,0	0,0	30,4
2.	Меркенка	T-1	35/10	1600	ТМ	88,0		0,0	0,0					0,0
		T-2	35/10	1600	ТМ	88,0		0,0	0,0					0,0
3.	Н.Воскресеновка	T-1	35/10	2500	ТМН	131,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	35/10	2500	ТМ	137,5	2000	129,5	94,2					94,2
4.	Кенес	T-1	35/10	2500	ТМН	138,0	300	19,4	14,1					14,1
5.	Акермен	T-1	35/10	1600	ТМ	88,0	550	35,6	40,5					40,5
6.	Т.Рыскулова	T-1	35/10	4000	ТМН	220,0	800	51,8	23,6					23,6
7.	Татты	T-1	35/10	1600	ТМ	88,0	250	16,2	18,4					18,4
8.	Большевик	T-1	35/10	6300	ТМН	331,0	3100	200,8	60,7					60,7
		T-2	35/10	6300	ТМН	331,0	0	0,0	0,0					0,0
9.	Ойतालская	T-1	35/10	1000	ТМ	55,0	500	32,4	58,9					58,9
10.	Сарымолдаева	T-1	35/10	1800	ТМН	99,0	300	19,4	19,6					19,6
Жуалынский РЭС														
1.	Бурное	T-1	220/35/10	20000	ТДТНГУ	1050,0	3900	252,6	24,1	300,0	2150	41,8	13,9	30,3
		T-2	35/10	6300	ТМН	331,0	0	0,0	0,0					0,0
2.	Тасбастау	T-1	35/10	1600	ТМН	84,0	150	9,7	11,6					11,6
3.	Актобе	T-1	35/10	1000	ТМ	55,0	450	29,1	53,0					53,0
4.	Куренбель	T-1	35/10	1600	ТМН	84,0	250	16,2	19,3					19,3
5.	Колтоган	T-1	35/10	1600	ТМ	84,0	250	16,2	19,3					19,3
6.	Кошкар-Ата	T-1	35/10	1000	ТМ	55,0	200	13,0	23,6					23,6
7.	Шоклак-Ата	T-1	35/10	1000	ТМН	53,0	560	36,3	68,4					68,4
8.	Терс	T-1	35/10	2500	ТМН	138,0	650	42,1	30,5					30,5
9.	Кзыл-Арык	T-1	35/10	2500	ТМН	131,0	750	48,6	37,1					37,1
10.	Биликоль	T-1	35/10	1600	ТМН	84,0	320	20,7	24,7					24,7
11.	Карасаз	T-1	35/10	1000	ТМН	53,0	540	35,0	66,0					66,0
12.	Шокпак	T-1	35/0,4	100	ТМ	144,0	50	85,0	59,0					59,0
13.	Коныр-Тюбе	T-1	35/10	1000	ТМН	55,0	150	9,7	17,7					17,7

№ п/п	Наименование подстанции	Дисп № тр-ра	Напряже- ние, кВ	Мощн S кВА	Тип тр-ра	01.01.25г								сумм загр %
						Ин, А	Р	І	загр	Ин, А	Р	І	загр	
						НН	кВт	А	%	СН	кВт	А	%	

Красногорский РЭС

1.	Отар-1	T-1	110/35/10	16000	ТДТН	840,0	0	0,0	0,0	240,0	0	0,0	0,0	0,0
		T-2	110/35/10	16000	ТДТН	840,0	2000	129,5	15,4	240,0	6600,0	128,2	53,4	53,8
2.	Кордай	T-2	110/35/10	6300	ТМТН	331,0	100	6,5	2,0	94,5	0,0	0,0	0,0	1,6
3.	Новая	T-1	35/10	6300	ТМ	400,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	35/10	6300	ТМ	400,0	5200	336,8	84,2					84,2
4.	Матыбулак	T-1	35/10	1000	ТМ	55,0	150	9,7	17,7					17,7
5.	Отар-2	T-1	35/10	1000	ТМ	55,0	180	11,7	21,2					21,2
6.	Бель	T-1	35/10	630	ТМ	40,0	30	1,9	4,9					4,9
7.	Умтыл	T-1	35/10	1000	ТМН	53,0	700	45,3	85,5					85,5
		T-2	35/10	1000	ТМН	53,0	0	0,0	0,0					0,0
8.	Красногорка	T-1	35/10	1000	ТМ	55,0	340	22,0	40,0					40,0
9.	Отарфарм	T-1	35/10	10000	ТМН	550,0	50	3,2	0,6					0,6
		T-2	35/10	10000	ТМН	550,0	0	0,0	0,0					0,0

Кордайский РЭС

1.	Георгиевка	T-1	110/35/10	16000	ТДТНГ	840,0	5350	346,5	41,2	240,0	2100,0	40,8	17,0	46,6
		T-2	110/35/10	16000	ТДТНГ	840,0	0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Д С У	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	3200	207,3	39,5	150,0	2750	53,4	35,6	59,5
		T-2	35/10	6300	ТМН	331,0	0	0,0	0,0					0,0
3.	Благовещенка	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	0	0,0	0,0	150,0	0	0,0	0,0	0,0
		T-2	110/35/10	10000	ТДТНГ	525,0	780	50,5	9,6	150,0	3420,0	66,4	44,3	42,0
4.	Сарыбулак	T-1	35/10	2500	ТМ	131,0	650	42,1	32,1					32,1
		T-2	35/10	4000	ТМН	131,0	0	0,0	0,0					0,0
5.	Успенровка	T-1	35/10	4000	ТАМ	220,0	2100	136,0	61,8					61,8
		T-2	35/10	4000	ТМ	220,0	0	0,0	0,0					0,0
6.	Бериктас	T-1	35/10	1000	ТМ	55,0	150	9,7	17,7					17,7
7.	Гр.карьер	T-1	35/10	1000	ТМ	55,0	150	9,7	17,7					17,7
8.	Когадыр	T-1	35/10	2500	ТМН	131,0	100	6,5	4,9					4,9
9.	Касык	T-1	35/10	1600	ТМН	88,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	35/10	2500	ТМН	131,0	1000	64,8	49,4					49,4
10.	Достык	T-1	35/10	1600	ТМ	88,0	730	47,3	53,7					53,7
11.	Монолит	T-1	35/10	2500	ТМ	131,0	550	35,6	27,2					27,2
12.	Черная речка	T-1	35/10	1600	ТМ	131,0	1000	64,8	49,4					49,4
13.	Кр.партизан	T-1	35/10	4000	ТМ	220,0	1850	119,8	54,5					54,5
14.	Совхозтехникум	T-1	35/10	2500	ТМН	155,0	900	58,3	37,6					37,6
		T-2	35/10	1600	ТМН	88,0	0	0,0	0,0					0,0
15.	Трудовик	T-1	35/10	4000	ТМ	220,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	35/10	4000	ТМ	220,0	2300	149,0	67,7					67,7
16.	Масанчи	T-1	35/10	4000	ТМН	220,0	2500	161,9	73,6					73,6
17.	Алмалы	T-1	35/10	1800	ТАМ	88,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	35/10	1600	ТМ	88,0	500	32,4	36,8					36,8
18.	Сортобе	T-1	35/10	4000	ТМ	220,0	2200	142,5	64,8					64,8
19.	Шыгыс	T-1	35/10	6300	ТМН	331,0	350	22,7	6,8					6,8
20.	Корцем	T-1	110/10	31500	SZ-13	2040,1	7000	453,4	22,2					22,2

Таласский РЭС

1.	Каратау-1	T-1	110/35/6	25000	ТДТН	2187,0	1500	161,9	7,4	375,0	1200,0	23,3	6,2	10,8
		T-2	110/35/6	6300	ТДН	551,0	0	0,0	0,0	94,5	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Каратау-2	T-1	110/6	25000	ТРДН	1144,0	3400	367,0	32,1	1144	2800	302,2	26,4	24,8
		T-2	110/6	25000	ТМТН	1144,0	0	0,0	0,0	1144	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Аксай-2	T-1	110/6	6300	ТДН	575,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	110/6	6300	ТДН	575,0	2600	280,7	48,8					48,8
4.	Есбокен	T-1	110/10	2500	ТАМГ	151,0	600	38,9	25,7					24,0
5.	Уюк	T-1	110/35/10	6300	ТМТ	200,0	300	19,4	9,7	94,5	1500	29,1	30,8	28,6
6.	Коктал	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	300	19,4	3,7	150,0	600,0	11,7	7,8	9,0
7.	Майтубе	T-1	35/10	1600	ТМН	84,0	250	16,2	19,3					19,3
8.	Тамды	T-1	35/6	1800	ТАМ	140,0	300	19,4	13,9					13,9
9.	Есей	T-1	35/10	2500	ТМ	137,0	270	17,5	12,8					12,8
10.	Карашат	T-1	35/10	1600	ТМН	84,0	330	21,4	25,4					25,4
11.	Ушарал	T-1	35/10	1600	ТМН	84,0	250	16,2	19,3					19,3
12.	Саду	T-1	35/10	1600	ТМН	84,0	150	9,7	11,6					11,6
13.	Сарыусен	T-1	35/10	1600	ТМН	88,0	800	51,8	58,9					58,9
14.	Амангельды-Газ	T-1	110/10	6300	ТДН	331,0	800	51,8	15,7					15,7
15.	Кошек	T-1	35/0,4	100	ТМ	360,0	50	89,5	24,9					24,9

№ п/п	Наименование подстанции	Дисп № тр-ра	Напряже- ние, кВ	Мощн S кВА	Тип тр-ра	01.01.25г								сумм загр %
						Ин, А	Р	І	загр	Ин, А	Р	І	загр	
						НН	кВт	А	%	СН	кВт	А	%	
Мойынкумский РЭС														
1.	Марат	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	4000	259,1	49,3	150,0	400,0	7,8	5,2	44,0
		T-2	35/10	6300	ТМ	331,0	0	0,0	0,0					0,0
2.	Уланбель	T-1	110/35/10	6300	ТМТН	331,0	160	10,4	3,1	95,0	200,0	3,9	4,1	5,7
3.	Кумузек	T-2	35/10	1000	ТМ	55,0	400	25,9	47,1					47,1
4.	Сайлаубек	T-1	110/35/6	10000	ТДТНГ	875,0	900	97,1	11,1	168,0	300,0	5,8	3,5	12,0
		T-2	35/6	2500	ТМ	230,0	0	0,0	0,0					0,0
5.	Кияхты	T-2	110/35/6	10000	ТДТН	875,0	150	16,2	1,9	150,0	450,0	8,7	5,8	6,0
6.	Аксуек	T-1	35/6	2500	ТМ	230,0	450	48,6	21,1					21,1
		T-2	35/6	2500	ТМ	230,0	0	0,0	0,0					0,0
7.	Жасулан	T-1	35/10	1000	ТМН	52,0	300	19,4	37,4					37,4
		T-2	35/10	1000	ТМН	52,0	0	0,0	0,0					0,0
8.	Айдарлы	T-1	35/6	1600	ТМН	173,0	0	0,0	0,0					0,0
9.	Хантау	T-1	110/10	16000	ТДЦП	840,0	0	0,0	0,0					0,0
Шуский РЭС														
1.	Дружба	T-2	35/10	1600	ТМ	88,0	500	32,4	36,8					36,8
2.	Новый путь	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	875,0	0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		T-2	35/10	4000	ТМН	220,0	1300	84,2	38,3					38,3
3.	Кок-Кайнар	T-1	35/10	2500	ТМН	131,0	300	19,4	14,8					14,8
4.	Ташуткель	T-1	35/10	4000	ТМН	220,0	50	3,2	1,5					1,5
5.	Новотроицкая	T-1	35/10	6300	ТМН	331,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	35/10	10000	ТМН	550,0	4600	297,9	54,2					54,2
6.	Далакайнар	T-1	35/10	1600	ТМН	84,0	200	13,0	15,4					15,4
7.	Чокпар	T-1	35/10	1000	ТМ	63,0	400	25,9	41,1					41,1
8.	Кировская	T-1	35/10	1600	ТМ	84,0	350	22,7	27,0					27,0
9.	Прудхоз	T-1	35/10	1000	ТМН	53,0	140	9,1	17,1					17,1
10.	Кызылша	T-1	35/10	10000	ТМН	550,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	35/10	10000	ТМН	550,0	150	9,7	1,8					1,8
11.	Батыс	T-1	35/10	6300	ТМН	331,0	3100	200,8	60,7					60,7
		T-2	35/10	6300	ТМН	331,0	0	0,0	0,0					0,0
12.	Ленинская	T-1	35/10	2500	ТМН	131,0	800	51,8	39,6					39,6
13.	Жидели (сезонная)	T-1	35/10	1600	ТМ	84,0	20	1,3	1,5					1,5
Шу город														
1.	Шу-110	T-1	110/35/10	25000	ТДТН	1312,0	1900	123,1	9,4	375,0	6800	132,1	35,2	34,8
		T-2	110/35/10	25000	ТДТН	1312,0	2850	184,6	14,1	375,0	9500	184,6	49,2	49,4
2.	Кос кудык	T-1	35/10	6300	ТМН	331,0	2350	152,2	46,0					46,0
		T-2	35/10	6300	ТМН	331,0	2900	187,8	56,7					56,7
Байзакский РЭС														
1.	Политотдел	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	900	58,3	11,1	150,0	4100,0	79,7	53,1	50,0
		T-2	35/10	2500	ТМ	138,0	0	0,0	0,0					0,0
2.	Новоивановка	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	0	0,0	0,0	178,0	4650	90,3	50,8	46,5
		T-2	110/35/10	6300	ТМТН	331,0	1900	123,1	37,2	95,0	0	0,0	0,0	30,2
3.	Ровное	T-1	110/35/10	6300	ТМТН	331,0	2900	187,8	56,7	95,0	0	0,0	0,0	46,0
		T-2	35/10	4000	ТМН	210,0	0	0,0	0,0					0,0
4.	Мырзатай	T-1	35/10	4000	ТМН	210,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	35/10	4000	ТМН	210,0	1000	64,8	30,8					30,8
5.	Сарыкемир	T-1	35/10	6300	ТМН	331,0	3200	207,3	62,6					62,6
		T-2	35/10	6300	ТМН	331,0	1900	123,1	37,2					37,2
6.	Трудовой пахарь	T-1	35/10	2500	ТМ	137,0	1000	64,8	47,3					47,3
		T-2	35/10	2500	ТМН	131,0	0	0,0	0,0					0,0
7.	Ак-Чулак	T-1	35/10	3200	ТМН	176,0	400	25,9	14,7					14,7
8.	Свеклосовхоз	T-1	35/10	6300	ТМН	331,0	1200	77,7	23,5					23,5
9.	Уч-булак	T-1	35/10	4000	ТМН	220,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	35/10	4000	ТМН	220,0	500	32,4	14,7					14,7
10.	Абдеш	T-1	35/10	1000	ТМН	52,0	300	19,4	37,4					37,4
11.	Кок бастау	T-1	35/10	1600	ТМН	84,0	800	51,8	61,7					61,7
		T-2	35/10	1600	ТМН	84,0	900	58,3	69,4					69,4
12	Бакыт	T-1	35/10	10000	ТДНС	550,0	1000	64,8	11,8					11,8
		T-2	35/10	10000	ТДНС	550,0	0	0,0	0,0					0,0

№ п/п	Наименование подстанции	Дисп № тр-ра	Напряже- ние, кВ	Мощн S кВА	Тип тр-ра	01.01.25г								
						Ин, А	Р	І	загр	Ин, А	Р	І	загр	сумм загр %
						НН	кВт	А	%	СН	кВт	А	%	
Жамбылский РЭС														
1.	Орынбасар	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	3300	213,7	40,7	150,0	200	3,9	2,6	35,0
		T-2	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	3200	207,3	39,5	150,0	4450	86,5	57,6	76,5
2.	Айша биби	T-1	35/10	6300	ТМ	331,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	35/10	6300	ТМ	331,0	3200	207,3	62,6					62,6
3.	Ерназар	T-1	35/10	1600	ТМ	88,0	500	32,4	36,8					36,8
4.	Зада	T-1	35/10	4000	ТМ	220,0	200	13,0	5,9					5,9
		T-2	35/10	4000	ТМ	220,0	0	0,0	0,0					0,0
5.	Щебзавод	T-1	35/10	1600	ТМ	88,0	50	3,2	3,7					3,7
6.	СуперФарм	T-1	35/10	4000	ТМ	220,0	1200	77,7	35,3					35,3
Сарыуский РЭС														
1	Шахан	T-1	110/35/6	25000	ТДТН	2187,0	0	0,0	0,0	286,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		T-2	110/35/6	16000	ТДТН	1400,0	2300	248,3	17,7	375,0	4400,0	85,5	22,8	41,9
		T-3	35/6	6300	ТМН	586,0	0	0,0	0,0					0,0
2	Коксу	T-1	35/6	6300	ТМН	577,0	1200	129,5	22,4					22,4
		T-2	35/6	6300	ТМ	578,0	0	0,0	0,0					0,0
3	Байкадам	T-1	35/10	2500	ТМ	138,0	500	32,4	23,5					23,5
4	Саудакент	T-1	35/10	1600	ТМ	88,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	35/10	2500	ТМ	138,0	1200	77,7	56,3					56,3
5	Жайльма	T-1	35/10	1000	ТМ	55,0	420	27,2	49,5					49,5
6	Камкалы	T-1	35/10	1000	ТМ	55,0	0	0,0	0,0					0,0
7	Жайляуколь	T-1	35/10	1000	ТМ	55,0	150	9,7	17,7					17,7
8	Тогускен	T-1	35/10	1000	ТМ	53,0	300	19,4	36,7					36,7
9	Ашасай	T-1	35/6	6300	ТМН	577,0	1300	140,3	24,3					24,3
		T-2	35/6	4000	ТМ	365,0	0	0,0	0,0					0,0
10	КСМ	T-1	35/6	6300	ТМН	585,0	0	0,0	0,0					0,0
11	Казак сода	T-1	35/10	2500	ТМ	138,0	570	61,5	44,6					44,6
Т Г Э С														
1.	Маханов	AT-1	220/110/6	125000	АТДУТН	3464,0	0	0,0	0,0	595,0	0	0	0,0	0,0
		T-1	110/6	10000	ТДН	875,0	1500	161,9	18,5					18,5
		T-2	110/6	10000	ТДН	875,0	2100	226,7	25,9					25,9
2.	Северная	T-1	110/10	6300	ТМН	331,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	3900	252,6	48,1	150,0	4300	83,5	55,7	82,0
3.	К С-5	T-1	110/35/10	16000	ТДТН	989,0	750	48,6	4,9	286,0	4100	79,7	27,9	30,3
		T-2	110/35/10	25000	ТДТН	1313,0	0	0,0	0,0	375,0	0	0,0	0,0	0,0
4.	Пригородная	T-1	110/35/10	25000	ТДТН	1314,0	5700	369,2	28,1	375,0	2400,0	46,6	12,4	32,4
		T-2	110/35/10	25000	ТДТН	1314,0	4750	307,6	23,4	375,0	1850	35,9	9,6	26,4
5.	Мелькомбинат	T-1	110/10	16000	ТДН	840,0	700	45,3	5,4					5,4
		T-2	110/10	10000	ТДН	525,0	1200	77,7	14,8					14,8
6.	К Х П	T-1	110/10	6300	ТМН	331,0	2900	187,8	56,7					56,7
		T-2	110/10	6300	ТМН	331,0	1500	97,1	29,4					29,4
7.	РК-4	T-1	110/6	10000	ТДТН	875,0	4200	453,4	51,8					51,8
		T-2	110/6	10000	ТДН	875,0	3550	383,2	43,8					43,8
8.	Ж Б И	T-1	110/35/6	25000	ТДТН	2190,0	700	75,6	3,5	375,0	1000	19,4	5,2	6,8
		T-2	110/35/6	25000	ТДТН	2190,0	4200	453,4	20,7	375,0	1300,0	25,3	6,7	22,0
9.	Рыспек	T-1	110/6	25000	ТДТН	1090,0	4800	518	47,5	1090	4100,0	79,7	7,3	35,6
		T-2	110/6	25000	ТРДН	1090,0	4710	508	46,6	1090	3090,0	60,0	5,5	31,2
10.	Центральная	T-1	110/10	16000	ТДН	840,0	6300	408,0	48,6					48,6
		T-2	110/10	10000	ТДН	525,0	2000	129,5	24,7					24,7
11.	Городская	T-1	110/6	16000	ТДН	1400,0	6800	734,0	52,4					52,4
		T-2	110/6	16000	ТДН	1410,0	4100	443	31,4					31,4
		T-3	110/6	10000	ТДН	875,0	3700	399	45,6					45,6
12.	Астана	T-1	110/6/10	25000	ТРТДЦ	1313,0	300	32,4	2,5	2181,0	4300,0	83,5	3,8	18,4
		T-2	110/6/11	25000	ТДТМ	1313,0	300	32,4	2,5	2187,0	2700,0	52,5	2,4	12,0
13.	Байтерек	T-1	110/10	16000	ТДН	840,0	2200	237,5	28,3					28,3
		T-2	110/10	16000	ТДН	840,0	2450	264,5	31,5					31,5
14.	Бурыл	T-1	110/35/10	16000	ТДН	839,9	1300	140,3	16,7	239,9	0,0	0,0	0,0	8,1
		T-2	110/35/10	16000	ТДН	839,9	0	0,0	0,0	239,9	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Барысхан	T-1	110/35/10	16000	ТДН	839,9	3500	377,8	45,0	239,9	0,0	0,0	0,0	21,9
		T-2	110/35/10	16000	ТДН	839,9	0	0,0	0,0	239,9	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	Жасуркен	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	750	48,6	9,3	150,0	1050	20,4	13,6	18,0
17.	УЖД-158/2	T-1	35/10	1600	ТМ	88,0	600	38,9	44,2					44,2

№	Наименование	Дисп №	Напряже- ние, кВ	Мощн S кВА	Тип	01.01.25г								
						И _н , А	Р	І	загр	И _н , А	Р	І	загр	сумм
п/п	подстанции	тр-ра			тр-ра	НН	кВт	А	%	СН	кВт	А	%	загр %
18.	Сахзавод	T-1	35/6	4000	ТМН	367,0	1300	140,3	38,2					38,2
		T-2	35/6	6300	ТМН	577,0	1900	205,1	35,5					35,5
19.	Талас	T-1	35/10	4000	ТМН	210,0	1900	123,1	58,6					58,6
		T-2	35/10	4000	ТМН	210,0	2000	129,5	61,7					61,7
20.	Марина	T-1	35/6	6300	ТМН	578,0	2500	269,9	46,7					46,7
		T-2	35/6	6300	ТМ	578,0	2700	291,4	50,4					50,4
21.	Куандык	T-1	35/10	6300	ТМН	331,0	2300	149,0	45,0					45,0
		T-2	35/10	6300	ТМН	331,0	1000	64,8	19,6					19,6
22.	М Т Ф	T-1	35/10	1600	ТМН	88,0	1000	64,8	73,6					73,6
		T-2	35/10	2500	ТМ	137,0	0	0,0	0,0					0,0
23.	Горводоканал	T-1	35/10	2500	ТМН	131,0	100	6,5	4,9					4,9
		T-2	35/10	1600	ТМН	84,0	500	32,4	38,6					38,6
24.	Щебень	T-1	35/10	1000	ТМ	55,0	50	3,2	5,9					5,9

Начальник ЦДС ТОО "ЖЭС"



Табилганов С.Д.