

**Таблица максимальной загрузки силовых трансформаторов
ПС 35кВ и выше ТОО "ЖЭС" (без учета выданных ТУ)
01.01.26г**

№ п/п	Наименование подстанции	Дисп № тр-ра	Напряже- ние, кВ	Мощн S кВА	Тип тр-ра	01.01.2026									сумм загр %
						И _н , А	Р	I	загр	И _н , А	Р	I	загр		
						НН	кВт	А	%	СН	кВт	А	%		
РЭС им. Т.Рыскулова															
1.	Абдезим-220	АТ-1	220/110/10	63000	АТДЦТН	3310,0	0	0,0	0,0	301,0	17340	107,2	35,6	35,6	
		T-3	110/35/10	16000	ТДТН	840,0	730	47,3	5,6	240,0	7580	147,3	61,4	51,9	
2.	Акыр-Тюбе	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	1500	97,1	18,5	150,0		0,0	0,0	15,0	
		T-2	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	0	0,0	0,0	150,0	2800	54,4	36,3	28,0	
3.	Нурдос	T-1	35/10	6300	ТМ	331,0	1020	66,1	20					16,2	
		T-2	35/10	6300	ТМН	331,0	1550	100,4	30,3					30,3	
4.	Тарты	T-1	35/10	4000	ТМ	220,0	750	48,6	22,1					22,1	
		T-2	35/10	4000	ТМ	220,0	1000	64,8	29,4					29,4	
5.	Мерей	T-1	35/10	1600	ТМН	84,0	200	13,0	15,4					15,4	
6.	Кумарык	T-1	35/10	2500	ТМ	138,0	550	35,6	25,8					25,8	
7.	Кокдонен	T-1	35/10	2500	ТМН	138,0	700	45,3	32,9					32,9	
8.	Курагаты	T-1	35/10	1600	ТМН	84,0	300	19,4	23,1					23,1	
9.	Кзыл-Чарва	T-1	35/10	1600	ТМГ	84,0	750	48,6	57,8					57,8	
10.	Жана-Турмыс	T-1	35/10	2500	ТМ	138,0	550	35,6	25,8					25,8	
11.	Малдыбай	T-1	35/10	1800	ТАМ	99,0	160	10,4	10,5					10,5	
12.	Каракыстак	T-1	35/10	2500	ТМН	131,0	750	48,6	37,1					37,1	
13.	Амзе	T-1	35/10	1000	ТМ	55,0	100	6,5	11,8					11,8	
14.	Абай	T-1	35/10	1600	ТМ	84,0	800	51,8	61,7					61,7	
15.	П Х Г	T-1	35/10	2500	ТМН	131,0	150	9,7	7,4					7,4	
		T-2	35/10	2500	ТМН	131,0	0	0,0	0,0					0,0	
16.	РСР	T-1	35/10	2500		131,0	50	3,2	2,5					2,5	
17.	Жуматай	T-1	35/10	1600	ТМН	84,0	600	38,9	46,3					46,3	
18.	5 Бригада	T-1	35/10	6300	ТМН	331,0	150	9,7	2,9					2,9	
19.	ПС ДКС	T-1	35/0,4	2500	ТС	2311,0	220	374,0	16,2					16,2	
20.	ПС Реал-газ	T-1	35/0,4	400	ТМ	570,0	50	85,0	14,9					14,9	

Меркенский РЭС														
1.	Мерке	Т-1	220/35/10	25000	ТДТН	1321,0	0	0,0	0,0	375,0	6050	117,5	31,3	24,2
		АТ-2	220/110/10	32000	АТДТГН	839,0	0	0,0	0,0	153,0	16650,0	102,9	67,3	52,0
		Т-3	110/35/10	25000	ТДТН	1314,0	8320	538,9	41,0	375,0	0,0	0,0	0,0	33,3
2.	Меркенка	Т-1	35/10	1600	ТМ	88,0		0,0	0,0					0,0
		Т-2	35/10	1600	ТМ	88,0		0,0	0,0					0,0
3.	Н.Воскресеновка	Т-1	35/10	2500	ТМН	131,0	0	0,0	0,0					0,0
		Т-2	35/10	2500	ТМ	137,5	1850	119,8	87,1					87,1
4.	Кенес	Т-1	35/10	2500	ТМН	138,0	400	25,9	18,8					18,8
5.	Акермен	Т-1	35/10	1600	ТМ	88,0	550	35,6	40,5					40,5
6.	Т.Рыскулова	Т-1	35/10	4000	ТМН	220,0	480	31,1	14,1					14,1
7.	Татты	Т-1	35/10	1600	ТМ	88,0	150	9,7	11,0					11,0
8.	Большевик	Т-1	35/10	6300	ТМН	331,0	0	0,0	0,0					0,0
		Т-2	35/10	6300	ТМН	331,0	3500	226,7	68,5					68,5
9.	Ойтальская	Т-1	35/10	1000	ТМ	55,0	520	33,7	61,2					61,2
10.	Сарымолдаева	Т-1	35/10	1800	ТМН	99,0	230	14,9	15,0					15,0

Жуалынский РЭС														
1.	Бурное	Т-1	220/35/10	20000	ТДТНГУ	1050,0	3060	198,2	18,9	300,0	2050	39,8	13,3	25,6
		Т-2	35/10	6300	ТМН	331,0	0	0,0	0,0					0,0
2.	Тасбастау	Т-1	35/10	1600	ТМН	84,0	190	12,3	14,6					14,6
3.	Актобе	Т-1	35/10	1000	ТМ	55,0	450	29,1	53,0					53,0
4.	Куренбель	Т-1	35/10	1600	ТМН	84,0	250	16,2	19,3					19,3
5.	Колтоган	Т-1	35/10	1600	ТМ	84,0	300	19,4	23,1					23,1
6.	Кошкар-Ата	Т-1	35/10	1000	ТМ	55,0	270	17,5	31,8					31,8
7.	Шокпак-Ата	Т-1	35/10	1000	ТМН	53,0	390	25,3	47,7					47,7
8.	Терс	Т-1	35/10	2500	ТМН	138,0	850	55,1	39,9					39,9
9.	Кзыл-Арык	Т-1	35/10	2500	ТМН	131,0	600	38,9	29,7					29,7
10.	Биликоль	Т-1	35/10	1600	ТМН	84,0	300	19,4	23,1					23,1
11.	Карасаз	Т-1	35/10	1000	ТМН	53,0	450	29,1	55,0					55,0
12.	Шокпак	Т-1	35/0,4	100	ТМ	144,0	60	102,0	70,8					70,8
13.	Коныр-Тюбе	Т-1	35/10	1000	ТМН	55,0	140	9,1	16,5					16,5
14.	Каралма	Т-1	35/10	4000	ТМН	220,0	0	0,0	0,0					0,0

№ п/п	Наименование подстанции	Дисп № тр-ра	Напряже- ние, кВ	Мощн S кВА	Тип тр-ра	01.01.26г								
						Ин, А НН	Р кВт	І А	загр %	Ин, А СН	Р кВт	І А	загр %	сумм загр %

Красногорский РЭС

1.	Отар-1	T-1	110/35/10	16000	ТДТН	840,0	0	0,0	0,0	240,0	0	0,0	0,0	0,0
		T-2	110/35/10	16000	ТДТН	840,0	1730	112,0	13,3	240,0	5870,0	114,1	47,5	47,5
2.	Кордай	T-2	110/35/10	6300	ТМТН	331,0	550	35,6	10,8	94,5	0,0	0,0	0,0	8,7
3.	Новая	T-1	35/10	6300	ТМ	400,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	35/10	6300	ТМ	400,0	4180	270,7	67,7					67,7
4.	Матыбулак	T-1	35/10	1000	ТМ	55,0	140	9,1	16,5					16,5
5.	Отар-2	T-1	35/10	1000	ТМ	55,0	450	29,1	53,0					53,0
6.	Бель	T-1	35/10	630	ТМ	40,0	40	2,6	6,5					6,5
7.	Умтыл	T-1	35/10	1000	ТМН	53,0	700	45,3	85,5					85,5
		T-2	35/10	1000	ТМН	53,0	0	0,0	0,0					0,0
8.	Красногорка	T-1	35/10	1000	ТМ	55,0	360	23,3	42,4					42,4
9.	Отарфарм	T-1	35/10	10000	ТМН	550,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	35/10	10000	ТМН	550,0	0	0,0	0,0					0,0

Кордайский РЭС

1.	Георгиевка	T-1	110/35/10	16000	ТДТНГ	840,0	5430	351,7	41,9	240,0	0,0	0,0	0,0	33,9
		T-2	110/35/10	16000	ТДТНГ	840,0	0	0,0	0,0	240,0	1580,0	30,7	12,8	9,9
2.	Д С У	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	3150	204,0	38,9	150,0	2340	45,5	30,3	54,9
		T-2	35/10	6300	ТМН	331,0	0	0,0	0,0					0,0
3.	Благовещенка	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	0	0,0	0,0	150,0	0	0,0	0,0	0,0
		T-2	110/35/10	10000	ТДТНГ	525,0	760	49,2	9,4	150,0	2990,0	58,1	38,7	37,5
4.	Сарыбулак	T-1	35/10	2500	ТМ	131,0	890	57,6	44,0					44,0
		T-2	35/10	4000	ТМН	131,0	0	0,0	0,0					0,0
5.	Успенровка	T-1	35/10	4000	ТАМ	220,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	35/10	4000	ТМ	220,0	2300	149,0	67,7					67,7
6.	Бериктас	T-1	35/10	1000	ТМ	55,0	280	18,1	33,0					33,0
7.	Гр.карьер	T-1	35/10	1000	ТМ	55,0	270	17,5	31,8					31,8
8.	Когадыр	T-1	35/10	2500	ТМН	131,0	200	13,0	9,9					9,9
9.	Касык	T-1	35/10	1600	ТМН	88,0	750	48,6	55,2					55,2
		T-2	35/10	2500	ТМН	131,0	0	0,0	0,0					0,0
10.	Достык	T-1	35/10	2500	ТМ	131,0	600	38,9	29,7					29,7
11.	Монолит	T-1	35/10	2500	ТМ	131,0	300	19,4	14,8					14,8
12.	Черная речка	T-1	35/10	1600	ТМ	131,0	1000	64,8	49,4					49,4
13.	Кр.партизан	T-1	35/10	4000	ТМ	220,0	1500	97,1	44,2					44,2
14.	Совхозтехникум	T-1	35/10	2500	ТМН	155,0	860	55,7	35,9					35,9
		T-2	35/10	1600	ТМН	88,0	0	0,0	0,0					0,0
15.	Трудовик	T-1	35/10	4000	ТМ	220,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	35/10	4000	ТМ	220,0	2600	168,4	76,5					76,5
16.	Масанчи	T-1	35/10	4000	ТМН	220,0	2500	161,9	73,6					73,6
17.	Алмалы	T-1	35/10	1800	ТАМ	88,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	35/10	1600	ТМ	88,0	760	49,2	55,9					55,9
18.	Сортобе	T-1	35/10	4000	ТМ	220,0	2300	149,0	67,7					67,7
19.	Шыгыс	T-1	35/10	6300	ТМН	331,0	500	32,4	9,8					9,8
20.	Казводхоз	T-1	35/0,4	2500	ТМГ	3000,0			0,0					0,0
21.	Корцем	T-1	110/10	31500	SZ-13	2040,1	18000	1166	57,1					57,1

Шуский РЭС

1.	Дружба	T-2	35/10	1600	ТМ	88,0	450	29,1	33,1					33,1
2.	Новый путь	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		T-2	35/10	4000	ТМН	220,0	1000	64,8	29,4					29,4
3.	Кок-Кайнар	T-1	35/10	4000	ТМН	220,0	500	32,4	14,7					14,7
4.	Ташуткель	T-1	35/10	6300	ТМН	331,0	200	13,0	3,9					3,9
5.	Новотроицкая	T-1	35/10	6300	ТМН	331,0	2500	161,9	48,9					48,9
		T-2	35/10	10000	ТМН	550,0	2950	191,1	34,7					34,7
6.	Далакайнар	T-1	35/10	1600	ТМН	84,0	270	17,5	20,8					20,8
7.	Чокпар	T-1	35/10	1000	ТМ	63,0	540	35,0	55,5					55,5
8.	Кировская	T-1	35/10	1600	ТМ	84,0	350	22,7	27,0					27,0
9.	Прудхоз	T-1	35/10	1000	ТМН	53,0	200	13,0	24,4					24,4
10.	Кызылша	T-1	35/10	10000	ТМН	550,0	200	13,0	2,4					2,4
		T-2	35/10	10000	ТМН	550,0	0	0,0	0,0					0,0
11.	Батыс	T-1	35/10	6300	ТМН	331,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	35/10	6300	ТМН	331,0	3440	222,8	67,3					67,3
12.	Ленинская	T-1	35/10	2500	ТМН	131,0	1180	76,4	58,3					58,3
13.	Жидели (сезонная)	T-1	35/10	1600	ТМ	84,0	0	0,0	0,0					0,0

№ п/п	Наименование подстанции	Дисп № тр-ра	Напряже- ние, кВ	Мощн S кВА	Тип тр-ра	01.01.26г								
						И _н , А	Р	І	загр	И _н , А	Р	І	загр	сумм загр %
						НН	кВт	А	%	СН	кВт	А	%	
Шу город														
1.	Шу-110	T-1	110/35/10	25000	ТДТН	1312,0	1130	73,2	5,6	375,0	5860	113,9	30,4	28,0
		T-2	110/35/10	25000	ТДТН	1312,0	3090	200,1	15,3	375,0	12340	239,8	63,9	61,7
2.	Кос кудык	T-1	35/10	6300	ТМН	331,0	2110	136,7	41,3					41,3
		T-2	35/10	6300	ТМН	331,0	2600	168,4	50,9					50,9
Таласский РЭС														
1.	Каратау-1	T-1	110/35/6	25000	ТДТН	2187,0	1390	150,0	6,9	375,0	1180,0	22,9	6,1	10,3
		T-2	110/35/6	6300	ТДН	551,0	0	0,0	0,0	94,5	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Каратау-2	T-1	110/6	25000	ТРДН	1144,0	3150	340,0	29,7	1144	2400	259,1	22,6	22,2
		T-2	110/6	25000	ТМТН	1144,0	0	0,0	0,0	1144	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Аксай-2	T-1	110/6	6300	ТДН	575,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	110/6	6300	ТДН	575,0	2150	232,1	40,4					40,4
4.	Есбокен	T-1	110/10	2500	ТАМГ	151,0	510	33,0	21,9					20,4
5.	Уюк	T-1	110/35/10	6300	ТМТ	200,0	0	0,0	0,0	94,5	0	0,0	0,0	0,0
		T-2	110/35/10	6300	ТМТ	200,0	290	18,8	9,4	94,5	1400	27,2	28,8	26,8
6.	Коктал	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	330	21,4	4,1	150,0	450,0	8,7	5,8	7,8
7.	Майтубе	T-1	35/10	1600	ТМН	84,0	300	19,4	23,1					23,1
8.	Тамды	T-1	35/6	1800	ТАМ	140,0	280	18,1	13,0					13,0
9.	Есей	T-1	35/10	2500	ТМ	137,0	210	13,6	9,9					9,9
10.	Карашат	T-1	35/10	1600	ТМН	84,0	250	16,2	19,3					19,3
11.	Ушарал	T-1	35/10	1600	ТМН	84,0	250	16,2	19,3					19,3
12.	Саду	T-1	35/10	1600	ТМН	84,0	150	9,7	11,6					11,6
13.	Сарыусен	T-1	35/10	1600	ТМН	88,0	850	55,1	62,6					62,6
14	Амангельды-Газ	T-1	110/10	6300	ТДН	331,0	850	55,1	16,6					16,6
15	Кошек	T-1	35/0,4	100	ТМ	360,0	30	53,7	14,9					14,9
Мойынкумский РЭС														
1.	Марат	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	3940	255,2	48,6	150,0	470,0	9,1	6,1	44,1
		T-2	35/10	6300	ТМ	331,0	0	0,0	0,0					0,0
2.	Уланбель	T-1	110/35/10	6300	ТМТН	331,0	200	13,0	3,9	95,0	150,0	2,9	3,1	5,6
3.	Кумузек	T-2	35/10	1000	ТМ	55,0	470	30,4	55,3					55,3
4.	Сайлаубек	T-1	110/35/6	10000	ТДТНГ	875,0	1100	118,7	13,6	168,0	350,0	6,8	4,0	14,5
		T-2	35/6	2500	ТМ	230,0	0	0,0	0,0					0,0
5.	Кияхты	T-2	110/35/6	10000	ТДТН	875,0	180	19,4	2,2	150,0	220,0	4,3	2,8	4,0
6.	Аксуек	T-1	35/6	2500	ТМ	230,0	220	23,7	10,3					10,3
		T-2	35/6	2500	ТМ	230,0	0	0,0	0,0					0,0
7.	Жасулан	T-1	35/10	1000	ТМН	52,0	350	22,7	43,6					43,6
		T-2	35/10	1000	ТМН	52,0	0	0,0	0,0					0,0
8.	Айдарлы	T-1	35/6	1600	ТМН	173,0	250	16,2	9,4					9,4
9.	Хантау	T-1	110/10	16000	ТДЦП	840,0	0	0,0	0,0					0,0
Байзакский РЭС														
1.	Политотдел	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	1150	74,5	14,2	150,0	4350,0	84,5	56,3	55,0
		T-2	35/10	2500	ТМ	138,0	0	0,0	0,0					0,0
2.	Новоивановка	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	0	0,0	0,0	150,0	3750	72,9	48,6	37,5
		T-2	110/35/10	6300	ТМТН	331,0	1850	119,8	36,2	95,0	1500	29,1	30,7	53,2
3.	Ровное	T-1	110/35/10	6300	ТМТН	331,0	3200	207,3	62,6	95,0	0	0,0	0,0	50,8
		T-2	35/10	4000	ТМН	210,0	0	0,0	0,0					0,0
4.	Мырзатай	T-1	35/10	4000	ТМН	210,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	35/10	4000	ТМН	210,0	1000	64,8	30,8					30,8
5.	Сарыкемир	T-1	35/10	6300	ТМН	331,0	3500	226,7	68,5					68,5
		T-2	35/10	6300	ТМН	331,0	2400	155,4	47,0					47,0
6.	Трудовой пахарь	T-1	35/10	2500	ТМ	137,0	1190	77,1	56,3					56,3
		T-2	35/10	2500	ТМН	131,0	0	0,0	0,0					0,0
7.	Ак-Чулак	T-1	35/10	3200	ТМН	176,0	500	32,4	18,4					18,4
8.	Свеклосовхоз	T-1	35/10	6300	ТМН	331,0	1000	64,8	19,6					19,6
9.	Уч-булак	T-1	35/10	4000	ТМН	220,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	35/10	4000	ТМН	220,0	600	38,9	17,7					17,7
10.	Чапаев	T-1	35/10	1000	ТМН	52,0	310	20,1	38,6					38,6
11.	Кок бастау	T-1	35/10	1600	ТМН	84,0	1000	64,8	77,1					77,1
		T-2	35/10	1600	ТМН	84,0	1300	84,2	100,2					100,2
12	Бакыт	T-1	35/10	10000	ТДНС	550,0	850	55,1	10,0					10,0
		T-2	35/10	10000	ТДНС	550,0	350	22,7	4,1					4,1

№ п/п	Наименование подстанции	Дисп. № тр-ра	Напряже- ние, кВ	Мощн S кВА	Тип тр-ра	01.01.26г								
						Ин, А НН	Р кВт	І А	загр %	Ин, А СН	Р кВт	І А	загр %	сумм загр %

Жамбылский РЭС

1.	Орынбасар	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	4100	265,5	50,6	150,0	1100	21,4	14,2	52,0
		T-2	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	5500	356,2	67,8	150,0	3400	66,1	44,0	89,0
2.	Айша биби	T-1	35/10	6300	ТМ	331,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	35/10	6300	ТМ	331,0	3400	220,2	66,5					66,5
3.	Ерназар	T-1	35/10	1600	ТМ	88,0	620	40,2	45,6					45,6
4.	Зада	T-1	35/10	4000	ТМ	220,0	350	22,7	10,3					10,3
		T-2	35/10	4000	ТМ	220,0	0	0,0	0,0					0,0
5.	Щебзавод	T-1	35/10	1600	ТМ	88,0	50	3,2	3,7					3,7
6.	СуперФарм	T-1	35/10	4000	ТМ	220,0	700	45,3	20,6					20,6

Сарысулский РЭС

1	Шахан	T-1	110/35/6	25000	ТДТН	2187,0	0	0,0	0,0	286,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		T-2	110/35/6	16000	ТДТН	1400,0	2050	221,3	15,8	375,0	6250,0	121,4	32,4	51,9
		T-3	35/6	6300	ТМН	586,0	0	0,0	0,0					0,0
2	Коксу	T-1	35/6	6300	ТМН	577,0	2500	269,9	46,8					46,8
		T-2	35/6	6300	ТМ	578,0	0	0,0	0,0					0,0
3	Байкадам	T-1	35/10	2500	ТМ	138,0	800	51,8	37,5					37,5
4	Саудакент	T-1	35/10	1600	ТМ	88,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	35/10	2500	ТМ	138,0	1000	64,8	46,9					46,9
5	Жайлыма	T-1	35/10	1000	ТМ	55,0	500	32,4	58,9					58,9
6	РП Камкалы													
7	Жайляуколь	T-1	35/10	1000	ТМ	55,0	150	9,7	17,7					17,7
8	Тогускен	T-1	35/10	1000	ТМ	53,0	300	19,4	36,7					36,7
9	Ашасай	T-1	35/6	6300	ТМН	577,0	1600	172,7	29,9					29,9
		T-2	35/6	4000	ТМ	365,0	0	0,0	0,0					0,0
10	КСМ	T-1	35/6	6300	ТМН	585,0	0	0,0	0,0					0,0
11	Казак сода	T-1	35/10	2500	ТМ	138,0	1450	93,9	68,1					68,1

ТГЭС

1.	Маханов	AT-1	220/110/6	125000	АТДУТН	3464,0	0	0,0	0,0	595,0	33300	206	34,6	26,6
		T-1	110/6	10000	ТДН	875,0	2800	302,2	34,5					34,5
		T-2	110/6	10000	ТДН	875,0	0	0,0	0,0					0,0
2.	Северная	T-1	110/10	6300	ТМН	331,0	5200	336,8	101,7					82,5
		T-2	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	0	0,0	0,0	150,0	4400	85,5	57,0	44,0
3.	К С-5	T-1	110/35/10	16000	ТДТН	839,9	0	0,0	0,0	286,0	0	0,0	0,0	0,0
		T-2	110/35/10	25000	ТДТН	1313,0	650	42,1	3,2	375,0	400	7,8	2,1	4,2
4.	Пригородная	T-1	110/35/10	25000	ТДТН	1314,0	6300	408,0	31,1	375,0	1800,0	35,0	9,3	32,4
		T-2	110/35/10	25000	ТДТН	1314,0	5800	375,6	28,6	375,0	0	0,0	0,0	23,2
5.	Мелькомбинат	T-1	110/10	16000	ТДН	840,0	600	38,9	4,6					4,6
		T-2	110/10	10000	ТДН	525,0	2400	155,4	29,6					29,6
6.	К Х П	T-1	110/10	6300	ТМН	331,0	3900	252,6	76,3					76,3
		T-2	110/10	6300	ТМН	331,0	1400	90,7	27,4					27,4
7.	РК-4	T-1	110/6	10000	ТДТН	875,0	4200	453,4	51,8					51,8
		T-2	110/6	10000	ТДН	875,0	4300	464,2	53,0					53,0
8.	Ж Б И	T-1	110/35/6	25000	ТДТН	2190,0	550	59,4	2,7	375,0	0	0,0	0,0	2,2
		T-2	110/35/6	25000	ТДТН	2190,0	3100	334,6	15,3	375,0	1300,0	25,3	6,7	17,6
9.	Рыспек	T-1	110/6	25000	ТДТН	1090,0	3500	378	34,7	1090	4500,0	485,7	44,6	32,0
		T-2	110/6	25000	ТРДН	1090,0	3000	324	29,7	1090	4600,0	496,5	45,6	30,4
10.	Центральная	T-1	110/10	16000	ТДН	840,0	6100	395,1	47,0					47,0
		T-2	110/10	10000	ТДН	525,0	1900	123,1	23,4					23,4
11.	Городская	T-1	110/6	16000	ТДН	1400,0	7600	820,4	58,6					58,6
		T-2	110/6	16000	ТДН	1410,0	6300	680	48,2					48,2
		T-3	110/6	10000	ТДН	875,0	4800	518	59,2					59,2
12.	Астана	T-1	110/6/10	25000	ТРТДЦ	1313,0	3700	399,4	30,4	2181,0	100,0	6,5	0,3	15,2
		T-2	110/6/11	25000	ТДТМ	1313,0	2700	291,4	22,2	2187,0	100,0	6,5	0,3	11,2
13.	Байтерек	T-1	110/10	16000	ТДН	840,0	2400	259,1	30,8					30,8
		T-2	110/10	16000	ТДН	840,0	2500	269,9	32,1					32,1
14.	Бурыл	T-1	110/35/10	16000	ТДН	839,9	1200	129,5	15,4	239,9	0,0	0,0	0,0	7,5
		T-2	110/35/10	16000	ТДН	839,9	1400	151,1	18,0	239,9	0,0	0,0	0,0	8,8
15.	Барысхан	T-1	110/35/10	16000	ТДН	839,9	1100	118,7	14,1	239,9		0,0	0,0	6,9
		T-2	110/35/10	16000	ТДН	839,9	350	37,8	4,5	239,9	2100,0	40,8	17,0	15,3
16.	Жасуркен	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	850	55,1	10,5	150,0	950	18,5	12,3	18,0
17.	УЖД-158/2	T-1	35/10	1600	ТМ	88,0	650	42,1	47,8					47,8

№ п/п	Наименование подстанции	Дисп № тр-ра	Напряже- ние, кВ	Мощн S кВА	Тип тр-ра	01.01.26г								сумм загр %
						И _н , А	Р	І	загр	И _н , А	Р	І	загр	
						НН	кВт	А	%	СН	кВт	А	%	
18.	Сахзавод	T-1	35/6	4000	ТМН	367,0	1300	140,3	38,2					38,2
		T-2	35/6	6300	ТМН	577,0	2300	248,3	43,0					43,0
19.	Талас	T-1	35/10	4000	ТМН	210,0	2000	129,5	61,7					61,7
		T-2	35/10	4000	ТМН	210,0	1900	123,1	58,6					58,6
20.	Марина	T-1	35/6	6300	ТМН	578,0	2400	259,1	44,8					44,8
		T-2	35/6	6300	ТМ	578,0	1700	183,5	31,7					31,7
21.	Куандык	T-1	35/10	6300	ТМН	331,0	2200	142,5	43,0					43,0
		T-2	35/10	6300	ТМН	331,0	1100	71,2	21,5					21,5
22.	М Т Ф	T-1	35/10	1600	ТМН	88,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	35/10	2500	ТМ	137,0	800	51,8	37,8					37,8
23.	Горводоканал	T-1	35/10	2500	ТМН	131,0	100	6,5	4,9					4,9
		T-2	35/10	1600	ТМН	84,0	300	19,4	23,1					23,1
24.	Щебень	T-1	35/10	1000	ТМ	55,0	100	6,5	11,8					11,8

Начальник ЦДС ТОО "ЖЭС"

Табилганов С.Д.

исп. Псиола А.Б.

тел.0-43