

**Таблица максимальной загрузки силовых трансформаторов  
ПС 35кВ и выше ТОО "ЖЭС" (без учета выданных ТУ)  
на 01.07.25г**

№ п/п	Наименование подстанции	Дисп № тр-ра	Напряже- ние, кВ	Мощн S кВА	Тип тр-ра	01.07.25г								сумм загр %
						Ин, А	Р	I	загр	Ин, А	Р	I	загр	
						НН	кВт	А	%	СН	кВт	А	%	
РЭС им. Т.Рыскулова														
1.	Абдезим-220	АТ-1	220/110/10	63000	АТДЦТН	3310,0	0	0,0	0,0	301,0	12500	77,3	25,7	25,7
		Т-3	110/35/10	16000	ТДТН	840,0	600	38,9	4,6	240,0	5100	99,1	41,3	35,6
2.	Акыр-Тюбе	Т-1	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	2700	174,9	33,3	150,0	2450	47,6	31,7	51,5
		Т-2	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	0	0,0	0,0	150,0	0	0,0	0,0	0,0
3.	Нурдос	Т-1	35/10	6300	ТМ	331,0	1000	64,8	20					15,9
		Т-2	35/10	6300	ТМН	331,0	1400	90,7	27,4					27,4
4.	Тарты	Т-1	35/10	4000	ТМ	220,0	1200	77,7	35,3					35,3
		Т-2	35/10	4000	ТМ	220,0	0	0,0	0,0					0,0
5.	Мерей	Т-1	35/10	1600	ТМН	84,0	150	9,7	11,6					11,6
6.	Кумарык	Т-1	35/10	2500	ТМ	138,0	350	22,7	16,4					16,4
7.	Кокдонен	Т-1	35/10	2500	ТМН	138,0	500	32,4	23,5					23,5
8.	Курагаты	Т-1	35/10	1600	ТМН	84,0	200	13,0	15,4					15,4
9.	Кзыл-Чарва	Т-1	35/10	1600	ТМГ	84,0	500	32,4	38,6					38,6
10.	Жана-Турмыс	Т-1	35/10	2500	ТМ	138,0	300	19,4	14,1					14,1
11.	Малдыбай	Т-1	35/10	1800	ТАМ	99,0	150	9,7	9,8					9,8
12.	Каракыстак	Т-1	35/10	2500	ТМН	131,0	350	22,7	17,3					17,3
13.	Амзе	Т-1	35/10	1000	ТМ	55,0	70	4,5	8,2					8,2
14.	Абай	Т-1	35/10	1600	ТМ	84,0	600	38,9	46,3					46,3
15.	П Х Г	Т-1	35/10	2500	ТМН	131,0	470	30,4	23,2					23,2
		Т-2	35/10	2500	ТМН	131,0	0	0,0	0,0					0,0
16.	РСР	Т-1	35/10	2500		131,0	80	5,2	4,0					4,0
17.	Жуматай	Т-1	35/10	1600	ТМН	84,0	550	35,6	42,4					42,4
18.	5 Бригада	Т-1	35/10	6300	ТМН	331,0	100	6,5	2,0					2,0
19.	ПС ДКС	Т-1	35/0,4	2500	ТС	2311,0	110	187,0	8,1					8,1
20.	ПС Реал-газ	Т-1	35/0,4	400	ТМ	570,0	20	34,0	6,0					6,0

**Меркенский РЭС**

1.	Мерке	T-1	220/35/10	25000	ТДТН	1321,0	0	0,0	0,0	375,0	0	0,0	0,0	0,0
		АТ-2	220/110/10	32000	АТДТГН	839,0	8000	518,1	61,8	153,0	10000,0	61,8	40,4	56,3
		T-3	110/35/10	25000	ТДТН	1314,0	0	0,0	0,0	375,0	4400,0	85,5	22,8	17,6
2.	Меркенка	T-1	35/10	1600	ТМ	88,0		0,0	0,0					0,0
		T-2	35/10	1600	ТМ	88,0		0,0	0,0					0,0
3.	Н.Воскресеновка	T-1	35/10	2500	ТМН	131,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	35/10	2500	ТМ	137,5	1650	106,9	77,7					77,7
4.	Кенес	T-1	35/10	2500	ТМН	138,0	350	22,7	16,4					16,4
5.	Акермен	T-1	35/10	1600	ТМ	88,0	400	25,9	29,4					29,4
6.	Т.Рыскулова	T-1	35/10	4000	ТМН	220,0	950	61,5	28,0					28,0
7.	Татты	T-1	35/10	1600	ТМ	88,0	250	16,2	18,4					18,4
8.	Большевик	T-1	35/10	6300	ТМН	331,0	2710	175,5	53,0					53,0
		T-2	35/10	6300	ТМН	331,0	0	0,0	0,0					0,0
9.	Ойतालская	T-1	35/10	1000	ТМ	55,0	350	22,7	41,2					41,2
10.	Сарымолдаева	T-1	35/10	1800	ТМН	99,0	280	18,1	18,3					18,3

**Жуалынский РЭС**

1.	Бурное	T-1	220/35/10	20000	ТДТНГУ	1050,0	2150	139,2	13,3	300,0	2550	49,5	16,5	23,5
		T-2	35/10	6300	ТМН	331,0	0	0,0	0,0					0,0
2.	Тасбастау	T-1	35/10	1600	ТМН	84,0	110	7,1	8,5					8,5
3.	Актобе	T-1	35/10	1000	ТМ	55,0	380	24,6	44,7					44,7
4.	Куренбель	T-1	35/10	1600	ТМН	84,0	160	10,4	12,3					12,3
5.	Колтоган	T-1	35/10	1600	ТМ	84,0	160	10,4	12,3					12,3
6.	Кошкар-Ата	T-1	35/10	1000	ТМ	55,0	160	10,4	18,8					18,8
7.	Шокпак-Ата	T-1	35/10	1000	ТМН	53,0	270	17,5	33,0					33,0
8.	Терс	T-1	35/10	2500	ТМН	138,0	500	32,4	23,5					23,5
9.	Кзыл-Арык	T-1	35/10	2500	ТМН	131,0	350	22,7	17,3					17,3
10.	Биликоль	T-1	35/10	1600	ТМН	84,0	200	13,0	15,4					15,4
11.	Карасаз	T-1	35/10	1000	ТМН	53,0	330	21,4	40,3					40,3
12.	Шокпак	T-1	35/0,4	100	ТМ	144,0	80	136,0	94,5					94,5
13.	Коныр-Тюбе	T-1	35/10	1000	ТМН	55,0	70	4,5	8,2					8,2



№ п/п	Наименование подстанции	Дисп № тр-ра	Напряже- ние, кВ	Мощн S кВА	Тип тр-ра	01.07.25г								
						И <sub>н</sub> , А	Р	I	загр	И <sub>н</sub> , А	Р	I	загр	сумм
						НН	кВт	А	%	СН	кВт	А	%	загр %

#### Красногорский РЭС

1.	Отар-1	T-1	110/35/10	16000	ТДТН	840,0	0	0,0	0,0	240,0	0	0,0	0,0	0,0
		T-2	110/35/10	16000	ТДТН	840,0	1300	84,2	10,0	240,0	3100,0	60,2	25,1	27,5
2.	Кордай	T-2	110/35/10	6300	ТМТН	331,0	100	6,5	2,0	94,5	0,0	0,0	0,0	1,6
3.	Новая	T-1	35/10	6300	ТМ	400,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	35/10	6300	ТМ	400,0	2380	154,1	38,5					38,5
4.	Матыбулак	T-1	35/10	1000	ТМ	55,0	10	0,6	1,2					1,2
5.	Отар-2	T-1	35/10	1000	ТМ	55,0	0	0,0	0,0					0,0
6.	Бель	T-1	35/10	630	ТМ	40,0	10	0,6	1,6					1,6
7.	Умтыл	T-1	35/10	1000	ТМН	53,0	480	31,1	58,7					58,7
		T-2	35/10	1000	ТМН	53,0	0	0,0	0,0					0,0
8.	Красногорка	T-1	35/10	1000	ТМ	55,0	270	17,5	31,8					31,8
9.	Отарфарм	T-1	35/10	10000	ТМН	550,0	50	3,2	0,6					0,6
		T-2	35/10	10000	ТМН	550,0	0	0,0	0,0					0,0

#### Кордайский РЭС

1.	Георгиевка	T-1	110/35/10	16000	ТДТНГ	840,0	6800	440,4	52,4	240,0	6300,0	122,4	51,0	81,9
		T-2	110/35/10	16000	ТДТНГ	840,0	0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Д С У	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	3700	239,6	45,6	150,0	2500	48,6	32,4	62,0
		T-2	35/10	6300	ТМН	331,0	0	0,0	0,0					0,0
3.	Благовещенка	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	0	0,0	0,0	150,0	0	0,0	0,0	0,0
		T-2	110/35/10	10000	ТДТНГ	525,0	1600	103,6	19,7	150,0	3400,0	66,1	44,0	50,0
4.	Сарыбулак	T-1	35/10	2500	ТМ	131,0	800	51,8	39,6					39,6
		T-2	35/10	4000	ТМН	131,0	0	0,0	0,0					0,0
5.	Успенровка	T-1	35/10	4000	ТАМ	220,0	1200	77,7	35,3					35,3
		T-2	35/10	4000	ТМ	220,0	2000	129,5	58,9					58,9
6.	Бериктас	T-1	35/10	1000	ТМ	55,0	450	29,1	53,0					53,0
7.	Гр.карьер	T-1	35/10	1000	ТМ	55,0	150	9,7	17,7					17,7
8.	Когадыр	T-1	35/10	2500	ТМН	131,0	150	9,7	7,4					7,4
9.	Касык	T-1	35/10	1600	ТМН	88,0	700	45,3	51,5					51,5
		T-2	35/10	2500	ТМН	131,0	0	0,0	0,0					0,0
10.	Достык	T-1	35/10	1600	ТМ	88,0	800	51,8	58,9					58,9
11.	Монолит	T-1	35/10	2500	ТМ	131,0	150	9,7	7,4					7,4
12.	Черная речка	T-1	35/10	1600	ТМ	131,0	750	48,6	37,1					37,1
13.	Кр.партизан	T-1	35/10	4000	ТМ	220,0	1650	106,9	48,6					48,6
14.	Совхозтехникум	T-1	35/10	2500	ТМН	155,0	950	61,5	39,7					39,7
		T-2	35/10	1600	ТМН	88,0	0	0,0	0,0					0,0
15.	Трудовик	T-1	35/10	4000	ТМ	220,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	35/10	4000	ТМ	220,0	2000	129,5	58,9					58,9
16.	Масанчи	T-1	35/10	4000	ТМН	220,0	2100	136,0	61,8					61,8
17.	Алмалы	T-1	35/10	1800	ТАМ	88,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	35/10	1600	ТМ	88,0	500	32,4	36,8					36,8
18.	Сортобе	T-1	35/10	4000	ТМ	220,0	2200	142,5	64,8					64,8
19.	Шыгыс	T-1	35/10	6300	ТМН	331,0	1600	103,6	31,3					31,3
20.	Корцем	T-1	110/10	31500	SZ-13	2040,1	20000	1295	63,5					63,5

#### Таласский РЭС

1.	Каратау-1	T-1	110/35/6	25000	ТДТН	2187,0	1200	129,5	5,9	375,0	950,0	18,5	4,9	8,6
		T-2	110/35/6	6300	ТДН	551,0	0	0,0	0,0	94,5	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Каратау-2	T-1	110/6	25000	ТРДН	1144,0	3050	329,2	28,8	1144	1850	199,7	17,5	19,6
		T-2	110/6	25000	ТМТН	1144,0	0	0,0	0,0	1144	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Аксай-2	T-1	110/6	6300	ТДН	575,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	110/6	6300	ТДН	575,0	2100	226,7	39,4					39,4
4.	Есбокен	T-1	110/10	2500	ТАМГ	151,0	250	16,2	10,7					10,0
5.	Уюк	T-1	110/35/10	6300	ТМТ	200,0	220	14,2	7,1	94,5	1450	28,2	29,8	26,5
6.	Коктал	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	460	29,8	5,7	150,0	340,0	6,6	4,4	8,0
7.	Майтубе	T-1	35/10	1600	ТМН	84,0	200	13,0	15,4					15,4
8.	Тамды	T-1	35/6	1800	ТАМ	140,0	100	6,5	4,6					4,6
9.	Есей	T-1	35/10	2500	ТМ	137,0	160	10,4	7,6					7,6
10.	Карашат	T-1	35/10	1600	ТМН	84,0	180	11,7	13,9					13,9
11.	Ушарал	T-1	35/10	1600	ТМН	84,0	250	16,2	19,3					19,3
12.	Саду	T-1	35/10	1600	ТМН	84,0	150	9,7	11,6					11,6
13.	Сарыусен	T-1	35/10	1600	ТМН	88,0	800	51,8	58,9					58,9
14.	Амангельды-Газ	T-1	110/10	6300	ТДН	331,0	1000	64,8	19,6					19,6
15.	Кошек	T-1	35/0,4	100	ТМ	360,0	30	53,7	14,9					14,9



№ п/п	Наименование подстанции	Дисп № тр-ра	Напряже- ние, кВ	Мощн S кВА	Тип тр-ра	01.07.25г								сумм загр %
						Ин, А	Р	І	загр	Ин, А	Р	І	загр	
						НН	кВт	А	%	СН	кВт	А	%	
Мойынкумский РЭС														
1.	Марат	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	2050	132,8	25,3	150,0	250,0	4,9	3,2	23,0
		T-2	35/10	6300	ТМ	331,0	0	0,0	0,0					0,0
2.	Уланбель	T-1	110/35/10	6300	ТМТН	331,0	150	9,7	2,9	95,0	100,0	1,9	2,0	4,0
3.	Кумузек	T-2	35/10	1000	ТМ	55,0	250	16,2	29,4					29,4
4.	Сайлаубек	T-1	110/35/6	10000	ТДТНГ	875,0	680	73,4	8,4	168,0	220,0	4,3	2,5	9,0
		T-2	35/6	2500	ТМ	230,0	0	0,0	0,0					0,0
5.	Кияхты	T-2	110/35/6	10000	ТДТН	875,0	740	79,9	9,1	150,0	160,0	3,1	2,1	9,0
6.	Аксук	T-1	35/6	2500	ТМ	230,0	160	17,3	7,5					7,5
		T-2	35/6	2500	ТМ	230,0	0	0,0	0,0					0,0
7.	Жасулан	T-1	35/10	1000	ТМН	52,0	220	14,2	27,4					27,4
		T-2	35/10	1000	ТМН	52,0	0	0,0	0,0					0,0
8.	Айдарлы	T-1	35/6	1600	ТМН	173,0	0	0,0	0,0					0,0
9.	Хантау	T-1	110/10	16000	ТДЦП	840,0	0	0,0	0,0					0,0
Шуский РЭС														
1.	Дружба	T-2	35/10	1600	ТМ	88,0	380	24,6	28,0					28,0
2.	Новый путь	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		T-2	35/10	4000	ТМН	220,0	2000	129,5	58,9					58,9
3.	Кок-Кайнар	T-1	35/10	2500	ТМН	131,0	980	63,5	48,5					48,5
4.	Ташуткель	T-1	35/10	6300	ТМН	331,0	1400	90,7	27,4					27,4
5.	Новотроицкая	T-1	35/10	6300	ТМН	331,0	1900	123,1	37,2					37,2
		T-2	35/10	10000	ТМН	550,0	2300	149,0	27,1					27,1
6.	Далакайнар	T-1	35/10	1600	ТМН	84,0	200	13,0	15,4					15,4
7.	Чокпар	T-1	35/10	1000	ТМ	63,0	400	25,9	41,1					41,1
8.	Кировская	T-1	35/10	1600	ТМ	84,0	340	22,0	26,2					26,2
9.	Прудхоз	T-1	35/10	1000	ТМН	53,0	100	6,5	12,2					12,2
10.	Кызылша	T-1	35/10	10000	ТМН	550,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	35/10	10000	ТМН	550,0	2000	129,5	23,6					23,6
11.	Батыс	T-1	35/10	6300	ТМН	331,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	35/10	6300	ТМН	331,0	2970	192,4	58,1					58,1
12.	Ленинская	T-1	35/10	2500	ТМН	131,0	850	55,1	42,0					42,0
13.	Жидели (сезонная)	T-1	35/10	1600	ТМ	84,0	100	6,5	7,7					7,7
Шу город														
1.	Шу-110	T-1	110/35/10	25000	ТДТН	1312,0	910	58,9	4,5	375,0	8640	167,9	44,8	38,2
		T-2	110/35/10	25000	ТДТН	1312,0	2150	139,2	10,6	375,0	11700	227,3	60,6	55,4
2.	Кос кудык	T-1	35/10	6300	ТМН	331,0	2800	181,3	54,8					54,8
		T-2	35/10	6300	ТМН	331,0	2600	168,4	50,9					50,9
Байзакский РЭС														
1.	Политотдел	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	900	58,3	11,1	150,0	3800,0	73,8	49,2	47,0
		T-2	35/10	2500	ТМ	138,0	0	0,0	0,0					0,0
2.	Новоивановка	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	0	0,0	0,0	150,0	5600	108,8	72,5	56,0
		T-2	110/35/10	6300	ТМТН	331,0	2500	161,9	48,9	95,0	0	0,0	0,0	39,7
3.	Ровное	T-1	110/35/10	6300	ТМТН	331,0	2500	161,9	48,9	95,0	0	0,0	0,0	39,7
		T-2	35/10	4000	ТМН	210,0	0	0,0	0,0					0,0
4.	Мырзатай	T-1	35/10	4000	ТМН	210,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	35/10	4000	ТМН	210,0	950	61,5	29,3					29,3
5.	Сарыкемир	T-1	35/10	6300	ТМН	331,0	3000	194,3	58,7					58,7
		T-2	35/10	6300	ТМН	331,0	2200	142,5	43,0					43,0
6.	Трудовой пахарь	T-1	35/10	2500	ТМ	137,0	1150	74,5	54,4					54,4
		T-2	35/10	2500	ТМН	131,0	0	0,0	0,0					0,0
7.	Ак-Чулак	T-1	35/10	3200	ТМН	176,0	1000	64,8	36,8					36,8
8.	Свеклосовхоз	T-1	35/10	6300	ТМН	331,0	1100	71,2	21,5					21,5
9.	Уч-булак	T-1	35/10	4000	ТМН	220,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	35/10	4000	ТМН	220,0	400	25,9	11,8					11,8
10.	Чапаев	T-1	35/10	1000	ТМН	52,0	450	29,1	56,0					56,0
11.	Кок бастау	T-1	35/10	1600	ТМН	84,0	800	51,8	61,7					61,7
		T-2	35/10	1600	ТМН	84,0	1000	64,8	77,1					77,1
12	Бакыт	T-1	35/10	10000	ТДНС	550,0	1100	71,2	13,0					13,0
		T-2	35/10	10000	ТДНС	550,0	800	51,8	9,4					9,4



№ п/п	Наименование подстанции	Дисп № тр-ра	Напряже- ние, кВ	Мощн S кВА	Тип тр-ра	01.07.25г								сумм загр %
						Ин, А	Р	І	загр	Ин, А	Р	І	загр	
						НН	кВт	А	%	СН	кВт	А	%	

#### Жамбылский РЭС

1.	Орынбасар	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	3000	194,3	37,0	150,0	4700	91,3	60,9	77,0
		T-2	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	2400	155,4	29,6	150,0	0	0,0	0,0	24,0
2.	Айша биби	T-1	35/10	6300	ТМ	331,0	2000	129,5	39,1					31,7
		T-2	35/10	6300	ТМ	331,0	1000	64,8	19,6					19,6
3.	Ерназар	T-1	35/10	1600	ТМ	88,0	450	29,1	33,1					33,1
4.	Зада	T-1	35/10	4000	ТМ	220,0	250	16,2	7,4					7,4
		T-2	35/10	4000	ТМ	220,0	0	0,0	0,0					0,0
5.	Щебзавод	T-1	35/10	1600	ТМ	88,0	100	6,5	7,4					7,4
6.	СуперФарм	T-1	35/10	4000	ТМ	220,0	1350	87,4	39,7					39,7

#### Сарысуский РЭС

1	Шахан	T-1	110/35/6	25000	ТДТН	2187,0	0	0,0	0,0	286,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		T-2	110/35/6	16000	ТДТН	1400,0	3000	323,8	23,1	375,0	3000,0	58,3	15,5	37,5
		T-3	35/6	6300	ТМН	586,0	0	0,0	0,0					0,0
2	Коксу	T-1	35/6	6300	ТМН	577,0	1000	107,9	18,7					18,7
		T-2	35/6	6300	ТМ	578,0	0	0,0	0,0					0,0
3	Байкадам	T-1	35/10	2500	ТМ	138,0	350	22,7	16,4					16,4
4	Саудакент	T-1	35/10	1600	ТМ	88,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	35/10	2500	ТМ	138,0	900	58,3	42,2					42,2
5	Жайлыма	T-1	35/10	1000	ТМ	55,0	300	19,4	35,3					35,3
6	Камкалы	T-1	35/10	1000	ТМ	55,0	0	0,0	0,0					0,0
7	Жайляуколь	T-1	35/10	1000	ТМ	55,0	100	6,5	11,8					11,8
8	Тогускен	T-1	35/10	1000	ТМ	53,0	220	14,2	26,9					26,9
9	Ашасай	T-1	35/6	6300	ТМН	577,0	1400	151,1	26,2					26,2
		T-2	35/6	4000	ТМ	365,0	0	0,0	0,0					0,0
10	КСМ	T-1	35/6	6300	ТМН	585,0	0	0,0	0,0					0,0
11	Казак сода	T-1	35/10	2500	ТМ	138,0	450	48,6	35,2					35,2

#### ТГЭС

1.	Маханов	AT-1	220/110/6	125000	АТДУТН	3464,0	0	0,0	0,0	595,0	0	0	0,0	0,0
		T-1	110/6	10000	ТДН	875,0	2400	259,1	29,6					29,6
		T-2	110/6	10000	ТДН	875,0	0	0,0	0,0					0,0
2.	Северная	T-1	110/10	6300	ТМН	331,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	4500	291,4	55,5	150,0	4300	83,5	55,7	88,0
3.	К С-5	T-1	110/35/10	16000	ТДТН	839,9	0	0,0	0,0	286,0	0	0,0	0,0	0,0
		T-2	110/35/10	25000	ТДТН	1313,0	640	41,5	3,2	375,0	160	3,1	0,8	3,2
4.	Пригородная	T-1	110/35/10	25000	ТДТН	1314,0	4800	310,9	23,7	375,0	2300,0	44,7	11,9	28,4
		T-2	110/35/10	25000	ТДТН	1314,0	5900	382,1	29,1	375,0	0	0,0	0,0	23,6
5.	Мелькомбинат	T-1	110/10	16000	ТДН	840,0	1300	84,2	10,0					10,0
		T-2	110/10	10000	ТДН	525,0	1900	123,1	23,4					23,4
6.	К Х П	T-1	110/10	6300	ТМН	331,0	3000	194,3	58,7					58,7
		T-2	110/10	6300	ТМН	331,0	1500	97,1	29,4					29,4
7.	РК-4	T-1	110/6	10000	ТДТН	875,0	2900	313,0	35,8					35,8
		T-2	110/6	10000	ТДН	875,0	2500	269,9	30,8					30,8
8.	Ж Б И	T-1	110/35/6	25000	ТДТН	2190,0	800	86,4	3,9	375,0	700	13,6	3,6	6,0
		T-2	110/35/6	25000	ТДТН	2190,0	5500	593,7	27,1	375,0	1000,0	19,4	5,2	26,0
9.	Рыспек	T-1	110/6	25000	ТДТН	1090,0	2500	270	24,8	1090	4800,0	93,3	8,6	29,2
		T-2	110/6	25000	ТРДН	1090,0	8300	896	82,2	1090	3600,0	69,9	6,4	47,6
10.	Центральная	T-1	110/10	16000	ТДН	840,0	6700	433,9	51,7					51,7
		T-2	110/10	10000	ТДН	525,0	1700	110,1	21,0					21,0
11.	Городская	T-1	110/6	16000	ТДН	1400,0	7600	820,4	58,6					58,6
		T-2	110/6	16000	ТДН	1410,0	6500	702	49,8					49,8
		T-3	110/6	10000	ТДН	875,0	5400	583	66,6					66,6
12.	Астана	T-1	110/6/10	25000	ТРТДЦ	1313,0	180	19,4	1,5	2181,0	5620,0	109,2	5,0	23,2
		T-2	110/6/11	25000	ТДТМ	1313,0	200	21,6	1,6	2187,0	3700,0	71,9	3,3	15,6
13.	Байтерек	T-1	110/10	16000	ТДН	840,0	2600	280,7	33,4					33,4
		T-2	110/10	16000	ТДН	840,0	1700	183,5	21,8					21,8
14.	Бурыл	T-1	110/35/10	16000	ТДН	839,9	2700	291,4	34,7	239,9	0,0	0,0	0,0	16,9
		T-2	110/35/10	16000	ТДН	839,9	0	0,0	0,0	239,9	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Барысхан	T-1	110/35/10	16000	ТДН	839,9	1500	161,9	19,3	239,9	4300,0	83,5	34,8	36,3
		T-2	110/35/10	16000	ТДН	839,9	0	0,0	0,0	239,9	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	Жасуркен	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	500	32,4	6,2	150,0	1400	27,2	18,1	19,0
17.	УЖД-158/2	T-1	35/10	1600	ТМ	88,0	500	32,4	36,8					36,8

№ п/п	Наименование подстанции	Дисп. № тр-ра	Напряже- ние, кВ	Мощн S кВА	Тип тр-ра	01.07.25г								
						Ин, А	Р	І	загр	Ин, А	Р	І	загр	сумм
						НН	кВт	А	%	СН	кВт	А	%	загр %
18.	Сахзавод	T-1	35/6	4000	ТМН	367,0	1100	118,7	32,4					32,4
		T-2	35/6	6300	ТМН	577,0	1500	161,9	28,1					28,1
19.	Талас	T-1	35/10	4000	ТМН	210,0	1600	103,6	49,3					49,3
		T-2	35/10	4000	ТМН	210,0	1400	90,7	43,2					43,2
20.	Марина	T-1	35/6	6300	ТМН	578,0	2300	248,3	43,0					43,0
		T-2	35/6	6300	ТМ	578,0	1800	194,3	33,6					33,6
21.	Куандык	T-1	35/10	6300	ТМН	331,0	1900	123,1	37,2					37,2
		T-2	35/10	6300	ТМН	331,0	900	58,3	17,6					17,6
22.	М Т Ф	T-1	35/10	1600	ТМН	88,0	800	51,8	58,9					58,9
		T-2	35/10	2500	ТМ	137,0	0	0,0	0,0					0,0
23.	Горводоканал	T-1	35/10	2500	ТМН	131,0	150	9,7	7,4					7,4
		T-2	35/10	1600	ТМН	84,0	300	19,4	23,1					23,1
24.	Щебень	T-1	35/10	1000	ТМ	55,0	50	3,2	5,9					5,9

Начальник ЦДС ТОО "ЖЭС"

Табилганов С.Д.