

**Таблица максимальной загрузки силовых трансформаторов
ПС 35кВ и выше ТОО "ЖЭС" (без учета выданных ТУ)
на 01.10.25г.**

№ п/п	Наименование подстанции	Дисп № тр-ра	Напряже- ние, кВ	Мощн S кВА	Тип тр-ра	01.10.25г									
						Ин, А	Р	І	загр	Ин, А	Р	І	загр	сумм загр %	
						НН	кВт	А	%	СН	кВт	А	%		
РЭС им. Т.Рыскулова															
1.	Абдезим-220	АТ-1	220/110/10	63000	АТДЦТН	3310,0	0	0,0	0,0	301,0	17400	107,6	35,7	35,7	
		T-3	110/35/10	16000	ТДТН	840,0	700	45,3	5,4	240,0	6900	134,1	55,9	47,5	
2.	Акыр-Тюбе	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	1600	103,6	19,7	150,0		0,0	0,0	16,0	
		T-2	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	0	0,0	0,0	150,0	2500	48,6	32,4	25,0	
3.	Нурдос	T-1	35/10	6300	ТМ	331,0	1500	97,1	29					23,8	
		T-2	35/10	6300	ТМН	331,0	1100	71,2	21,5					21,5	
4.	Тарты	T-1	35/10	4000	ТМ	220,0	700	45,3	20,6					20,6	
		T-2	35/10	4000	ТМ	220,0	800	51,8	23,6					23,6	
5.	Мерей	T-1	35/10	1600	ТМН	84,0	150	9,7	11,6					11,6	
6.	Кумарык	T-1	35/10	2500	ТМ	138,0	550	35,6	25,8					25,8	
7.	Кокдонен	T-1	35/10	2500	ТМН	138,0	550	35,6	25,8					25,8	
8.	Курагаты	T-1	35/10	1600	ТМН	84,0	240	15,5	18,5					18,5	
9.	Кзыл-Чарва	T-1	35/10	1600	ТМГ	84,0	700	45,3	54,0					54,0	
10.	Жана-Турмыс	T-1	35/10	2500	ТМ	138,0	400	25,9	18,8					18,8	
11.	Малдыбай	T-1	35/10	1800	ТАМ	99,0	150	9,7	9,8					9,8	
12.	Каракыстак	T-1	35/10	2500	ТМН	131,0	620	40,2	30,7					30,7	
13.	Амзе	T-1	35/10	1000	ТМ	55,0	60	3,9	7,1					7,1	
14.	Абай	T-1	35/10	1600	ТМ	84,0	650	42,1	50,1					50,1	
15.	П Х Г	T-1	35/10	2500	ТМН	131,0	150	9,7	7,4					7,4	
		T-2	35/10	2500	ТМН	131,0	0	0,0	0,0					0,0	
16.	РСРП	T-1	35/10	2500		131,0	130	8,4	6,4					6,4	
17.	Жуматай	T-1	35/10	1600	ТМН	84,0	600	38,9	46,3					46,3	
18.	5 Бригада	T-1	35/10	6300	ТМН	331,0	150	9,7	2,9					2,9	
19.	ПС ДКС	T-1	35/0,4	2500	ТС	2311,0	150	255,0	11,0					11,0	
20.	ПС Реал-газ	T-1	35/0,4	400	ТМ	570,0	50	85,0	14,9					14,9	
Меркенский РЭС															
1.	Мерке	T-1	220/35/10	25000	ТДТН	1321,0	0	0,0	0,0	375,0	3000	58,3	15,5	12,0	
		АТ-2	220/110/10	32000	АТДТГН	839,0	0	0,0	0,0	153,0	16700,0	103,2	67,5	52,2	
		T-3	110/35/10	25000	ТДТН	1314,0	7500	485,7	37,0	375,0	2300,0	44,7	11,9	39,2	
2.	Меркенка	T-1	35/10	1600	ТМ	88,0		0,0	0,0					0,0	
		T-2	35/10	1600	ТМ	88,0		0,0	0,0					0,0	
3.	Н.Воскресеновка	T-1	35/10	4000	ТМН	220,0	0	0,0	0,0					0,0	
		T-2	35/10	4000	ТМ	220,0	1750	113,3	51,5					51,5	
4.	Кенес	T-1	35/10	2500	ТМН	138,0	300	19,4	14,1					14,1	
5.	Акермен	T-1	35/10	1600	ТМ	88,0	500	32,4	36,8					36,8	
6.	Т.Рыскулова	T-1	35/10	4000	ТМН	220,0	450	29,1	13,2					13,2	
7.	Татты	T-1	35/10	1600	ТМ	88,0	200	13,0	14,7					14,7	
8.	Большевик	T-1	35/10	6300	ТМН	331,0	0	0,0	0,0					0,0	
		T-2	35/10	6300	ТМН	331,0	3200	207,3	62,6					62,6	
9.	Ойтальская	T-1	35/10	1600	ТМ	88,0	650	42,1	47,8					47,8	
10.	Сарымолдаева	T-1	35/10	1800	ТМН	99,0	200	13,0	13,1					13,1	
Жуалынский РЭС															
1.	Бурное	T-1	220/35/10	20000	ТДТНГУ	1050,0	2950	191,1	18,2	300,0	1950	37,9	12,6	24,5	
		T-2	35/10	6300	ТМН	331,0	0	0,0	0,0					0,0	
2.	Тасбастау	T-1	35/10	1600	ТМН	84,0	180	11,7	13,9					13,9	
3.	Актобе	T-1	35/10	1000	ТМ	55,0	400	25,9	47,1					47,1	
4.	Куренбель	T-1	35/10	1600	ТМН	84,0	240	15,5	18,5					18,5	
5.	Колтоган	T-1	35/10	1600	ТМ	84,0	280	18,1	21,6					21,6	
6.	Кошкар-Ата	T-1	35/10	1000	ТМ	55,0	220	14,2	25,9					25,9	
7.	Шокпак-Ата	T-1	35/10	1000	ТМН	53,0	400	25,9	48,9					48,9	
8.	Терс	T-1	35/10	2500	ТМН	138,0	700	45,3	32,9					32,9	
9.	Кзыл-Арык	T-1	35/10	2500	ТМН	131,0	550	35,6	27,2					27,2	
10.	Биликоль	T-1	35/10	1600	ТМН	84,0	200	13,0	15,4					15,4	
11.	Карасаз	T-1	35/10	1000	ТМН	53,0	370	24,0	45,2					45,2	
12.	Шокпак	T-1	35/0,4	100	ТМ	144,0	50	85,0	59,0					59,0	
13.	Коныр-Тюбе	T-1	35/10	1000	ТМН	55,0	250	16,2	29,4					29,4	
14.	Каралма	T-1	35/10	4000	ТМН	220,0	0	0,0	0,0					0,0	

№ п/п	Наименование подстанции	Дисп № тр-ра	Напряже- ние, кВ	Мощн S кВА	Тип тр-ра	01.10.25г								сумм загр %
						И _н , А НН	Р кВт	І А	загр %	И _н , А СН	Р кВт	І А	загр %	

Красногорский РЭС

1.	Отар-1	T-1	110/35/10	16000	ТДТН	840,0	0	0,0	0,0	240,0	0	0,0	0,0	0,0
		T-2	110/35/10	16000	ТДТН	840,0	1650	106,9	12,7	240,0	5450,0	105,9	44,1	44,4
2.	Кордай	T-2	110/35/10	6300	ТМТН	331,0	300	19,4	5,9	94,5	0,0	0,0	0,0	4,8
3.	Новая	T-1	35/10	6300	ТМ	400,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	35/10	6300	ТМ	400,0	3900	252,6	63,1					63,1
4.	Матыбулак	T-1	35/10	1000	ТМ	55,0	150	9,7	17,7					17,7
5.	Отар-2	T-1	35/10	1000	ТМ	55,0	400	25,9	47,1					47,1
6.	Бель	T-1	35/10	630	ТМ	40,0	50	3,2	8,1					8,1
7.	Умтыл	T-1	35/10	1000	ТМН	53,0	600	38,9	73,3					73,3
		T-2	35/10	1000	ТМН	53,0	0	0,0	0,0					0,0
8.	Красногорка	T-1	35/10	1000	ТМ	55,0	350	22,7	41,2					41,2
9.	Отарфарм	T-1	35/10	10000	ТМН	550,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	35/10	10000	ТМН	550,0	0	0,0	0,0					0,0

Кордайский РЭС

1.	Георгиевка	T-1	110/35/10	16000	ТДТНГ	840,0	5300	343,3	40,9	240,0	0,0	0,0	0,0	33,1
		T-2	110/35/10	16000	ТДТНГ	840,0	0	0,0	0,0	240,0	1500,0	29,1	12,1	9,4
2.	Д С У	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	3000	194,3	37,0	150,0	2200	42,7	28,5	52,0
		T-2	35/10	6300	ТМН	331,0	0	0,0	0,0					0,0
3.	Благовещенка	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	0	0,0	0,0	150,0	0	0,0	0,0	0,0
		T-2	110/35/10	10000	ТДТНГ	525,0	700	45,3	8,6	150,0	3000,0	58,3	38,9	37,0
4.	Сарыбулак	T-1	35/10	2500	ТМ	131,0	750	48,6	37,1					37,1
		T-2	35/10	4000	ТМН	131,0	0	0,0	0,0					0,0
5.	Успеновка	T-1	35/10	4000	ТАМ	220,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	35/10	4000	ТМ	220,0	2200	142,5	64,8					64,8
6.	Бериктас	T-1	35/10	1000	ТМ	55,0	300	19,4	35,3					35,3
7.	Гр.карьер	T-1	35/10	1000	ТМ	55,0	300	19,4	35,3					35,3
8.	Когадыр	T-1	35/10	2500	ТМН	131,0	170	11,0	8,4					8,4
9.	Касык	T-1	35/10	2500	ТМН	131,0	700	45,3	34,6					34,6
		T-2	35/10	2500	ТМН	131,0	0	0,0	0,0					0,0
10.	Достык	T-1	35/10	2500	ТМ	131,0	600	38,9	29,7					29,7
11.	Монолит	T-1	35/10	2500	ТМ	131,0	250	16,2	12,4					12,4
12.	Черная речка	T-1	35/10	1600	ТМ	131,0	950	61,5	47,0					47,0
13.	Кр.партизан	T-1	35/10	4000	ТМ	220,0	1500	97,1	44,2					44,2
14.	Совхозтехникум	T-1	35/10	2500	ТМН	155,0	700	45,3	29,2					29,2
		T-2	35/10	1600	ТМН	88,0	0	0,0	0,0					0,0
15.	Трудовик	T-1	35/10	4000	ТМ	220,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	35/10	4000	ТМ	220,0	2600	168,4	76,5					76,5
16.	Масанчи	T-1	35/10	4000	ТМН	220,0	2500	161,9	73,6					73,6
17.	Алмалы	T-1	35/10	1800	ТАМ	88,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	35/10	1600	ТМ	88,0	750	48,6	55,2					55,2
18.	Сортобе	T-1	35/10	4000	ТМ	220,0	2300	149,0	67,7					67,7
19.	Шыгыс	T-1	35/10	6300	ТМН	331,0	400	25,9	7,8					7,8
20.	Казводхоз	T-1	35/0,4	2500	ТМГ	3000,0			0,0					0,0
21.	Корцем	T-1	110/10	31500	SZ-13	2040,1	15000	971	47,6					47,6

Шуский РЭС

1.	Дружба	T-2	35/10	1600	ТМ	88,0	480	31,1	35,3					35,3
2.	Новый путь	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		T-2	35/10	4000	ТМН	220,0	900	58,3	26,5					26,5
3.	Кок-Кайнар	T-1	35/10	4000	ТМН	220,0	450	29,1	13,2					13,2
4.	Ташуткель	T-1	35/10	6300	ТМН	331,0	120	7,8	2,3					2,3
5.	Новотроицкая	T-1	35/10	6300	ТМН	331,0	2300	149,0	45,0					45,0
		T-2	35/10	10000	ТМН	550,0	2700	174,9	31,8					31,8
6.	Далакайнар	T-1	35/10	1600	ТМН	84,0	250	16,2	19,3					19,3
7.	Чокпар	T-1	35/10	1000	ТМ	63,0	500	32,4	51,4					51,4
8.	Кировская	T-1	35/10	1600	ТМ	84,0	350	22,7	27,0					27,0
9.	Прудхоз	T-1	35/10	1000	ТМН	53,0	100	6,5	12,2					12,2
10.	Кызылша	T-1	35/10	10000	ТМН	550,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	35/10	10000	ТМН	550,0	0	0,0	0,0					0,0
11.	Батыс	T-1	35/10	6300	ТМН	331,0	3000	194,3	58,7					58,7
		T-2	35/10	6300	ТМН	331,0	0	0,0	0,0					0,0
12.	Ленинская	T-1	35/10	2500	ТМН	131,0	1100	71,2	54,4					54,4
13.	Жидели (сезонная)	T-1	35/10	1600	ТМ	84,0	0	0,0	0,0					0,0

№ п/п	Наименование подстанции	Дисп № тр-ра	Напряже- ние, кВ	Мощн S кВА	Тип тр-ра	01.10.25г								
						Ин, А	Р	І	загр	Ин, А	Р	І	загр	сумм
						НН	кВт	А	%	СН	кВт	А	%	загр %

Шу город

1.	Шу-110	T-1	110/35/10	25000	ТДТН	1312,0	1100	71,2	5,4	375,0	5700	110,7	29,5	27,2
		T-2	110/35/10	25000	ТДТН	1312,0	3000	194,3	14,8	375,0	12000	233,2	62,2	60,0
2.	Кос кудык	T-1	35/10	6300	ТМН	331,0	2100	136,0	41,1					41,1
		T-2	35/10	6300	ТМН	331,0	2400	155,4	47,0					47,0

Таласский РЭС

1.	Каратау-1	T-1	110/35/6	25000	ТДТН	2187,0	1400	151,1	6,9	375,0	1200,0	23,3	6,2	10,4
		T-2	110/35/6	6300	ТДН	551,0	0	0,0	0,0	94,5	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Каратау-2	T-1	110/6	25000	ТРДН	1144,0	3000	323,8	28,3	1144	2000	215,9	18,9	20,0
		T-2	110/6	25000	ТМТН	1144,0	0	0,0	0,0	1144	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Аксай-2	T-1	110/6	6300	ТДН	575,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	110/6	6300	ТДН	575,0	2000	215,9	37,5					37,5
4.	Есбокен	T-1	110/10	2500	ТАМГ	151,0	500	32,4	21,4					20,0
5.	Уюк	T-1	110/35/10	6300	ТМТ	200,0	0	0,0	0,0	94,5	0	0,0	0,0	0,0
		T-2	110/35/10	6300	ТМТ	200,0	300	19,4	9,7	94,5	1300	25,3	26,7	25,4
6.	Коктал	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	200	13,0	2,5	150,0	450,0	8,7	5,8	6,5
7.	Майтубе	T-1	35/10	1600	ТМН	84,0	300	19,4	23,1					23,1
8.	Тамды	T-1	35/6	1800	ТАМ	140,0	250	16,2	11,6					11,6
9.	Есей	T-1	35/10	2500	ТМ	137,0	210	13,6	9,9					9,9
10.	Карашат	T-1	35/10	1600	ТМН	84,0	240	15,5	18,5					18,5
11.	Ушарал	T-1	35/10	1600	ТМН	84,0	260	16,8	20,0					20,0
12.	Саду	T-1	35/10	1600	ТМН	84,0	150	9,7	11,6					11,6
13.	Сарыусен	T-1	35/10	1600	ТМН	88,0	700	45,3	51,5					51,5
14.	Амангельды-Газ	T-1	110/10	6300	ТДН	331,0	800	51,8	15,7					15,7
15.	Кошек	T-1	35/0,4	100	ТМ	360,0	50	89,5	24,9					24,9

Мойынкумский РЭС

1.	Марат	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	3750	242,9	46,3	150,0	450,0	8,7	5,8	42,0
		T-2	35/10	6300	ТМ	331,0	0	0,0	0,0					0,0
2.	Уланбель	T-1	110/35/10	6300	ТМТН	331,0	180	11,7	3,5	95,0	180,0	3,5	3,7	5,7
3.	Кумузек	T-2	35/10	1000	ТМ	55,0	450	29,1	53,0					53,0
4.	Сайлаубек	T-1	110/35/6	10000	ТДТНГ	875,0	1050	113,3	13,0	168,0	350,0	6,8	4,0	14,0
		T-2	35/6	2500	ТМ	230,0	0	0,0	0,0					0,0
5.	Кияхты	T-2	110/35/6	10000	ТДТН	875,0	180	19,4	2,2	150,0	300,0	5,8	3,9	4,8
6.	Аксуек	T-1	35/6	2500	ТМ	230,0	300	32,4	14,1					14,1
		T-2	35/6	2500	ТМ	230,0	0	0,0	0,0					0,0
7.	Жасулан	T-1	35/10	1000	ТМН	52,0	350	22,7	43,6					43,6
		T-2	35/10	1000	ТМН	52,0	0	0,0	0,0					0,0
8.	Айдарлы	T-1	35/6	1600	ТМН	173,0	250	16,2	9,4					9,4
9.	Хантау	T-1	110/10	16000	ТДЦП	840,0	0	0,0	0,0					0,0

Байзакский РЭС

1.	Политотдел	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	1000	64,8	12,3	150,0	3800,0	73,8	49,2	48,0
		T-2	35/10	2500	ТМ	138,0	0	0,0	0,0					0,0
2.	Новоивановка	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	0	0,0	0,0	150,0	3700	71,9	47,9	37,0
		T-2	110/35/10	6300	ТМТН	331,0	1800	116,6	35,2	95,0	1500	29,1	30,7	52,4
3.	Ровное	T-1	110/35/10	6300	ТМТН	331,0	3000	194,3	58,7	95,0	0	0,0	0,0	47,6
		T-2	35/10	4000	ТМН	210,0	0	0,0	0,0					0,0
4.	Мырзатай	T-1	35/10	4000	ТМН	210,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	35/10	4000	ТМН	210,0	1100	71,2	33,9					33,9
5.	Сарыкемир	T-1	35/10	6300	ТМН	331,0	3450	223,4	67,5					67,5
		T-2	35/10	6300	ТМН	331,0	2250	145,7	44,0					44,0
6.	Трудовой пахарь	T-1	35/10	2500	ТМ	137,0	1000	64,8	47,3					47,3
		T-2	35/10	2500	ТМН	131,0	0	0,0	0,0					0,0
7.	Ак-Чулак	T-1	35/10	3200	ТМН	176,0	400	25,9	14,7					14,7
8.	Свеклосовхоз	T-1	35/10	6300	ТМН	331,0	900	58,3	17,6					17,6
9.	Уч-булак	T-1	35/10	4000	ТМН	220,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	35/10	4000	ТМН	220,0	500	32,4	14,7					14,7
10.	Чапаев	T-1	35/10	1000	ТМН	52,0	300	19,4	37,4					37,4
11.	Кок бастау	T-1	35/10	2500	ТМН	131,0	900	58,3	44,5					44,5
		T-2	35/10	2500	ТМН	131,0	1200	77,7	59,3					59,3
12.	Бакыт	T-1	35/10	10000	ТДНС	550,0	350	22,7	4,1					4,1
		T-2	35/10	10000	ТДНС	550,0	350	22,7	4,1					4,1

№ п/п	Наименование подстанции	Дисп № тр-ра	Напряже- ние, кВ	Мощн S кВА	Тип тр-ра	01.10.25г								сумм загр %
						Ин, А НН	Р кВт	І А	загр %	Ин, А СН	Р кВт	І А	загр %	

Жамбылский РЭС

1.	Орынбасар	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	2700	174,9	33,3	150,0	800	15,5	10,4	35,0
		T-2	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	2600	168,4	32,1	150,0	2800	54,4	36,3	54,0
2.	Айша биби	T-1	35/10	6300	ТМ	331,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	35/10	6300	ТМ	331,0	3000	194,3	58,7					58,7
3.	Ерназар	T-1	35/10	1600	ТМ	88,0	550	35,6	40,5					40,5
4.	Зада	T-1	35/10	4000	ТМ	220,0	350	22,7	10,3					10,3
		T-2	35/10	4000	ТМ	220,0	0	0,0	0,0					0,0
5.	Щебзавод	T-1	35/10	1600	ТМ	88,0	50	3,2	3,7					3,7
6.	СуперФарм	T-1	35/10	4000	ТМ	220,0	500	32,4	14,7					14,7

Сарысуский РЭС

1	Шахан	T-1	110/35/6	25000	ТДТН	2187,0	0	0,0	0,0	286,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		T-2	110/35/6	16000	ТДТН	1400,0	1900	205,1	14,6	375,0	6000,0	116,6	31,1	49,4
		T-3	35/6	6300	ТМН	586,0	0	0,0	0,0					0,0
2	Коксу	T-1	35/6	6300	ТМН	577,0	2450	264,5	45,8					45,8
		T-2	35/6	6300	ТМ	578,0	0	0,0	0,0					0,0
3	Байкадам	T-1	35/10	2500	ТМ	138,0	800	51,8	37,5					37,5
4	Саудагент	T-1	35/10	1600	ТМ	88,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	35/10	2500	ТМ	138,0	1100	71,2	51,6					51,6
5	Жайлыма	T-1	35/10	1000	ТМ	55,0	450	29,1	53,0					53,0
6	РП Камкалы													
7	Жайляуколь	T-1	35/10	1000	ТМ	55,0	200	13,0	23,6					23,6
8	Тогускен	T-1	35/10	1000	ТМ	53,0	250	16,2	30,5					30,5
9	Ашасай	T-1	35/6	6300	ТМН	577,0	1500	161,9	28,1					28,1
		T-2	35/6	4000	ТМ	365,0	0	0,0	0,0					0,0
10	КСМ	T-1	35/6	6300	ТМН	585,0	0	0,0	0,0					0,0
11	Казак сода	T-1	35/10	2500	ТМ	138,0	1200	77,7	56,3					56,3

ТГЭС

1.	Маханов	AT-1	220/110/6	125000	АТДУТН	3464,0	0	0,0	0,0	595,0	31000	192	32,2	24,8
		T-1	110/6	10000	ТДН	875,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	110/6	10000	ТДН	875,0	2600	280,7	32,1					32,1
2.	Северная	T-1	110/10	6300	ТМН	331,0	3900	252,6	76,3					61,9
		T-2	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	0	0,0	0,0	150,0	4000	77,7	51,8	40,0
3.	КС-5	T-1	110/35/10	16000	ТДТН	839,9	0	0,0	0,0	286,0	0	0,0	0,0	0,0
		T-2	110/35/10	25000	ТДТН	1313,0	650	42,1	3,2	375,0	300	5,8	1,6	3,8
4.	Пригородная	T-1	110/35/10	25000	ТДТН	1314,0	6000	388,6	29,6	375,0	1700,0	33,0	8,8	30,8
		T-2	110/35/10	25000	ТДТН	1314,0	5700	369,2	28,1	375,0	0	0,0	0,0	22,8
5.	Мелькомбинат	T-1	110/10	16000	ТДН	840,0	550	35,6	4,2					4,2
		T-2	110/10	10000	ТДН	525,0	2000	129,5	24,7					24,7
6.	КХП	T-1	110/10	6300	ТМН	331,0	3500	226,7	68,5					68,5
		T-2	110/10	6300	ТМН	331,0	1200	77,7	23,5					23,5
7.	РК-4	T-1	110/6	10000	ТДТН	875,0	3510	378,9	43,3					43,3
		T-2	110/6	10000	ТДН	875,0	4100	442,6	50,6					50,6
8.	ЖБИ	T-1	110/35/6	25000	ТДТН	2190,0	500	54,0	2,5	375,0	0	0,0	0,0	2,0
		T-2	110/35/6	25000	ТДТН	2190,0	3200	345,4	15,8	375,0	1300,0	25,3	6,7	18,0
9.	Рыспек	T-1	110/6	25000	ТДТН	1090,0	3200	345	31,7	1090	4000,0	431,8	39,6	28,8
		T-2	110/6	25000	ТРДН	1090,0	2800	302	27,7	1090	4300,0	464,2	42,6	28,4
10.	Центральная	T-1	110/10	16000	ТДН	840,0	5600	362,7	43,2					43,2
		T-2	110/10	10000	ТДН	525,0	1700	110,1	21,0					21,0
11.	Городская	T-1	110/6	16000	ТДН	1400,0	6000	647,7	46,3					46,3
		T-2	110/6	16000	ТДН	1410,0	5400	583	41,3					41,3
		T-3	110/6	10000	ТДН	875,0	4400	475	54,3					54,3
12.	Астана	T-1	110/6/10	25000	ТРТДЦ	1313,0	3700	399,4	30,4	2181,0	100,0	6,5	0,3	15,2
		T-2	110/6/11	25000	ТДТМ	1313,0	2400	259,1	19,7	2187,0	100,0	6,5	0,3	10,0
13.	Байтерек	T-1	110/10	16000	ТДН	840,0	2300	248,3	29,6					29,6
		T-2	110/10	16000	ТДН	840,0	2400	259,1	30,8					30,8
14.	Бурыл	T-1	110/35/10	16000	ТДН	839,9	2000	215,9	25,7	239,9	0,0	0,0	0,0	12,5
		T-2	110/35/10	16000	ТДН	839,9	0	0,0	0,0	239,9	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Барысхан	T-1	110/35/10	16000	ТДН	839,9	800	51,8	6,2	239,9	2300,0	44,7	18,6	19,4
		T-2	110/35/10	16000	ТДН	839,9	550	35,6	4,2	239,9	0,0	0,0	0,0	3,4
16.	Жасуркен	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	750	48,6	9,3	150,0	850	16,5	11,0	16,0
17.	УЖД-158/2	T-1	35/10	1600	ТМ	88,0	700	45,3	51,5					51,5

№ п/п	Наименование подстанции	Дисп № тр-ра	Напряже- ние, кВ	Мощн S кВА	Тип тр-ра	01.10.25г								сумм загр %
						И _н , А	Р	I	загр	И _н , А	Р	I	загр	
						НН	кВт	А	%	СН	кВт	А	%	
18.	Сахзавод	T-1	35/6	4000	ТМН	367,0	1200	129,5	35,3					35,3
		T-2	35/6	6300	ТМН	577,0	2200	237,5	41,2					41,2
19.	Талас	T-1	35/10	4000	ТМН	210,0	1900	123,1	58,6					58,6
		T-2	35/10	4000	ТМН	210,0	1800	116,6	55,5					55,5
20.	Марина	T-1	35/6	6300	ТМН	578,0	2300	248,3	43,0					43,0
		T-2	35/6	6300	ТМ	578,0	1700	183,5	31,7					31,7
21.	Куандык	T-1	35/10	6300	ТМН	331,0	2100	136,0	41,1					41,1
		T-2	35/10	6300	ТМН	331,0	1000	64,8	19,6					19,6
22.	М Т Ф	T-1	35/10	1600	ТМН	88,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	35/10	2500	ТМ	137,0	700	45,3	33,1					33,1
23.	Горводоканал	T-1	35/10	2500	ТМН	131,0	70	4,5	3,5					3,5
		T-2	35/10	1600	ТМН	84,0	250	16,2	19,3					19,3
24.	Щебень	T-1	35/10	1000	ТМ	55,0	50	3,2	5,9					5,9

Начальник ЦДС ТОО "ЖЭС"



Табилганов С.Д.