

**Таблица максимальной загрузки силовых трансформаторов
ПС 35кВ и выше ТОО "ЖЭС" (без учета выданных ТУ)**

01.04.2026

№ п/п	Наименование подстанции	Дисп № тр-ра	Напряже- ние, кВ	Мощн S кВА	Тип тр-ра	01.04.26г								сумм загр %
						И _н , А	Р	I	загр	И _н , А	Р	I	загр	
						НН	кВт	А	%	СН	кВт	А	%	
РЭС им. Т.Рыскулова														
1.	Абдезим-220	АТ-1	220/110/10	63000	АТДЦН	3310,0	0	0,0	0,0	301,0	17500	108,2	35,9	35,9
		T-3	110/35/10	16000	ТДТН	840,0	700	45,3	5,4	240,0	6700	130,2	54,2	46,3
2.	Акыр-Тюбе	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	1700	110,1	21,0	150,0		0,0	0,0	17,0
		T-2	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	0	0,0	0,0	150,0	2250	43,7	29,1	22,5
3.	Нурдос	T-1	35/10	6300	ТМ	331,0	1600	103,6	31					25,4
		T-2	35/10	6300	ТМН	331,0	1200	77,7	23,5					23,5
4.	Тарты	T-1	35/10	4000	ТМ	220,0	720	46,6	21,2					21,2
		T-2	35/10	4000	ТМ	220,0	980	63,5	28,9					28,9
5.	Мерей	T-1	35/10	1600	ТМН	84,0	150	9,7	11,6					11,6
6.	Кумарык	T-1	35/10	2500	ТМ	138,0	540	35,0	25,3					25,3
7.	Кокдонен	T-1	35/10	2500	ТМН	138,0	570	36,9	26,8					26,8
8.	Курагаты	T-1	35/10	1600	ТМН	84,0	220	14,2	17,0					17,0
9.	Кзыл-Чарва	T-1	35/10	1600	ТМГ	84,0	630	40,2	48,6					48,6
10.	Жана-Турмыс	T-1	35/10	2500	ТМ	138,0	360	23,3	16,9					16,9
11.	Малдыбай	T-1	35/10	1800	ТАМ	99,0	150	9,7	9,8					9,8
12.	Каракыстак	T-1	35/10	2500	ТМН	131,0	590	38,2	29,2					29,2
13.	Амзе	T-1	35/10	1000	ТМ	55,0	60	3,9	7,1					7,1
14.	Абай	T-1	35/10	1600	ТМ	84,0	570	36,9	43,9					43,9
15.	П Х Г	T-1	35/10	2500	ТМН	131,0	150	9,7	7,4					7,4
		T-2	35/10	2500	ТМН	131,0	0	0,0	0,0					0,0
16.	РСП	T-1	35/10	2500		131,0	180	11,7	8,9					8,9
17.	Жуматай	T-1	35/10	1600	ТМН	84,0	620	40,2	47,8					47,8
18.	5 Бригада	T-1	35/10	6300	ТМН	331,0	160	10,4	3,1					3,1
19.	ПС ДКС	T-1	35/0,4	2500	ТС	2311,0	150	255,0	11,0					11,0
20.	ПС Реал-газ	T-1	35/0,4	400	ТМ	570,0	50	35,0	14,9					14,9
Меркенский РЭС														
1.	Мерке	T-1	220/35/10	25000	ТДТН	1321,0	0	0,0	0,0	375,0	3800	73,8	19,7	15,2
		АТ-2	220/110/10	32000	АТДТГН	839,0	0	0,0	0,0	153,0	16900,0	104,5	68,3	52,8
		T-3	110/35/10	25000	ТДТН	1314,0	7200	466,3	35,5	375,0	2300,0	44,7	11,9	38,0
2.	Меркенка	T-1	35/10	1600	ТМ	88,0		0,0	0,0					0,0
		T-2	35/10	1600	ТМ	88,0		0,0	0,0					0,0
3.	Н.Воскресеновка	T-1	35/10	4000	ТМН	220,0	400	25,9	11,8					11,8
		T-2	35/10	4000	ТМ	220,0	1400	90,7	41,2					41,2
4.	Кенес	T-1	35/10	2500	ТМН	138,0	250	16,2	11,7					11,7
5.	Акермен	T-1	35/10	1600	ТМ	88,0	450	29,1	33,1					33,1
6.	Т.Рыскулова	T-1	35/10	4000	ТМН	220,0	450	29,1	13,2					13,2
7.	Татты	T-1	35/10	1600	ТМ	88,0	200	13,0	14,7					14,7
8.	Большевик	T-1	35/10	6300	ТМН	331,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	35/10	6300	ТМН	331,0	3000	194,3	58,7					58,7
9.	Оитальская	T-1	35/10	1600	ТМ	88,0	750	48,6	55,2					55,2
10.	Сарымолдаева	T-1	35/10	1800	ТМН	99,0	200	13,0	13,1					13,1
Жуалынский РЭС														
1.	Бурное	T-1	220/35/10	20000	ТДТНГУ	1050,0	2920	189,1	18,0	300,0	2000	38,9	13,0	24,6
		T-2	35/10	6300	ТМН	331,0	0	0,0	0,0					0,0
2.	Тасбастау	T-1	35/10	1600	ТМН	84,0	160	10,4	12,3					12,3
3.	Актобе	T-1	35/10	1000	ТМ	55,0	350	22,7	41,2					41,2
4.	Куренбель	T-1	35/10	1600	ТМН	84,0	220	14,2	17,0					17,0
5.	Колтоган	T-1	35/10	1600	ТМ	84,0	250	16,2	19,3					19,3
6.	Кошкар-Ата	T-1	35/10	1000	ТМ	55,0	180	11,7	21,2					21,2
7.	Шокпак-Ата	T-1	35/10	1000	ТМН	53,0	450	29,1	55,0					55,0
8.	Терс	T-1	35/10	2500	ТМН	138,0	650	42,1	30,5					30,5
9.	Кзыл-Арык	T-1	35/10	2500	ТМН	131,0	500	32,4	24,7					24,7
10.	Биликоль	T-1	35/10	1600	ТМН	84,0	200	13,0	15,4					15,4
11.	Карасаз	T-1	35/10	1000	ТМН	53,0	370	24,0	45,2					45,2
12.	Шокпак	T-1	35/0,4	100	ТМ	144,0	50	35,0	59,0					59,0
13.	Коныр-Тюбе	T-1	35/10	1000	ТМН	55,0	270	17,5	31,8					31,8
14.	Каралма	T-1	35/10	4000	ТМН	220,0	0	0,0	0,0					0,0

№ п/п	Наименование подстанции	Дисп № тр-ра	Напряже- ние, кВ	Мощн S кВА	Тип тр-ра	01.04.26г								сумм загр %
						Ин, А	Р	І	загр	Ин, А	Р	І	загр	
						НН	кВт	А	%	СН	кВт	А	%	

Красногорский РЭС

1.	Отар-1	T-1	110/35/10	16000	ТДТН	840,0	0	0,0	0,0	240,0	0	0,0	0,0	0,0
		T-2	110/35/10	16000	ТДТН	840,0	1600	103,6	12,3	240,0	5250,0	102,0	42,5	42,8
2.	Кордай	T-2	110/35/10	6300	ТМТН	331,0	250	16,2	4,9	94,5	0,0	0,0	0,0	4,0
3.	Новая	T-1	35/10	6300	ТМ	400,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	35/10	6300	ТМ	400,0	3750	242,9	60,7					60,7
4.	Матыбулак	T-1	35/10	1000	ТМ	55,0	150	9,7	17,7					17,7
5.	Отар-2	T-1	35/10	1000	ТМ	55,0	400	25,9	47,1					47,1
6.	Бель	T-1	35/10	630	ТМ	40,0	50	3,2	8,1					8,1
7.	Умтыл	T-1	35/10	1000	ТМН	53,0	590	38,2	72,1					72,1
		T-2	35/10	1000	ТМН	53,0	0	0,0	0,0					0,0
8.	Красногорка	T-1	35/10	1000	ТМ	55,0	310	20,1	36,5					36,5
9.	Отарфарм	T-1	35/10	10000	ТМН	550,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	35/10	10000	ТМН	550,0	0	0,0	0,0					0,0

Кордайский РЭС

1.	Георгиевка	T-1	110/35/10	16000	ТДТНГ	840,0	5100	330,3	39,3	240,0	0,0	0,0	0,0	31,9
		T-2	110/35/10	16000	ТДТНГ	840,0	0	0,0	0,0	240,0	1450,0	28,2	11,7	9,1
2.	Д С У	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	2900	187,8	35,8	150,0	2100	40,8	27,2	50,0
		T-2	35/10	6300	ТМН	331,0	0	0,0	0,0					0,0
3.	Благовещенка	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	0	0,0	0,0	150,0	0	0,0	0,0	0,0
		T-2	110/35/10	10000	ТДТНГ	525,0	690	44,7	8,5	150,0	4900,0	95,2	63,5	55,9
4.	Сарыбулак	T-1	35/10	2500	ТМ	131,0	650	42,1	32,1					32,1
		T-2	35/10	4000	ТМН	131,0	0	0,0	0,0					0,0
5.	Успеновка	T-1	35/10	4000	ТАМ	220,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	35/10	4000	ТМ	220,0	2100	136,0	61,8					61,8
6.	Бериктас	T-1	35/10	1000	ТМ	55,0	320	20,7	37,7					37,7
7.	Гр.карьер	T-1	35/10	1000	ТМ	55,0	420	27,2	49,5					49,5
8.	Когадыр	T-1	35/10	2500	ТМН	131,0	110	7,1	5,4					5,4
9.	Касык	T-1	35/10	2500	ТМН	131,0	700	45,3	34,6					34,6
		T-2	35/10	2500	ТМН	131,0	0	0,0	0,0					0,0
10.	Достык	T-1	35/10	2500	ТМ	131,0	600	38,9	29,7					29,7
11.	Монолит	T-1	35/10	2500	ТМ	131,0	250	16,2	12,4					12,4
12.	Черная речка	T-1	35/10	1600	ТМ	131,0	950	61,5	47,0					47,0
13.	Кр.партизан	T-1	35/10	4000	ТМ	220,0	1500	97,1	44,2					44,2
14.	Совхозтехникум	T-1	35/10	2500	ТМН	155,0	600	38,9	25,1					25,1
		T-2	35/10	1600	ТМН	88,0	0	0,0	0,0					0,0
15.	Трудовик	T-1	35/10	4000	ТМ	220,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	35/10	4000	ТМ	220,0	2700	174,9	79,5					79,5
16.	Масанчи	T-1	35/10	4000	ТМН	220,0	2500	161,9	73,6					73,6
17.	Алмалы	T-1	35/10	1800	ТАМ	88,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	35/10	1600	ТМ	88,0	800	51,8	58,9					58,9
18.	Сортобе	T-1	35/10	4000	ТМ	220,0	2600	168,4	76,5					76,5
19.	Шыгыс	T-1	35/10	6300	ТМН	331,0	250	16,2	4,9					4,9
20.	Акбулым	T-1	35/10	4000	ТМ	220,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	35/10	4000	ТМ	220,0	0	0,0	0,0					0,0
21.	Казводхоз	T-1	35/0,4	2500	ТМГ	3000,0			0,0					0,0
22.	Корцем	T-1	110/10	31500	SZ-13	2040,1	10100	654	32,1					32,1

Шуский РЭС

1.	Дружба	T-2	35/10	1600	ТМ	88,0	530	34,3	39,0					39,0
2.	Новый путь	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		T-2	35/10	4000	ТМН	220,0	800	51,8	23,6					23,6
3.	Кок-Кайнар	T-1	35/10	4000	ТМН	220,0	450	29,1	13,2					13,2
4.	Ташуткель	T-1	35/10	6300	ТМН	331,0	50	3,2	1,0					1,0
5.	Новотроицкая	T-1	35/10	6300	ТМН	331,0	2150	139,2	42,1					42,1
		T-2	35/10	10000	ТМН	550,0	2600	168,4	30,6					30,6
6.	Далакайнар	T-1	35/10	1600	ТМН	84,0	250	16,2	19,3					19,3
7.	Чокпар	T-1	35/10	1000	ТМ	63,0	450	29,1	46,3					46,3
8.	Кировская	T-1	35/10	1600	ТМ	84,0	420	27,2	32,4					32,4
9.	Прудхоз	T-1	35/10	1000	ТМН	53,0	100	6,5	12,2					12,2
10.	Кызылша	T-1	35/10	10000	ТМН	550,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	35/10	10000	ТМН	550,0	0	0,0	0,0					0,0
11.	Батыс	T-1	35/10	6300	ТМН	331,0	3000	194,3	58,7					58,7
		T-2	35/10	6300	ТМН	331,0	0	0,0	0,0					0,0

№ п/п	Наименование подстанции	Дисп № тр-ра	Напряже- ние, кВ	Мощн S кВА	Тип тр-ра	01.04.26г								сумм загр %
						И _н , А	Р	I	загр	И _н , А	Р	I	загр	
						НН	кВт	А	%	СН	кВт	А	%	
12.	Ленинская	T-1	35/10	2500	ТМН	131,0	1100	71,2	54,4					54,4
13.	Жидели (сезонная)	T-1	35/10	1600	ТМ	84,0	0	0,0	0,0					0,0

Шу город

1.	Шу-110	T-1	110/35/10	25000	ТДТН	1312,0	1150	74,5	5,7	375,0	5650	109,8	29,3	27,2
		T-2	110/35/10	25000	ТДТН	1312,0	3300	213,7	16,3	375,0	11500	223,4	59,6	59,2
2.	Кос кудык	T-1	35/10	6300	ТМН	331,0	2130	138,0	41,7					41,7
		T-2	35/10	6300	ТМН	331,0	2200	142,5	43,0					43,0

Таласский РЭС

1.	Каратау-1	T-1	110/35/6	25000	ТДТН	2187,0	2100	226,7	10,4	375,0	1300,0	25,3	6,7	13,6
		T-2	110/35/6	6300	ТДН	551,0	0	0,0	0,0	94,5	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Каратау-2	T-1	110/6	25000	ТРДН	1144,0	2800	302,2	26,4	1144	1900	205,1	17,9	18,8
		T-2	110/6	25000	ТМТН	1144,0	0	0,0	0,0	1144	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Аксай-2	T-1	110/6	6300	ТДН	575,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	110/6	6300	ТДН	575,0	1600	172,7	30,0					30,0
4.	Есбокен	T-1	110/10	2500	ТАМГ	151,0	500	32,4	21,4					20,0
5.	Уюк	T-1	110/35/10	6300	ТМТ	200,0	0	0,0	0,0	94,5	0	0,0	0,0	0,0
		T-2	110/35/10	6300	ТМТ	200,0	350	22,7	11,3	94,5	1250	24,3	25,7	25,4
6.	Коктал	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	150	9,7	1,9	150,0	450,0	8,7	5,8	6,0
7.	Майтубе	T-1	35/10	1600	ТМН	84,0	300	19,4	23,1					23,1
8.	Тамды	T-1	35/6	1800	ТАМ	140,0	150	9,7	6,9					6,9
9.	Есей	T-1	35/10	2500	ТМ	137,0	210	13,6	9,9					9,9
10.	Карашат	T-1	35/10	1600	ТМН	84,0	240	15,5	18,5					18,5
11.	Ушарал	T-1	35/10	1600	ТМН	84,0	260	16,8	20,0					20,0
12.	Саду	T-1	35/10	1600	ТМН	84,0	160	10,4	12,3					12,3
13.	Сарыусен	T-1	35/10	1600	ТМН	88,0	500	32,4	36,8					36,8
14.	Амангельды-Газ	T-1	110/10	6300	ТДН	331,0	490	31,7	9,6					9,6
15.	Кошек	T-1	35/0,4	100	ТМ	360,0	50	89,5	24,9					24,9

Мойынкумский РЭС

1.	Марат	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	3500	226,7	43,2	150,0	400,0	7,8	5,2	39,0
		T-2	35/10	6300	ТМ	331,0	0	0,0	0,0					0,0
2.	Уланбель	T-1	110/35/10	6300	ТМТН	331,0	180	11,7	3,5	95,0	230,0	4,5	4,7	6,5
3.	Кумузек	T-2	35/10	1000	ТМ	55,0	400	25,9	47,1					47,1
4.	Сайлаубек	T-1	110/35/6	10000	ТДТНГ	875,0	950	102,5	11,7	168,0	350,0	6,8	4,0	13,0
		T-2	35/6	2500	ТМ	230,0	0	0,0	0,0					0,0
5.	Кияхты	T-2	110/35/6	10000	ТДТН	875,0	200	21,6	2,5	150,0	700,0	13,6	9,1	9,0
6.	Аксуек	T-1	35/6	2500	ТМ	230,0	700	75,6	32,9					32,9
		T-2	35/6	2500	ТМ	230,0	0	0,0	0,0					0,0
7.	Жасулан	T-1	35/10	1000	ТМН	52,0	350	22,7	43,6					43,6
		T-2	35/10	1000	ТМН	52,0	0	0,0	0,0					0,0
8.	Айдарлы	T-1	35/6	1600	ТМН	173,0	320	20,7	12,0					12,0
9.	Хантау	T-1	110/10	16000	ТДЦП	840,0	0	0,0	0,0					0,0

Байзакский РЭС

1.	Политотдел	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	900	58,3	11,1	150,0	3740,0	72,7	48,4	46,4
		T-2	35/10	2500	ТМ	138,0	0	0,0	0,0					0,0
2.	Новоивановка	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	800	51,8	9,9	150,0	1200	23,3	15,5	20,0
		T-2	110/35/10	6300	ТМТН	331,0	0	0,0	0,0	95,0	3600	69,9	73,6	57,1
3.	Ровное	T-1	110/35/10	6300	ТМТН	331,0	2700	174,9	52,8	95,0	0	0,0	0,0	42,9
		T-2	35/10	4000	ТМН	210,0	0	0,0	0,0					0,0
4.	Мырзатай	T-1	35/10	4000	ТМН	210,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	35/10	4000	ТМН	210,0	1200	77,7	37,0					37,0
5.	Сарыкемир	T-1	35/10	6300	ТМН	331,0	3500	226,7	68,5					68,5
		T-2	35/10	6300	ТМН	331,0	2150	139,2	42,1					42,1
6.	Трудовой пахарь	T-1	35/10	2500	ТМ	137,0	950	61,5	44,9					44,9
		T-2	35/10	2500	ТМН	131,0	0	0,0	0,0					0,0
7.	Ак-Чулак	T-1	35/10	3200	ТМН	176,0	350	22,7	12,9					12,9
8.	Свеклосовхоз	T-1	35/10	6300	ТМН	331,0	780	50,5	15,3					15,3
9.	Уч-булак	T-1	35/10	4000	ТМН	220,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	35/10	4000	ТМН	220,0	450	29,1	13,2					13,2
10.	Чапаев	T-1	35/10	1000	ТМН	52,0	250	16,2	31,1					31,1
11.	Кок бастау	T-1	35/10	2500	ТМН	131,0	720	46,6	35,6					35,6
		T-2	35/10	2500	ТМН	131,0	1100	71,2	54,4					54,4
12.	Бакыт	T-1	35/10	10000	ТДНС	550,0	250	16,2	2,9					2,9
		T-2	35/10	10000	ТДНС	550,0	240	15,5	2,8					2,8

№ п/п	Наименование подстанции	Дисп № тр-ра	Напряже- ние, кВ	Мощн S кВА	Тип тр-ра	01.04.26г								сумм загр %
						Ин, А	Р	І	загр	Ин, А	Р	І	загр	
						НН	кВт	А	%	СН	кВт	А	%	

Жамбылский РЭС

1.	Орынбасар	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	1700	110,1	21,0	150,0	800	15,5	10,4	25,0
		T-2	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	2600	168,4	32,1	150,0	2800	54,4	36,3	54,0
2.	Айша биби	T-1	35/10	6300	ТМ	331,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	35/10	6300	ТМ	331,0	2450	158,7	47,9					47,9
3.	Ерназар	T-1	35/10	1600	ТМ	88,0	500	32,4	36,8					36,8
4.	Зада	T-1	35/10	4000	ТМ	220,0	750	48,6	22,1					22,1
		T-2	35/10	4000	ТМ	220,0	0	0,0	0,0					0,0
5.	Щебзавод	T-1	35/10	1600	ТМ	88,0	50	3,2	3,7					3,7
6.	СуперФарм	T-1	35/10	4000	ТМ	220,0	350	22,7	10,3					10,3

Сарысулский РЭС

1	Шахан	T-1	110/35/6	25000	ТДТН	2187,0	0	0,0	0,0	286,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		T-2	110/35/6	16000	ТДТН	1400,0	1800	194,3	13,9	375,0	5500,0	106,9	28,5	45,6
		T-3	35/6	6300	ТМН	586,0	0	0,0	0,0					0,0
2	Коксу	T-1	35/6	6300	ТМН	577,0	2400	259,1	44,9					44,9
		T-2	35/6	6300	ТМ	578,0	0	0,0	0,0					0,0
3	Байкадам	T-1	35/10	2500	ТМ	138,0	500	32,4	23,5					23,5
4	Саудакент	T-1	35/10	1600	ТМ	88,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	35/10	2500	ТМ	138,0	1100	71,2	51,6					51,6
5	Жаильма	T-1	35/10	1000	ТМ	55,0	450	29,1	53,0					53,0
6	РП Камкалы													
7	Жайляуколь	T-1	35/10	1000	ТМ	55,0	230	14,9	27,1					27,1
8	Токускен	T-1	35/10	1000	ТМ	53,0	280	18,1	34,2					34,2
9	Ашасай	T-1	35/6	6300	ТМН	577,0	1400	151,1	26,2					26,2
		T-2	35/6	4000	ТМ	365,0	0	0,0	0,0					0,0
10	КСМ	T-1	35/6	6300	ТМН	585,0	0	0,0	0,0					0,0
11	Казак сода	T-1	35/10	2500	ТМ	138,0	1050	68,0	49,3					49,3

ТГЭС

1.	Маханов	AT-1	220/110/6	125000	АТДУТН	3464,0	0	0,0	0,0	595,0	0	0	0,0	0,0
		T-1	110/6	10000	ТДН	875,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	110/6	10000	ТДН	875,0	2200	237,5	27,1					27,1
2.	Северная	T-1	110/10	6300	ТМН	331,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	3600	233,2	44,4	150,0	3400	66,1	44,0	70,0
3.	К С-5	T-1	110/35/10	16000	ТДТН	839,9	0	0,0	0,0	286,0	0	0,0	0,0	0,0
		T-2	110/35/10	25000	ТДТН	1313,0	650	42,1	3,2	375,0	100	1,9	0,5	3,0
4.	Пригородная	T-1	110/35/10	25000	ТДТН	1314,0	5400	349,7	26,6	375,0	1550,0	30,1	8,0	27,8
		T-2	110/35/10	25000	ТДТН	1314,0	5900	382,1	29,1	375,0	0	0,0	0,0	23,6
5.	Мелькомбинат	T-1	110/10	16000	ТДН	840,0	550	35,6	4,2					4,2
		T-2	110/10	10000	ТДН	525,0	1900	123,1	23,4					23,4
6.	К Х П	T-1	110/10	6300	ТМН	331,0	2950	191,1	57,7					57,7
		T-2	110/10	6300	ТМН	331,0	1200	77,7	23,5					23,5
7.	РК-4	T-1	110/6	10000	ТДТН	875,0	3510	378,9	43,3					43,3
		T-2	110/6	10000	ТДН	875,0	4100	442,6	50,6					50,6
8.	Ж Б И	T-1	110/35/6	25000	ТДТН	2190,0	500	54,0	2,5	375,0	0	0,0	0,0	2,0
		T-2	110/35/6	25000	ТДТН	2190,0	3400	367,0	16,8	375,0	1300,0	25,3	6,7	18,8
9.	Рыспек	T-1	110/6	25000	ТДТН	1090,0	3080	332	30,5	1090	3920,0	423,1	38,8	28,0
		T-2	110/6	25000	ТРДН	1090,0	2500	270	24,8	1090	4300,0	464,2	42,6	27,2
10.	Центральная	T-1	110/10	16000	ТДН	840,0	5440	352,3	41,9					41,9
		T-2	110/10	10000	ТДН	525,0	1600	103,6	19,7					19,7
11.	Городская	T-1	110/6	16000	ТДН	1400,0	4850	523,5	37,4					37,4
		T-2	110/6	16000	ТДН	1410,0	4500	486	34,4					34,4
		T-3	110/6	10000	ТДН	875,0	4200	453	51,8					51,8
12.	Астана	T-1	110/6/10	25000	ТРТДЦ	1313,0	4260	459,8	35,0	2181,0	100,0	6,5	0,3	17,4
		T-2	110/6/11	25000	ТДТМ	1313,0	2330	251,5	19,2	2187,0	100,0	6,5	0,3	9,7
13.	Байтерек	T-1	110/10	16000	ТДН	840,0	2050	221,3	26,3					26,3
		T-2	110/10	16000	ТДН	840,0	2400	259,1	30,8					30,8
14.	Бурыл	T-1	110/35/10	16000	ТДН	839,9	1900	205,1	24,4	239,9	0,0	0,0	0,0	11,9
		T-2	110/35/10	16000	ТДН	839,9	0	0,0	0,0	239,9	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Барысхан	T-1	110/35/10	16000	ТДН	839,9	650	42,1	5,0	239,9	2600,0	50,5	21,1	20,3
		T-2	110/35/10	16000	ТДН	839,9	650	42,1	5,0	239,9	0,0	0,0	0,0	4,1
16.	Жасуркен	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	525,0	750	48,6	9,3	150,0	850	16,5	11,0	16,0
17.	УЖД-158/2	T-1	35/10	1600	ТМ	88,0	700	45,3	51,5					51,5

№ п/п	Наименование подстанции	Дисп № тр-ра	Напряже- ние, кВ	Мощн S кВА	Тип тр-ра	01.04.26г								сумм загр %
						Ин, А	Р	І	загр	Ин, А	Р	І	загр	
						НН	кВт	А	%	СН	кВт	А	%	
18.	Сахзавод	T-1	35/6	4000	ТМН	367,0	1000	107,9	29,4					29,4
		T-2	35/6	6300	ТМН	577,0	2100	226,7	39,3					39,3
19.	Талас	T-1	35/10	4000	ТМН	210,0	1700	110,1	52,4					52,4
		T-2	35/10	4000	ТМН	210,0	1800	116,6	55,5					55,5
20.	Марина	T-1	35/6	6300	ТМН	578,0	2200	237,5	41,1					41,1
		T-2	35/6	6300	ТМ	578,0	1700	183,5	31,7					31,7
21.	Куандык	T-1	35/10	6300	ТМН	331,0	2000	129,5	39,1					39,1
		T-2	35/10	6300	ТМН	331,0	900	58,3	17,6					17,6
22.	М Т Ф	T-1	35/10	1600	ТМН	88,0	0	0,0	0,0					0,0
		T-2	35/10	2500	ТМ	137,0	700	45,3	33,1					33,1
23.	Горводоканал	T-1	35/10	2500	ТМН	131,0	70	4,5	3,5					3,5
		T-2	35/10	1600	ТМН	84,0	250	16,2	19,3					19,3
24.	Щебень	T-1	35/10	1000	ТМ	55,0	40	2,6	4,7					4,7

Начальник ЦДС ТОО "ЖЭС"

Табилганов С.Д.