

**Таблица свободной мощности силовых трансформаторов
ПС 35кВ и выше ТОО "ЖЭС" (без учета выданных ТУ)
на 01.07.2026г.**

№ п/п	Наименование подстанции	Дисп № тр-ра	Напряже- ние, кВ	Мощн S кВА	Тип тр-ра	Присоединенная Р		Свободная мощность кВт
						Р, НН кВт	Р, СН кВт	

РЭС им. Т.Рыскулова

1.	Абдезим-220	АТ-1	220/110/10	63000	АТДЦТН	0	15600	34800,0
		T-3	110/35/10	16000	ТДТН	150	4200	8450,0
2.	Акыр-Тюбе	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	2550		1650,0
		T-2	110/35/10	10000	ТДТН	0	3800	1650,0
3.	Нурдос	T-1	35/10	6300	ТМ	1400		2740,0
		T-2	35/10	6300	ТМН	900		2740,0
4.	Тарты	T-1	35/10	4000	ТМ	500		2100,0
		T-2	35/10	4000	ТМ	600		2100,0
5.	Мерей	T-1	35/10	1600	ТМН	350		930,0
6.	Кумарык	T-1	35/10	2500	ТМ	650		1350,0
7.	Кокдонен	T-1	35/10	2500	ТМН	650		1350,0
8.	Курагаты	T-1	35/10	1600	ТМН	100		1180,0
9.	Кзыл-Чарва	T-1	35/10	1600	ТМГ	450		830,0
10.	Жана-Турмыс	T-1	35/10	2500	ТМ	250		1750,0
11.	Малдыбай	T-1	35/10	1800	ТАМ	300		1140,0
12.	Каракыстак	T-1	35/10	2500	ТМН	350		1650,0
13.	Амзе	T-1	35/10	1000	ТМ	250		550,0
14.	Абай	T-1	35/10	1600	ТМ	450		830,0
15.	П Х Г (технологическая ПС)	T-1	35/10	2500	ТМН	530		1470,0
		T-2	35/10	2500	ТМН	0		1470,0
16.	РСП (технологическая ПС)	T-1	35/10	2500		200		1800,0
17.	Жуматай	T-1	35/10	1600	ТМН	650		630,0
18.	5 Бригада (технологическая)	T-1	35/10	6300	ТМН	350		4690,0
19.	ПС ДКС (технологическая ПС)	T-1	35/0,4	2500	ТС	100		1900,0
20.	ПС Реал-газ (технологическая)	T-1	35/0,4	400	ТМ	50		270,0

Меркенский РЭС

1.	Мерке	T-1	220/35/10	25000	ТДТН	0	3500	8600,0
		АТ-2	220/110/10	32000	АТДТГН	0	12250,0	1950,0
		T-3	110/35/10	25000	ТДТН	7500	400,0	8600,0
2.	Меркенка (технологическая ПС)	T-1	35/10	1600	ТМ			
		T-2	35/10	1600	ТМ			
3.	Н.Воскресеновка	T-1	35/10	4000	ТМН	1500		1700,0
		T-2	35/10	4000	ТМ	0		1700,0
4.	Кенес	T-1	35/10	2500	ТМН	250		1750,0
5.	Акермен	T-1	35/10	1600	ТМ	300		980,0
6.	Т.Рыскулова	T-1	35/10	4000	ТМН	450		2750,0
7.	Татты	T-1	35/10	1600	ТМ	150		1130,0
8.	Большевик	T-1	35/10	6300	ТМН	0		2240,0
		T-2	35/10	6300	ТМН	2800		2240,0
9.	Ойतालская	T-1	35/10	1600	ТМ	500		780,0
10.	Сарымолдаева	T-1	35/10	1800	ТМН	200		1240,0

Жуалынский РЭС

1.	Бурное	T-1	220/35/10	20000	ТДТНГУ	3700	1650	10650,0
		T-2	35/10	6300	ТМН	0		1340,0
2.	Тасбастау	T-1	35/10	1600	ТМН	120		1160,0
3.	Актобе	T-1	35/10	1000	ТМ	350		450,0
4.	Куренбель	T-1	35/10	1600	ТМН	150		1130,0
5.	Колтоган	T-1	35/10	1600	ТМ	170		1110,0

№ п/п	Наименование подстанции	Дисп № тр-ра	Напряже- ние, кВ	Мощн S кВА	Тип тр-ра			
						Р кВт	Р кВт	сумм загр %
6.	Кошкар-Ата	T-1	35/10	1000	ТМ	130		670,0
7.	Шокпак-Ата	T-1	35/10	1000	ТМН	620		180,0
8.	Терс	T-1	35/10	2500	ТМН	470		1530,0
9.	Кзыл-Арык	T-1	35/10	2500	ТМН	430		1570,0
10.	Биликоль	T-1	35/10	1600	ТМН	180		1100,0
11.	Карасаз	T-1	35/10	1000	ТМН	320		480,0
12.	Шокпак	T-1	35/0,4	100	ТМ	70		10,0
13.	Коныр-Тобе	T-1	35/10	1000	ТМН	70		730,0
14.	Каралма (технологическая Г	T-1	35/10	4000	ТМН	0		3200,0

Красногорский РЭС

1.	Отар-1	T-1	110/35/10	16000	ТДТН	0	0	8900,0
		T-2	110/35/10	16000	ТДТН	1000	2900,0	8900,0
2.	Кордай	T-2	110/35/10	6300	ТМТН	100	0,0	4940,0
3.	Новая	T-1	35/10	6300	ТМ	0		2940,0
		T-2	35/10	6300	ТМ	2100		2940,0
4.	Матыбулак	T-1	35/10	1000	ТМ	30		770,0
5.	Отар-2	T-1	35/10	1000	ТМ	0		800,0
6.	Бель	T-1	35/10	630	ТМ	20		484,0
7.	Умтыл	T-1	35/10	1000	ТМН	100		200,0
		T-2	35/10	1600	ТМН	500		680,0
8.	Красногорка	T-1	35/10	1000	ТМ	270		530,0
9	Отарфарм (технологическая ПС)	T-1	35/10	10000	ТМН	0		8000,0
		T-2	35/10	10000	ТМН	0		8000,0

Кордайский РЭС

1.	Георгиевка	T-1	110/35/10	16000	ТДТНГ	5650	0,0	4150,0
		T-2	110/35/10	16000	ТДТНГ	0	3000,0	4150,0
2.	Д С У	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	4650	2500	850,0
		T-2	35/10	6300	ТМН	0		390,0
3.	Благовещенка	T-1	110/35/10	16000	ТДТН	0	1400	3100,0
		T-2	110/35/10	10000	ТДТНГ	900	7400,0	-1700,0
4.	Сарыбулак	T-1	35/10	2500	ТМ	950		1050,0
		T-2	35/10	4000	ТМН	0		2250,0
5.	Успенровка	T-1	35/10	4000	ТАМ	0		0,0
		T-2	35/10	4000	ТМ	3200		0,0
6.	Бериктас	T-1	35/10	1000	ТМ	480		320,0
7.	Гр.карьер (технологическая	T-1	35/10	1000	ТМ	350		450,0
8.	Когадыр (технологическая П	T-1	35/10	2500	ТМН	320		1680,0
9.	Касык	T-1	35/10	2500	ТМН	950		1050,0
		T-2	35/10	2500	ТМН	0		1050,0
10.	Достык	T-1	35/10	2500	ТМ	750		1250,0
11.	Монолит (технологическая Г	T-1	35/10	2500	ТМ	300		1700,0
12.	Черная речка	T-1	35/10	1600	ТМ	900		380,0
13.	Кр.партизан	T-1	35/10	4000	ТМ	1800		1400,0
14.	Совхозтехникум	T-1	35/10	2500	ТМН	800		1200,0
		T-2	35/10	1600	ТМН	0		480,0
15.	Трудовик	T-1	35/10	4000	ТМ	1500		350,0
		T-2	35/10	4000	ТМ	1350		350,0
16.	Масанчи	T-1	35/10	4000	ТМН	2100		1100,0
17.	Алмалы	T-1	35/10	1800	ТАМ	0		890,0
		T-2	35/10	1600	ТМ	550		730,0
18.	Сортобе	T-1	35/10	4000	ТМ	2300		900,0
19.	Шыгыс	T-1	35/10	6300	ТМН	1000		4040,0
20.	Акбулым	T-1	35/10	4000	ТМ	1000		2200,0
		T-2	35/10	4000	ТМ	0		2200,0

№ п/п	Наименование подстанции	Дисп № тр-ра	Напряже- ние, кВ	Мощн S кВА	Тип тр-ра			
						Р кВт	Р кВт	сумм загр %
21	Казводхоз (технологическая)	T-1	35/0,4	2500	ТМГ	400		1600,0
22	Корцем (технологическая ПС)	T-1	110/10	31500	SZ-13	10900		14300,0

Шуский РЭС

1.	Дружба	T-2	35/10	1600	ТМ	450		830,0
2.	Новый путь	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	1800	2000,0	4200,0
		T-2	35/10	4000	ТМН	0		1400,0
3.	Кок-Кайнар	T-1	35/10	4000	ТМН	1600		1600,0
4.	Ташуткель	T-1	35/10	6300	ТМН	800		4240,0
5.	Новотроицкая	T-1	35/10	6300	ТМН	1900		740,0
		T-2	35/10	10000	ТМН	2400		3700,0
6.	Далакайнар	T-1	35/10	1600	ТМН	250		1030,0
7.	Чокпар	T-1	35/10	1000	ТМ	450		350,0
8.	Кировская	T-1	35/10	1600	ТМ	450		830,0
9.	Прудхоз	T-1	35/10	1000	ТМН	200		600,0
10.	Кызылша (технологическая ПС)	T-1	35/10	10000	ТМН	1200		6800,0
		T-2	35/10	10000	ТМН	0		6800,0
11.	Батыс	T-1	35/10	6300	ТМН	0		2540,0
		T-2	35/10	6300	ТМН	2500		2540,0
12.	Ленинская	T-1	35/10	2500	ТМН	800		1200,0
13.	Жидели (сезонная)	T-1	35/10	1600	ТМ	50		1230,0

Шу город

1.	Шу-110	T-1	110/35/10	25000	ТДТН	1300	6500	500,0
		T-2	110/35/10	25000	ТДТН	2500	9200	500,0
2.	Кос кудык	T-1	35/10	6300	ТМН	3200		-760,0
		T-2	35/10	6300	ТМН	2600		-760,0

Таласский РЭС

1.	Каратау-1	T-1	110/35/6	25000	ТДТН	1000	1100,0	17900,0
		T-2	110/35/6	6300	ТДН	0	0,0	2940,0
2.	Каратау-2	T-1	110/6	25000	ТРДН	2500	2000	15500,0
		T-2	110/6	25000	ТМТН	0	0,0	15500,0
3.	Аксай-2	T-1	110/6	6300	ТДН	0		3040,0
		T-2	110/6	6300	ТДН	2000		3040,0
4.	Есбоккен	T-1	110/10	2500	ТАМГ	410		1590,0
5.	Уюк	T-1	110/35/10	6300	ТМТ	0	0	3100,0
		T-2	110/35/10	6300	ТМТ	220	1720	3100,0
6.	Коктал	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	300	600,0	7100,0
7.	Майтубе	T-1	35/10	1600	ТМН	220		1060,0
8.	Тамды	T-1	35/6	1800	ТАМ	130		1310,0
9.	Есей	T-1	35/10	2500	ТМ	290		1710,0
10.	Карашат	T-1	35/10	1600	ТМН	310		970,0
11.	Ушарал	T-1	35/10	1600	ТМН	260		1020,0
12.	Саду	T-1	35/10	1600	ТМН	160		1120,0
13.	Сарыусен	T-1	35/10	1600	ТМН	700		580,0
14.	Амангельды-Газ (технологическая ПС)	T-1	110/10	6300	ТДН	630		4410,0
15.	Кошек	T-1	35/0,4	100	ТМ	50		30,0

Мойынкумский РЭС

1.	Марат	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	2200	190,0	5610,0
		T-2	35/10	6300	ТМ	0		2840,0
2.	Уланбель	T-1	110/35/10	6300	ТМТН	130	90,0	4820,0
3.	Кумузек	T-2	35/10	1000	ТМ	190		610,0
4.	Сайлаубек	T-1	110/35/6	10000	ТДТНГ	1050	550,0	6400,0
		T-2	35/6	2500	ТМ	0		950,0
5.	Кияхты	T-2	110/35/6	10000	ТДТН	1000	1300,0	5700,0

№ п/п	Наименование подстанции	Дисп № тр-ра	Напряже- ние, кВ	Мощн S кВА	Тип тр-ра			
						Р кВт	Р кВт	сумм загр %
6.	Аксуек (технологическая ПС)	T-1	35/6	2500	ТМ	1300		700,0
		T-2	35/6	2500	ТМ	0		700,0
7.	Жасулан	T-1	35/10	1000	ТМН	550		250,0
		T-2	35/10	1000	ТМН	0		250,0
8.	Айдарлы	T-1	35/6	1600	ТМН	300		980,0
9.	Хантау (технологическая)	T-1	110/10	16000	ТДЦП	0		12800,0

Байзакский РЭС

1.	Политотдел	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	0	7700,0	-600,0
		T-2	35/10	2500	ТМ	900		1100,0
2.	Новоивановка	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	4000	2500	1500,0
		T-2	110/35/10	10000	ТДТН	0	0	1500,0
3.	Ровное	T-1	110/35/10	6300	ТМТН	2800	900	1340,0
		T-2	35/10	4000	ТМН	0		400,0
4.	Мырзатай	T-1	35/10	4000	ТМН	0		1400,0
		T-2	35/10	4000	ТМН	1800		1400,0
5.	Сарыкемир	T-1	35/10	6300	ТМН	3000		-460,0
		T-2	35/10	6300	ТМН	2500		-460,0
6.	Трудовой пахарь	T-1	35/10	2500	ТМ	1820		180,0
		T-2	35/10	2500	ТМН	0		180,0
7.	Ак-Чулак	T-1	35/10	3200	ТМН	850		1710,0
8.	Свеклосовхоз	T-1	35/10	6300	ТМН	1200		3840,0
9.	Уч-булак	T-1	35/10	4000	ТМН	0		2550,0
		T-2	35/10	4000	ТМН	650		2550,0
10.	Чапаев	T-1	35/10	1000	ТМН	580		220,0
11.	Кок бастау	T-1	35/10	2500	ТМН	700		0,0
		T-2	35/10	2500	ТМН	1300		0,0
12.	Бакыт	T-1	35/10	10000	ТДНС	400		7600,0
		T-2	35/10	10000	ТДНС	0		7600,0

Жамбылский РЭС

1.	Орынбасар	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	1500	1500	-1800,0
		T-2	110/35/10	10000	ТДТН	3400	3400	-1800,0
2.	Айша биби	T-1	35/10	6300	ТМ	800		2440,0
		T-2	35/10	6300	ТМ	1800		2440,0
3.	Ерназар	T-1	35/10	1600	ТМ	400		880,0
4.	Зада (технологическая ПС)	T-1	35/10	4000	ТМ	450		2150,0
		T-2	35/10	4000	ТМ	600		2150,0
5.	Щебзавод (технологическая)	T-1	35/10	1600	ТМ	250		1030,0
6.	СуперФарм (технологическая)	T-1	35/10	4000	ТМ	1000		2200,0

Сарысулский РЭС

1	Шахан	T-1	110/35/6	25000	ТДТН	0	0,0	13900,0
		T-2	110/35/6	16000	ТДТН	2750	3350,0	6700,0
		T-3	35/6	6300	ТМН	0		2290,0
2	Коксу	T-1	35/6	6300	ТМН	1050		3990,0
		T-2	35/6	6300	ТМ	0		3990,0
3	Байкадам	T-1	35/10	2500	ТМ	400		1600,0
4	Саудакент	T-1	35/10	1600	ТМ	0		280,0
		T-2	35/10	2500	ТМ	1000		1000,0
5	Жайлыма	T-1	35/10	1000	ТМ	400		400,0
6	РП Камкалы							
7	Жайляуколь	T-1	35/10	1000	ТМ	90		710,0
8	Тогускен	T-1	35/10	1000	ТМ	280		520,0
9	Ашасай	T-1	35/6	6300	ТМН	2000		3040,0
		T-2	35/6	4000	ТМ	0		1200,0
10	КСМ (технологическая)	T-1	35/6	6300	ТМН	0		5040,0
11	Казак сода (технологическая)	T-1	35/10	2500	ТМ	500		1500,0

№ п/п	Наименование подстанции	Дисп № тр-ра	Напряже- ние, кВ	Мощн S кВА	Тип тр-ра			
						Р	Р	сумм загр %
						кВт	кВт	
Т Г Э С								
1.	Маханов	АТ-1	220/110/6	125000	АТДУТН	0	42000	56600,0
		T-1	110/10	10000	ТДН	0		6600,0
		T-2	110/10	10000	ТДН	1400		6600,0
2.	Северная	T-1	110/10	6300	ТМН	4100		940,0
		T-2	110/35/10	10000	ТДТН	0	4900	-1000,0
3.	К С-5 (технологическая ПС)	T-1	110/35/10	25000	ТДТН	660	40	19300,0
		T-2	110/35/10	25000	ТДТН	0	0	19300,0
4.	Пригородная	T-1	110/35/10	25000	ТДТН	5000	1050,0	6050,0
		T-2	110/35/10	25000	ТДТН	4950	2950	6050,0
5.	Мелькомбинат	T-1	110/10	16000	ТДН	1100		9400,0
		T-2	110/10	10000	ТДН	2300		4600,0
6.	К Х П	T-1	110/10	6300	ТМН	4000		440,0
		T-2	110/10	6300	ТМН	600		440,0
7.	РК-4 (технологическая ПС)	T-1	110/6	10000	ТДТН	2900		2800,0
		T-2	110/6	10000	ТДН	2300		2800,0
8.	Ж Б И	T-1	110/35/6	25000	ТДТН	1300	800	11800,0
		T-2	110/35/6	25000	ТДТН	5200	900,0	11800,0
9.	Рыспек	T-1	110/6	25000	ТДТН	5550	4500,0	2050,0
		T-2	110/6	25000	ТРДН	3200	4700,0	2050,0
10.	Центральная	T-1	110/10	16000	ТДН	6500		5800,0
		T-2	110/10	10000	ТДН	500		1000,0
11.	Городская	T-1	110/6	16000	ТДН	7100		-5100,0
		T-2	110/6	16000	ТДН	5700		-5100,0
		T-3	110/6	10000	ТДН	5100		-9900,0
12.	Астана	T-1	110/6/10	25000	ТРТДЦ	6300	200,0	9500,0
		T-2	110/6/11	25000	ТДТМ	3800	200,0	9500,0
13.	Байтерек	T-1	110/10	16000	ТДН	2100		8900,0
		T-2	110/10	16000	ТДН	1800		8900,0
14.	Бурыл	T-1	110/35/10	16000	ТДН	0	0,0	10000,0
		T-2	110/35/10	16000	ТДН	2800	0,0	10000,0
15.	Барысхан	T-1	110/35/10	16000	ТДН	1300	0,0	6200,0
		T-2	110/35/10	16000	ТДН	0	5300,0	6200,0
16.	Жасуркен	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	620	1180	6200,0
17.	УЖД-158/2 (технологическая ПС)	T-1	35/10	1600	ТМ	650		630,0
18.	Сахзавод	T-1	35/6	4000	ТМН	900		400,0
		T-2	35/6	6300	ТМН	1900		2240,0
19.	Талас	T-1	35/10	4000	ТМН	1700		-200,0
		T-2	35/10	4000	ТМН	1700		-200,0
20.	Марина	T-1	35/6	6300	ТМН	2200		1140,0
		T-2	35/6	6300	ТМ	1700		1140,0
21.	Куандык	T-1	35/10	6300	ТМН	1800		2440,0
		T-2	35/10	6300	ТМН	800		2440,0
22.	М Т Ф	T-1	35/10	1600	ТМН	600		180,0
		T-2	35/10	2500	ТМ	500		900,0
23.	Горводоканал (технологическая ПС)	T-1	35/10	2500	ТМН	100		1650,0
		T-2	35/10	1600	ТМН	250		930,0
24.	Щебень(технологическая ПС)	T-1	35/10	1000	ТМ	50		750,0
25.	Индустриальная (технологическая ПС)	T-1	35/10	10000	ТДНС			8000,0
		T-2	35/10	10000	ТДНС			8000,0