

**Таблица свободной мощности силовых трансформаторов
ПС 35кВ и выше ТОО "ЖЭС" (без учета выданных ТУ)
по итогам осенних замеров 01.10.26г.**

№ п/п	Наименование подстанции	Дисп № тр-ра	Напряже- ние, кВ	Мощн S кВА	Тип тр-ра	Присоединенная Р		Свободная мощность кВт
						Р, НН кВт	Р, СН кВт	

РЭС им. Т.Рыскулова

1.	Абдезим-220	АТ-1	220/110/10	63000	АТДЦТН	0	18000	32400,0
		Т-3	110/35/10	16000	ТДТН	130	6170	6500,0
2.	Акыр-Тюбе	Т-1	110/35/10	10000	ТДТН	1750		-800,0
		Т-2	110/35/10	10000	ТДТН	0	7050	-800,0
3.	Нурдос	Т-1	35/10	6300	ТМ	1700		2240,0
		Т-2	35/10	6300	ТМН	1100		2240,0
4.	Тарты	Т-1	35/10	4000	ТМ	700		1900,0
		Т-2	35/10	4000	ТМ	600		1900,0
5.	Мерей	Т-1	35/10	1600	ТМН	150		1130,0
6.	Кумарык	Т-1	35/10	2500	ТМ	400		1600,0
7.	Кокдонен	Т-1	35/10	2500	ТМН	450		1550,0
8.	Курагаты	Т-1	35/10	1600	ТМН	100		1180,0
9.	Кзыл-Чарва	Т-1	35/10	1600	ТМГ	500		780,0
10.	Жана-Турмыс	Т-1	35/10	2500	ТМ	300		1700,0
11.	Малдыбай	Т-1	35/10	1800	ТАМ	250		1190,0
12.	Каракыстак	Т-1	35/10	2500	ТМН	450		1550,0
13.	Амзе	Т-1	35/10	1000	ТМ	80		720,0
14.	Абай	Т-1	35/10	1600	ТМ	500		780,0
15.	П Х Г (технологическая ПС)	Т-1	35/10	2500	ТМН	600		1400,0
		Т-2	35/10	2500	ТМН	0		1400,0
16.	РСП (технологическая ПС)	Т-1	35/10	2500		150		1850,0
17.	Жуматай	Т-1	35/10	1600	ТМН	650		630,0
18.	5 Бригада (технологическая)	Т-1	35/10	6300	ТМН	120		4920,0
19.	ПС ДКС (технологическая ПС)	Т-1	35/0,4	2500	ТС	50		1950,0
20.	ПС Реал-газ (технологическая)	Т-1	35/0,4	400	ТМ	70		250,0

Меркенский РЭС

1.	Мерке	Т-1	220/35/10	25000	ТДТН	0	4500	7700,0
		АТ-2	220/110/10	32000	АТДТГН	0	14100,0	-800,0
		Т-3	110/35/10	25000	ТДТН	6900	900,0	7700,0
2.	Меркенка (технологическая ПС)	Т-1	35/10	1600	ТМ			
		Т-2	35/10	1600	ТМ			
3.	Н.Воскресеновка	Т-1	35/10	4000	ТМН	1550		390,0
		Т-2	35/10	4000	ТМ	1260		390,0
4.	Кенес	Т-1	35/10	2500	ТМН	350		1650,0
5.	Акермен	Т-1	35/10	1600	ТМ	400		880,0
6.	Т.Рыскулова	Т-1	35/10	4000	ТМН	800		2400,0
7.	Татты	Т-1	35/10	1600	ТМ	200		1080,0
8.	Большевик	Т-1	35/10	6300	ТМН	0		2140,0
		Т-2	35/10	6300	ТМН	2900		2140,0
9.	Ойтальская	Т-1	35/10	1600	ТМ	900		380,0
10.	Сарымолдаева	Т-1	35/10	1800	ТМН	600		840,0

Жуалынский РЭС

1.	Бурное	Т-1	220/35/10	20000	ТДТНГУ	3200	1700	11100,0
		Т-2	35/10	6300	ТМН	0		1840,0
2.	Тасбастау	Т-1	35/10	1600	ТМН	120		1160,0
3.	Актобе	Т-1	35/10	1000	ТМ	460		340,0
4.	Куренбель	Т-1	35/10	1600	ТМН	220		1060,0
5.	Колтоган	Т-1	35/10	1600	ТМ	180		1100,0

№ п/п	Наименование подстанции	Дисп № тр-ра	Напряже- ние, кВ	Мощн S кВА	Тип тр-ра	01.10.26г		
						Р кВт	Р кВт	сумм загр %
6.	Кошкар-Ата	T-1	35/10	1000	ТМ	190		610,0
7.	Шокпак-Ата	T-1	35/10	1000	ТМН	420		380,0
8.	Терс	T-1	35/10	2500	ТМН	580		1420,0
9.	Кзыл-Арык	T-1	35/10	2500	ТМН	560		1440,0
10.	Биликоль	T-1	35/10	1600	ТМН	250		1030,0
11.	Карасаз	T-1	35/10	1000	ТМН	430		370,0
12.	Шокпак	T-1	35/0,4	100	ТМ	70		10,0
13.	Коныр-Тобе	T-1	35/10	1000	ТМН	80		720,0
14.	Каралма (технологическая П	T-1	35/10	4000	ТМН	0		3200,0

Красногорский РЭС

1.	Отар-1	T-1	110/35/10	16000	ТДТН	1300	3600	7900,0
		T-2	110/35/10	16000	ТДТН	0	0,0	7900,0
2.	Кордай	T-2	110/35/10	6300	ТМТН	100	0,0	4940,0
3.	Новая	T-1	35/10	6300	ТМ	0		2590,0
		T-2	35/10	6300	ТМ	2450		2590,0
4.	Матыбулак	T-1	35/10	1000	ТМ	180		620,0
5.	Отар-2	T-1	35/10	1000	ТМ	20		780,0
6.	Бель	T-1	35/10	630	ТМ	20		484,0
7.	Умтыл	T-1	35/10	1000	ТМН	0		50,0
		T-2	35/10	1600	ТМН	750		530,0
8.	Красногорка	T-1	35/10	1000	ТМ	200		600,0
9	Отарфарм (технологическая ПС)	T-1	35/10	10000	ТМН	0		8000,0
		T-2	35/10	10000	ТМН	0		8000,0

Кордайский РЭС

1.	Георгиевка	T-1	110/35/10	16000	ТДТНГ	4800	0,0	6600,0
		T-2	110/35/10	16000	ТДТНГ	0	1400,0	6600,0
2.	Д С У	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	2800	1800	3400,0
		T-2	35/10	6300	ТМН	0		2240,0
3.	Благовещенка	T-1	110/35/10	16000	ТДТН	1000	5600	6200,0
		T-2	110/35/10	10000	ТДТНГ	0	0,0	1400,0
4.	Сарыбулак	T-1	35/10	2500	ТМ	700		1300,0
		T-2	35/10	4000	ТМН	0		2500,0
5.	Успенровка	T-1	35/10	4000	ТАМ	2100		200,0
		T-2	35/10	4000	ТМ	900		200,0
6.	Бериктас	T-1	35/10	2500	ТМ	250		1750,0
7.	Гр.карьер (технологическая П	T-1	35/10	1000	ТМ	200		600,0
8.	Когадыр (технологическая П	T-1	35/10	2500	ТМН	50		1950,0
9.	Касык	T-1	35/10	2500	ТМН	750		1250,0
		T-2	35/10	2500	ТМН	0		1250,0
10.	Достык	T-1	35/10	2500	ТМ	350		1650,0
11.	Монолит (технологическая П	T-1	35/10	2500	ТМ	100		1900,0
12.	Черная речка	T-1	35/10	4000	ТМ	1150		2050,0
13.	Кр.партизан	T-1	35/10	4000	ТМ	1000		2200,0
14.	Совхозтехникум	T-1	35/10	2500	ТМН	800		1200,0
		T-2	35/10	1600	ТМН	0		480,0
15.	Трудовик	T-1	35/10	4000	ТМ	2400		800,0
		T-2	35/10	4000	ТМ	0		800,0
16.	Масанчи	T-1	35/10	4000	ТМН	2500		700,0
17.	Алмалы	T-1	35/10	1800	ТАМ	0		940,0
		T-2	35/10	1600	ТМ	500		780,0
18.	Сортобе	T-1	35/10	4000	ТМ	2450		750,0
19.	Шыгыс	T-1	35/10	6300	ТМН	1250		3790,0
20.	Акбулым	T-1	35/10	4000	ТМ	0		3200,0
		T-2	35/10	4000	ТМ	0		3200,0

№ п/п	Наименование подстанции	Дисп № тр-ра	Напряже- ние, кВ	Мощн S кВА	Тип тр-ра	01.10.26г		
						Р кВт	Р кВт	сумм загр %
21	Казводхоз (технологическая	T-1	35/0,4	2500	ТМГ	40		1960,0
22	Корцем (технологическая ПС	T-1	110/10	31500	SZ-13	5300		19900,0

Шуский РЭС

1.	Дружба	T-2	35/10	1600	ТМ	350		930,0
2.	Новый путь	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	1000	750,0	6250,0
		T-2	35/10	4000	ТМН	0		2200,0
3.	Кок-Кайнар	T-1	35/10	4000	ТМН	660		2540,0
4.	Ташуткель	T-1	35/10	6300	ТМН	500		4540,0
5.	Новотроицкая	T-1	35/10	6300	ТМН	2000		1090,0
		T-2	35/10	10000	ТМН	1950		4050,0
6.	Далакайнар	T-1	35/10	1600	ТМН	400		880,0
7.	Чокпар	T-1	35/10	1000	ТМ	350		450,0
8.	Кировская	T-1	35/10	1600	ТМ	400		880,0
9.	Прудхоз	T-1	35/10	1000	ТМН	150		650,0
10.	Кызылша (технологическая ПС)	T-1	35/10	10000	ТМН	250		7750,0
		T-2	35/10	10000	ТМН	0		7750,0
11.	Батыс	T-1	35/10	6300	ТМН	0		2040,0
		T-2	35/10	6300	ТМН	3000		2040,0
12.	Ленинская	T-1	35/10	2500	ТМН	820		1180,0
13.	Жидели (сезонная)	T-1	35/10	1600	ТМ	580		700,0

Шу город

1.	Шу-110	T-1	110/35/10	25000	ТДТН	950	10350	2600,0
		T-2	110/35/10	25000	ТДТН	2000	4100	2600,0
2.	Кос кудык	T-1	35/10	6300	ТМН	2100		1040,0
		T-2	35/10	6300	ТМН	1900		1040,0

Таласский РЭС

1.	Каратау-1	T-1	110/35/6	25000	ТДТН	700	1140,0	18160,0
		T-2	110/35/6	6300	ТДН	0	0,0	3200,0
2.	Каратау-2	T-1	110/6	25000	ТРДН	2350	2250	15400,0
		T-2	110/6	25000	ТМТН	0	0,0	15400,0
3.	Аксай-2	T-1	110/6	6300	ТДН	0		4040,0
		T-2	110/6	6300	ТДН	1000		4040,0
4.	Есбокен	T-1	110/10	2500	ТАМГ	410		1590,0
5.	Уюк	T-1	110/35/10	6300	ТМТ	0	0	3440,0
		T-2	110/35/10	6300	ТМТ	250	1350	3440,0
6.	Коктал	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	200	450,0	7350,0
7.	Майтубе	T-1	35/10	1600	ТМН	200		1080,0
8.	Тамды	T-1	35/6	1800	ТАМ	150		1290,0
9.	Есей	T-1	35/10	2500	ТМ	200		1800,0
10.	Карашат	T-1	35/10	1600	ТМН	250		1030,0
11.	Ушарал	T-1	35/10	1600	ТМН	230		1050,0
12.	Саду	T-1	35/10	1600	ТМН	180		1100,0
13.	Сарыусен	T-1	35/10	1600	ТМН	1000		280,0
14.	Амангельды-Газ (технологич	T-1	110/10	6300	ТДН	440		4600,0
15.	Кошек	T-1	35/0,4	100	ТМ	50		30,0

Мойынкумский РЭС

1.	Марат	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	2200	250,0	5550,0
		T-2	35/10	6300	ТМ	0		2840,0
2.	Уланбель	T-1	110/35/10	6300	ТМТН	150	100,0	4790,0
3.	Кумузек	T-2	35/10	1000	ТМ	250		550,0
4.	Сайлаубек	T-1	110/35/6	10000	ТДТНГ	850	250,0	6900,0
		T-2	35/6	2500	ТМ	0		1150,0
5.	Кияхты	T-2	110/35/6	10000	ТДТН	750	150,0	7100,0

№ п/п	Наименование подстанции	Дисп № тр-ра	Напряже- ние, кВ	Мощн S кВА	Тип тр-ра	01.10.26г		
						Р	Р	сумм загр %
						кВт	кВт	
6.	Аксуек (технологическая ПС)	T-1	35/6	2500	ТМ	150		1850,0
		T-2	35/6	2500	ТМ	0		1850,0
7.	Жасулан	T-1	35/10	1000	ТМН	250		550,0
		T-2	35/10	1000	ТМН	0		550,0
8.	Айдарлы	T-1	35/6	1600	ТМН	250		1030,0
9.	Хантау (технологическая)	T-1	110/10	16000	ТДЦП	0		12800,0

Байзакский РЭС

1.	Политотдел	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	1100	3900,0	3000,0
		T-2	35/10	2500	ТМ	0		900,0
2.	Новоивановка	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	0	4100	50,0
		T-2	110/35/10	10000	ТДТН	2450	1400	50,0
3.	Ровное	T-1	110/35/10	6300	ТМТН	2700	0	2340,0
		T-2	35/10	4000	ТМН	0		500,0
4.	Мырзатай	T-1	35/10	4000	ТМН	0		2200,0
		T-2	35/10	4000	ТМН	1000		2200,0
5.	Сарыкемир	T-1	35/10	6300	ТМН	3200		-660,0
		T-2	35/10	6300	ТМН	2500		-660,0
6.	Трудовой пахарь	T-1	35/10	2500	ТМ	1300		700,0
		T-2	35/10	2500	ТМН	0		700,0
7.	Ак-Чулак	T-1	35/10	4000	ТМН	1600		1600,0
8.	Свеклосовхоз	T-1	35/10	6300	ТМН	800		4240,0
9.	Уч-булак	T-1	35/10	4000	ТМН	0		1900,0
		T-2	35/10	4000	ТМН	1300		1900,0
10.	Чапаев	T-1	35/10	1000	ТМН	680		120,0
11.	Кок бастау	T-1	35/10	2500	ТМН	500		200,0
		T-2	35/10	2500	ТМН	1300		200,0
12.	Бакыт	T-1	35/10	10000	ТДНС	300		7700,0
		T-2	35/10	10000	ТДНС	0		7700,0

Жамбылский РЭС

1.	Орынбасар	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	0	0	-1050,0
		T-2	110/35/10	10000	ТДТН	4450	4600	-1050,0
2.	Айша биби	T-1	35/10	6300	ТМ	3000		2040,0
		T-2	35/10	6300	ТМ	0		2040,0
3.	Ерназар	T-1	35/10	1600	ТМ	450		830,0
4.	Зада (технологическая ПС)	T-1	35/10	4000	ТМ	0		2650,0
		T-2	35/10	4000	ТМ	550		2650,0
5.	Щебзавод (технологическая)	T-1	35/10	1600	ТМ	10		1270,0
6.	СуперФарм (технологическая)	T-1	35/10	4000	ТМ	800		2400,0

Сарысуский РЭС

1	Шахан	T-1	110/35/6	25000	ТДТН	0	0,0	13600,0
		T-2	110/35/6	16000	ТДТН	2800	3600,0	6400,0
		T-3	35/6	6300	ТМН	0		2240,0
2	Коксу	T-1	35/6	6300	ТМН	900		4140,0
		T-2	35/6	6300	ТМ	0		4140,0
3	Байкадам	T-1	35/10	2500	ТМ	500		1500,0
4	Саудакент	T-1	35/10	1600	ТМ	0		480,0
		T-2	35/10	2500	ТМ	800		1200,0
5	Жаильма	T-1	35/10	1000	ТМ	360		440,0
6	РП Камкалы							
7	Жайляуколь	T-1	35/10	1000	ТМ	80		720,0
8	Тогускен	T-1	35/10	1000	ТМ	250		550,0
9	Ашасай	T-1	35/6	6300	ТМН	1100		3940,0
		T-2	35/6	4000	ТМ	0		2100,0
10	КСМ (технологическая)	T-1	35/6	6300	ТМН	0		5040,0
11	Казак сода (технологическая)	T-1	35/10	2500	ТМ	1040		960,0

№ п/п	Наименование подстанции	Дисп № тр-ра	Напряже- ние, кВ	Мощн S кВА	Тип тр-ра	01.10.26г		
						Р	Р	сумм загр %
						кВт	кВт	
Т Г Э С								
1.	Маханов	АТ-1	220/110/6	125000	АТДУТН	0	35800	62900,0
		T-1	110/10	10000	ТДН	0		6700,0
		T-2	110/10	10000	ТДН	1300		6700,0
2.	Северная	T-1	110/10	6300	ТМН	3500		1540,0
		T-2	110/35/10	10000	ТДТН	0	4300	200,0
3.	К С-5 (технологическая ПС)	T-1	110/35/10	25000	ТДТН	580	20	19400,0
		T-2	110/35/10	25000	ТДТН	0	0	19400,0
4.	Пригородная	T-1	110/35/10	25000	ТДТН	5700	1600,0	4100,0
		T-2	110/35/10	25000	ТДТН	5600	3000	4100,0
5.	Мелькомбинат	T-1	110/10	16000	ТДН	1000		10900,0
		T-2	110/10	10000	ТДН	900		6100,0
6.	К Х П	T-1	110/10	6300	ТМН	3300		1240,0
		T-2	110/10	6300	ТМН	500		1240,0
7.	РК-4 (технологическая ПС)	T-1	110/6	10000	ТДТН	3100		2400,0
		T-2	110/6	10000	ТДН	2500		2400,0
8.	Ж Б И	T-1	110/35/6	25000	ТДТН	600	100	14900,0
		T-2	110/35/6	25000	ТДТН	3600	800,0	14900,0
9.	Рыспек	T-1	110/6	25000	ТДТН	3250	4250,0	5300,0
		T-2	110/6	25000	ТРДН	4600	2600,0	5300,0
10.	Центральная	T-1	110/10	16000	ТДН	5500		4800,0
		T-2	110/10	10000	ТДН	2500		0,0
11.	Городская	T-1	110/6	16000	ТДН	6000		-1200,0
		T-2	110/6	16000	ТДН	4600		-1200,0
		T-3	110/6	10000	ТДН	3400		-6000,0
12.	Астана	T-1	110/6/10	25000	ТРТДЦ	4400	0,0	15300,0
		T-2	110/6/11	25000	ТДТМ	0	300,0	15300,0
13.	Байтерек	T-1	110/10	16000	ТДН	2300		8100,0
		T-2	110/10	16000	ТДН	2400		8100,0
14.	Бурыл	T-1	110/35/10	16000	ТДН	0	0,0	8950,0
		T-2	110/35/10	16000	ТДН	3850	0,0	8950,0
15.	Барысхан	T-1	110/35/10	16000	ТДН	1700	0,0	8700,0
		T-2	110/35/10	16000	ТДН	0	2400,0	8700,0
16.	Жасуркен	T-1	110/35/10	10000	ТДТН	200	1400	6400,0
17.	УЖД-158/2 (технологическая)	T-1	35/10	1600	ТМ	650		630,0
18.	Сахзавод	T-1	35/6	4000	ТМН	1300		-200,0
		T-2	35/6	6300	ТМН	2100		1640,0
19.	Талас	T-1	35/10	4000	ТМН	2100		-800,0
		T-2	35/10	4000	ТМН	1900		-800,0
20.	Марина	T-1	35/6	6300	ТМН	2800		140,0
		T-2	35/6	6300	ТМ	2100		140,0
21.	Куандык	T-1	35/10	6300	ТМН	2000		2440,0
		T-2	35/10	6300	ТМН	600		2440,0
22.	М Т Ф	T-1	35/10	1600	ТМН	700		580,0
		T-2	35/10	2500	ТМ	0		1300,0
23.	Горводоканал (технологическая ПС)	T-1	35/10	2500	ТМН	200		1500,0
		T-2	35/10	1600	ТМН	300		780,0
24.	Щебень(технологическая ПС)	T-1	35/10	1000	ТМ	50		750,0
25.	Индустриальная (технологическая ПС)	T-1	35/10	10000	ТДНС			8000,0
		T-2	35/10	10000	ТДНС			8000,0

Начальник ЦДС ТОО "ЖЭС"

Табилганов С.Д.

исп. Псиола А.Б.

тел.0-43

Псиола

Табилганов